检 验 报 告

检测地点： 雪山水厂 报告编号： 1-20241008-198

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	氟化物	mg/L	1.0	0.15
3	硝酸盐（以N计）	mg/L	10	2.33
4	三氯甲烷	mg/L	0.06	0.0048
5	一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	<0.000016
6	二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	0.0028
7	三溴甲烷	mg/L	0.1	<0.000041
8	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	mg/L	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	<1
9	二氯乙酸	mg/L	0.05	<0.0081
10	三氯乙酸	mg/L	0.1	<0.0100
11	溴酸盐	mg/L	0.01	/
12	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不应检出	未检出
13	亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	/
14	氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	0.006
15	色度	度	15	<5
16	浑浊度	NTU	1	0.2
17	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
18	肉眼可见物	/	无	无
19	pH	无量纲	6.5-8.5	7.98
20	铝	mg/L	0.2	<0.02
21	铁	mg/L	0.3	0.0061
22	锰	mg/L	0.1	0.002
23	菌落总数	CFU/mL	100	9
24	铜	mg/L	1.0	<0.009
25	锌	mg/L	1.0	<0.001
26	氯化物	mg/L	250	25
27	硫酸盐	mg/L	250	65
28	溶解性总固体	mg/L	1000	324
29	总硬度(以$CaCO_3$计)	mg/L	450	233

30	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.51
31	氨	mg/L	0.5	<0.02
32	总α放射性	Bq/L	0.5	0.03
33	总β放射性	Bq/L	1	0.05
34	砷	mg/L	0.01	<0.0010
35	游离氯	mg/L	0.3≤出厂水≤2	0.59
36	总氯	mg/L	0.05	/
37	臭氧	mg/L	0.02	/
38	二氧化氯	mg/L	0.02	/
39	镉	mg/L	0.005	<0.004
40	铬	mg/L	0.05	<0.004
41	铅	mg/L	0.01	<0.0025
42	汞	mg/L	0.001	<0.0001
43	氰化物	mg/L	0.05	<0.002

检 验 报 告

检测地点： 旅游路水厂 报告编号： 1-20241008-199

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	氟化物	mg/L	1.0	0.50
3	硝酸盐（以N计）	mg/L	10	1.86
4	三氯甲烷	mg/L	0.06	0.0011
5	一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	0.0070
6	二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	0.0027
7	三溴甲烷	mg/L	0.1	0.0051
8	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	mg/L	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	＜1
9	二氯乙酸	mg/L	0.05	＜0.0081
10	三氯乙酸	mg/L	0.1	＜0.0100
11	溴酸盐	mg/L	0.01	＜0.0050
12	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不应检出	未检出
13	亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	/
14	氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	0.339
15	色度	度	15	＜5
16	浑浊度	NTU	1	0.1
17	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
18	肉眼可见物	/	无	无
19	pH	无量纲	6.5-8.5	7.93
20	铝	mg/L	0.2	0.06
21	铁	mg/L	0.3	＜0.0045
22	锰	mg/L	0.1	0.04
23	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
24	铜	mg/L	1.0	＜0.009
25	锌	mg/L	1.0	0.001
26	氯化物	mg/L	250	92
27	硫酸盐	mg/L	250	166
28	溶解性总固体	mg/L	1000	521
29	总硬度(以$CaCO_3$计)	mg/L	450	243

30	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.72
31	氨	mg/L	0.5	<0.02
32	总α放射性	Bq/L	0.5	0.08
33	总β放射性	Bq/L	1	0.15
34	砷	mg/L	0.01	0.0014
35	游离氯	mg/L	0.3≤出厂水≤2	0.62
36	总氯	mg/L	0.05	/
37	臭氧	mg/L	0.02	/
38	二氧化氯	mg/L	0.02	/
39	镉	mg/L	0.005	<0.004
40	铬	mg/L	0.05	0.004
41	铅	mg/L	0.01	<0.0025
42	汞	mg/L	0.001	<0.0001
43	氰化物	mg/L	0.05	<0.002

检 验 报 告

检测地点： 分水岭水厂 报告编号： 1-20241008-200

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	氟化物	mg/L	1.0	0.17
3	硝酸盐（以N计）	mg/L	10	3.23
4	三氯甲烷	mg/L	0.06	0.010
5	一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	<0.000016
6	二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	0.0026
7	三溴甲烷	mg/L	0.1	<0.000041
8	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	mg/L	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	<1
9	二氯乙酸	mg/L	0.05	0.011
10	三氯乙酸	mg/L	0.1	<0.0100
11	溴酸盐	mg/L	0.01	/
12	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不应检出	未检出
13	亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	/
14	氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	0.052
15	色度	度	15	<5
16	浑浊度	NTU	1	0.2
17	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
18	肉眼可见物	/	无	无
19	pH	无量纲	6.5-8.5	8.07
20	铝	mg/L	0.2	0.04
21	铁	mg/L	0.3	<0.0045
22	锰	mg/L	0.1	0.004
23	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
24	铜	mg/L	1.0	<0.009
25	锌	mg/L	1.0	0.002
26	氯化物	mg/L	250	15
27	硫酸盐	mg/L	250	59
28	溶解性总固体	mg/L	1000	298
29	总硬度(以$CaCO_3$计)	mg/L	450	228

30	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.70
31	氨	mg/L	0.5	0.02
32	总α放射性	Bq/L	0.5	0.04
33	总β放射性	Bq/L	1	0.07
34	砷	mg/L	0.01	<0.0010
35	游离氯	mg/L	0.3≤出厂水≤2	0.40
36	总氯	mg/L	0.05	/
37	臭氧	mg/L	0.02	/
38	二氧化氯	mg/L	0.02	/
39	镉	mg/L	0.005	<0.004
40	铬	mg/L	0.05	<0.004
41	铅	mg/L	0.01	<0.0025
42	汞	mg/L	0.001	<0.0001
43	氰化物	mg/L	0.05	<0.002

检 验 报 告

检测地点： 南康水厂 报告编号： 1-20241008-201

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	氟化物	mg/L	1.0	0.17
3	硝酸盐（以N计）	mg/L	10	3.58
4	三氯甲烷	mg/L	0.06	0.0023
5	一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	<0.000016
6	二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	0.0014
7	三溴甲烷	mg/L	0.1	<0.000041
8	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	mg/L	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	<1
9	二氯乙酸	mg/L	0.05	<0.0081
10	三氯乙酸	mg/L	0.1	<0.0100
11	溴酸盐	mg/L	0.01	/
12	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不应检出	未检出
13	亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	/
14	氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	0.103
15	色度	度	15	<5
16	浑浊度	NTU	1	0.2
17	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
18	肉眼可见物	/	无	无
19	pH	无量纲	6.5-8.5	7.85
20	铝	mg/L	0.2	0.02
21	铁	mg/L	0.3	<0.0045
22	锰	mg/L	0.1	0.0009
23	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
24	铜	mg/L	1.0	<0.009
25	锌	mg/L	1.0	<0.001
26	氯化物	mg/L	250	19
27	硫酸盐	mg/L	250	74
28	溶解性总固体	mg/L	1000	328
29	总硬度(以$CaCO_3$计)	mg/L	450	243

30	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.01
31	氨	mg/L	0.5	<0.02
32	总α放射性	Bq/L	0.5	0.05
33	总β放射性	Bq/L	1	0.08
34	砷	mg/L	0.01	<0.0010
35	游离氯	mg/L	0.3≤出厂水≤2	0.40
36	总氯	mg/L	0.05	/
37	臭氧	mg/L	0.02	/
38	二氧化氯	mg/L	0.02	/
39	镉	mg/L	0.005	<0.004
40	铬	mg/L	0.05	<0.004
41	铅	mg/L	0.01	<0.0025
42	汞	mg/L	0.001	0.0001
43	氰化物	mg/L	0.05	<0.002

检 验 报 告

检测地点： 鹊华水厂一期出水　　报告编号： 1-20241008-202

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	氟化物	mg/L	1.0	0.49
3	硝酸盐（以N计）	mg/L	10	1.81
4	三氯甲烷	mg/L	0.06	0.0011
5	一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	0.0084
6	二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	0.0038
7	三溴甲烷	mg/L	0.1	0.0055
8	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	mg/L	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	＜1
9	二氯乙酸	mg/L	0.05	＜0.0081
10	三氯乙酸	mg/L	0.1	＜0.0100
11	溴酸盐	mg/L	0.01	/
12	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不应检出	未检出
13	亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	/
14	氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	0.085
15	色度	度	15	＜5
16	浑浊度	NTU	1	0.3
17	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
18	肉眼可见物	/	无	无
19	pH	无量纲	6.5-8.5	7.85
20	铝	mg/L	0.2	0.09
21	铁	mg/L	0.3	＜0.0045
22	锰	mg/L	0.1	0.0006
23	菌落总数	CFU/mL	100	1
24	铜	mg/L	1.0	＜0.009
25	锌	mg/L	1.0	＜0.001
26	氯化物	mg/L	250	93
27	硫酸盐	mg/L	250	164
28	溶解性总固体	mg/L	1000	542
29	总硬度(以$CaCO_3$计)	mg/L	450	235

30	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.94
31	氨	mg/L	0.5	<0.02
32	总α放射性	Bq/L	0.5	0.04
33	总β放射性	Bq/L	1	0.16
34	砷	mg/L	0.01	0.0014
35	游离氯	mg/L	0.3≤出厂水≤2	0.78
36	总氯	mg/L	0.05	/
37	臭氧	mg/L	0.02	/
38	二氧化氯	mg/L	0.02	/
39	镉	mg/L	0.005	<0.004
40	铬	mg/L	0.05	<0.004
41	铅	mg/L	0.01	<0.0025
42	汞	mg/L	0.001	<0.0001
43	氰化物	mg/L	0.05	<0.002

检 验 报 告

检测地点： 鹊华水厂二期出水 报告编号： 1-20241008-203

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	氟化物	mg/L	1.0	0.51
3	硝酸盐（以N计）	mg/L	10	1.78
4	三氯甲烷	mg/L	0.06	0.0071
5	一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	0.014
6	二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	0.0085
7	三溴甲烷	mg/L	0.1	0.0041
8	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	mg/L	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	＜1
9	二氯乙酸	mg/L	0.05	＜0.0081
10	三氯乙酸	mg/L	0.1	＜0.0100
11	溴酸盐	mg/L	0.01	/
12	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不应检出	未检出
13	亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	/
14	氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	0.118
15	色度	度	15	＜5
16	浑浊度	NTU	1	0.3
17	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
18	肉眼可见物	/	无	无
19	pH	无量纲	6.5-8.5	8.02
20	铝	mg/L	0.2	0.07
21	铁	mg/L	0.3	＜0.0045
22	锰	mg/L	0.1	＜0.0005
23	菌落总数	CFU/mL	100	1
24	铜	mg/L	1.0	＜0.009
25	锌	mg/L	1.0	＜0.001
26	氯化物	mg/L	250	93
27	硫酸盐	mg/L	250	165
28	溶解性总固体	mg/L	1000	533
29	总硬度(以$CaCO_3$计)	mg/L	450	237

30	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.24
31	氨	mg/L	0.5	<0.02
32	总α放射性	Bq/L	0.5	0.11
33	总β放射性	Bq/L	1	0.18
34	砷	mg/L	0.01	0.0018
35	游离氯	mg/L	0.3≤出厂水≤2	0.74
36	总氯	mg/L	0.05	/
37	臭氧	mg/L	0.02	/
38	二氧化氯	mg/L	0.02	/
39	镉	mg/L	0.005	<0.004
40	铬	mg/L	0.05	<0.004
41	铅	mg/L	0.01	<0.0025
42	汞	mg/L	0.001	<0.0001
43	氰化物	mg/L	0.05	<0.002

检 验 报 告

检测地点： 青龙山水厂 报告编号： 1-20241008-204

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	氟化物	mg/L	1.0	0.18
3	硝酸盐（以N计）	mg/L	10	2.42
4	三氯甲烷	mg/L	0.06	0.0021
5	一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	0.0054
6	二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	0.0039
7	三溴甲烷	mg/L	0.1	0.0032
8	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	mg/L	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	＜1
9	二氯乙酸	mg/L	0.05	＜0.0081
10	三氯乙酸	mg/L	0.1	＜0.0100
11	溴酸盐	mg/L	0.01	/
12	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不应检出	未检出
13	亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	/
14	氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	0.005
15	色度	度	15	＜5
16	浑浊度	NTU	1	0.1
17	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
18	肉眼可见物	/	无	无
19	pH	无量纲	6.5-8.5	7.83
20	铝	mg/L	0.2	＜0.02
21	铁	mg/L	0.3	＜0.0045
22	锰	mg/L	0.1	0.001
23	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
24	铜	mg/L	1.0	＜0.009
25	锌	mg/L	1.0	0.003
26	氯化物	mg/L	250	33
27	硫酸盐	mg/L	250	84
28	溶解性总固体	mg/L	1000	424
29	总硬度(以$CaCO_3$计)	mg/L	450	281

30	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.48
31	氨	mg/L	0.5	0.03
32	总α放射性	Bq/L	0.5	0.05
33	总β放射性	Bq/L	1	0.06
34	砷	mg/L	0.01	<0.0010
35	游离氯	mg/L	0.3≤出厂水≤2	0.55
36	总氯	mg/L	0.05	/
37	臭氧	mg/L	0.02	/
38	二氧化氯	mg/L	0.02	/
39	镉	mg/L	0.005	<0.004
40	铬	mg/L	0.05	0.006
41	铅	mg/L	0.01	<0.0025
42	汞	mg/L	0.001	<0.0001
43	氰化物	mg/L	0.05	<0.002

检 验 报 告

检测地点： 八里桥水厂 报告编号： 1-20241008-205

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	氟化物	mg/L	1.0	0.39
3	硝酸盐（以N计）	mg/L	10	6.17
4	三氯甲烷	mg/L	0.06	0.0033
5	一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	0.0081
6	二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	0.0057
7	三溴甲烷	mg/L	0.1	0.0028
8	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	mg/L	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	＜1
9	二氯乙酸	mg/L	0.05	＜0.0081
10	三氯乙酸	mg/L	0.1	＜0.0100
11	溴酸盐	mg/L	0.01	/
12	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不应检出	未检出
13	亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	/
14	氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	0.052
15	色度	度	15	＜5
16	浑浊度	NTU	1	0.3
17	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
18	肉眼可见物	/	无	无
19	pH	无量纲	6.5-8.5	7.77
20	铝	mg/L	0.2	0.07
21	铁	mg/L	0.3	＜0.0045
22	锰	mg/L	0.1	0.0005
23	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
24	铜	mg/L	1.0	＜0.009
25	锌	mg/L	1.0	0.003
26	氯化物	mg/L	250	69
27	硫酸盐	mg/L	250	122
28	溶解性总固体	mg/L	1000	521
29	总硬度(以$CaCO_3$计)	mg/L	450	307

30	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.81
31	氨	mg/L	0.5	0.04
32	总α放射性	Bq/L	0.5	0.08
33	总β放射性	Bq/L	1	0.10
34	砷	mg/L	0.01	<0.0010
35	游离氯	mg/L	0.3≤出厂水≤2	0.56
36	总氯	mg/L	0.05	/
37	臭氧	mg/L	0.02	/
38	二氧化氯	mg/L	0.02	/
39	镉	mg/L	0.005	<0.004
40	铬	mg/L	0.05	<0.004
41	铅	mg/L	0.01	<0.0025
42	汞	mg/L	0.001	<0.0001
43	氰化物	mg/L	0.05	<0.002

检 验 报 告

检测地点： 牛旺庄水厂 报告编号： 1-20241009-214

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	氟化物	mg/L	1.0	0.28
3	硝酸盐（以N计）	mg/L	10	7.67
4	三氯甲烷	mg/L	0.06	0.0011
5	一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	0.0096
6	二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	0.0076
7	三溴甲烷	mg/L	0.1	0.0071
8	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	mg/L	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	＜1
9	二氯乙酸	mg/L	0.05	＜0.0081
10	三氯乙酸	mg/L	0.1	＜0.0100
11	溴酸盐	mg/L	0.01	/
12	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不应检出	未检出
13	亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	/
14	氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	0.102
15	色度	度	15	＜5
16	浑浊度	NTU	1	0.1
17	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
18	肉眼可见物	/	无	无
19	pH	无量纲	6.5-8.5	7.97
20	铝	mg/L	0.2	＜0.02
21	铁	mg/L	0.3	＜0.0045
22	锰	mg/L	0.1	0.0008
23	菌落总数	CFU/mL	100	5
24	铜	mg/L	1.0	＜0.009
25	锌	mg/L	1.0	0.001
26	氯化物	mg/L	250	91
27	硫酸盐	mg/L	250	154
28	溶解性总固体	mg/L	1000	631
29	总硬度(以$CaCO_3$计)	mg/L	450	414

30	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.75
31	氨	mg/L	0.5	<0.02
32	总α放射性	Bq/L	0.5	0.15
33	总β放射性	Bq/L	1	0.09
34	砷	mg/L	0.01	<0.0010
35	游离氯	mg/L	0.3≤出厂水≤2	0.49
36	总氯	mg/L	0.05	/
37	臭氧	mg/L	0.02	/
38	二氧化氯	mg/L	0.02	/
39	贾第鞭毛虫	个/10L	1	0
40	隐孢子虫	个/10L	1	0
41	锑	mg/L	0.005	<0.0005
42	钡	mg/L	0.7	0.07
43	铍	mg/L	0.02	<0.0002
44	硼	mg/L	1.0	<0.20
45	镉	mg/L	0.005	<0.004
46	钼	mg/L	0.07	<0.008
47	镍	mg/L	0.02	<0.006
48	银	mg/L	0.05	<0.013
49	铊	mg/L	0.0001	0.00001
50	硒	mg/L	0.01	<0.0004
51	高氯酸盐	mg/L	0.07	<0.005
52	二氯甲烷	mg/L	0.02	<0.00003
53	1，2-二氯乙烷	mg/L	0.03	<0.00006
54	四氯化碳	mg/L	0.002	0.00046
55	氯乙烯	mg/L	0.001	<0.00017
56	铬	mg/L	0.05	<0.004
57	1，1-二氯乙烯	mg/L	0.03	<0.00012
58	1，2-二氯乙烯	mg/L	0.05	<0.00006
59	三氯乙烯	mg/L	0.02	<0.00019
60	四氯乙烯	mg/L	0.04	<0.00014
61	六氯丁二烯	mg/L	0.0006	<0.00011
62	苯	mg/L	0.01	<0.00469
63	甲苯	mg/L	0.7	<0.00313

64	二甲苯（总量）	mg/L	0.5	<0.00459
65	苯乙烯	mg/L	0.02	<0.00495
66	氯苯	mg/L	0.3	<0.00004
67	铅	mg/L	0.01	<0.0025
68	1，4-二氯苯	mg/L	0.3	<0.00029
69	三氯苯（总量）	mg/L	0.02	<0.000011
70	六氯苯	mg/L	0.001	<0.00025
71	七氯	mg/L	0.0004	<0.00034
72	马拉硫磷	mg/L	0.25	<0.00040
73	乐果	mg/L	0.006	<0.00072
74	灭草松	mg/L	0.3	<0.0005
75	百菌清	mg/L	0.01	<0.00042
76	呋喃丹	mg/L	0.007	<0.0005
77	毒死蜱	mg/L	0.03	<0.00025
78	汞	mg/L	0.001	<0.0001
79	草甘膦	mg/L	0.7	<0.15
80	敌敌畏	mg/L	0.001	<0.00042
81	莠去津	mg/L	0.002	<0.0005
82	溴氰菊酯	mg/L	0.02	<0.0180
83	2，4-滴	mg/L	0.03	<0.0005
84	乙草胺	mg/L	0.02	<0.00002
85	五氯酚	mg/L	0.009	<0.0005
86	2，4，6-三氯酚	mg/L	0.2	<0.00040
87	苯并（a）芘	mg/L	0.00001	<0.0000014
88	邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯	mg/L	0.008	<0.00041
89	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
90	丙烯酰胺	mg/L	0.0005	0.000024
91	环氧氯丙烷	mg/L	0.0004	<0.00006
92	微囊藻毒素-LR	mg/L	0.001	0.00060
93	钠	mg/L	200	54.9
94	挥发酚类（以苯酚计）	mg/L	0.002	<0.002
95	阴离子合成洗涤剂	mg/L	0.3	<0.050
96	2-甲基异莰醇	mg/L	0.00001	<0.0000022
97	土臭素	mg/L	0.00001	<0.0000038

检 验 报 告

检测地点： 虞山水厂 报告编号： 1-20241009-215

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	氟化物	mg/L	1.0	0.22
3	硝酸盐（以N计）	mg/L	10	8.04
4	三氯甲烷	mg/L	0.06	0.00076
5	一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	＜0.000016
6	二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	＜0.000015
7	三溴甲烷	mg/L	0.1	＜0.000041
8	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	mg/L	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	＜1
9	二氯乙酸	mg/L	0.05	＜0.0081
10	三氯乙酸	mg/L	0.1	＜0.0100
11	溴酸盐	mg/L	0.01	/
12	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不应检出	未检出
13	亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	/
14	氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	0.022
15	色度	度	15	＜5
16	浑浊度	NTU	1	0.1
17	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
18	肉眼可见物	/	无	无
19	pH	无量纲	6.5-8.5	7.54
20	铝	mg/L	0.2	＜0.02
21	铁	mg/L	0.3	＜0.0045
22	锰	mg/L	0.1	＜0.0005
23	菌落总数	CFU/mL	100	3
24	铜	mg/L	1.0	＜0.009
25	锌	mg/L	1.0	＜0.001
26	氯化物	mg/L	250	49
27	硫酸盐	mg/L	250	108
28	溶解性总固体	mg/L	1000	496
29	总硬度(以$CaCO_3$计)	mg/L	450	406

30	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.31
31	氨	mg/L	0.5	<0.02
32	总α放射性	Bq/L	0.5	0.10
33	总β放射性	Bq/L	1	0.06
34	砷	mg/L	0.01	<0.0010
35	游离氯	mg/L	0.3≤出厂水≤2	0.40
36	总氯	mg/L	0.05	/
37	臭氧	mg/L	0.02	/
38	二氧化氯	mg/L	0.02	/
39	贾第鞭毛虫	个/10L	1	0
40	隐孢子虫	个/10L	1	0
41	锑	mg/L	0.005	<0.0005
42	钡	mg/L	0.7	0.07
43	铍	mg/L	0.02	<0.0002
44	硼	mg/L	1.0	<0.20
45	镉	mg/L	0.005	<0.004
46	钼	mg/L	0.07	<0.008
47	镍	mg/L	0.02	<0.006
48	银	mg/L	0.05	<0.013
49	铊	mg/L	0.0001	<0.00001
50	硒	mg/L	0.01	<0.0004
51	高氯酸盐	mg/L	0.07	<0.005
52	二氯甲烷	mg/L	0.02	<0.00003
53	1，2-二氯乙烷	mg/L	0.03	<0.00006
54	四氯化碳	mg/L	0.002	0.00050
55	氯乙烯	mg/L	0.001	<0.00017
56	铬	mg/L	0.05	<0.004
57	1，1-二氯乙烯	mg/L	0.03	<0.00012
58	1，2-二氯乙烯	mg/L	0.05	<0.00006
59	三氯乙烯	mg/L	0.02	0.00437
60	四氯乙烯	mg/L	0.04	<0.00014
61	六氯丁二烯	mg/L	0.0006	<0.00011
62	苯	mg/L	0.01	<0.00469
63	甲苯	mg/L	0.7	<0.00313

64	二甲苯（总量）	mg/L	0.5	<0.00459
65	苯乙烯	mg/L	0.02	<0.00495
66	氯苯	mg/L	0.3	<0.00004
67	铅	mg/L	0.01	<0.0025
68	1，4-二氯苯	mg/L	0.3	<0.00029
69	三氯苯（总量）	mg/L	0.02	<0.000011
70	六氯苯	mg/L	0.001	<0.00025
71	七氯	mg/L	0.0004	<0.00034
72	马拉硫磷	mg/L	0.25	<0.00040
73	乐果	mg/L	0.006	<0.00072
74	灭草松	mg/L	0.3	<0.0005
75	百菌清	mg/L	0.01	<0.00042
76	呋喃丹	mg/L	0.007	<0.0005
77	毒死蜱	mg/L	0.03	<0.00025
78	汞	mg/L	0.001	<0.0001
79	草甘膦	mg/L	0.7	<0.15
80	敌敌畏	mg/L	0.001	<0.00042
81	莠去津	mg/L	0.002	<0.0005
82	溴氰菊酯	mg/L	0.02	<0.0180
83	2，4-滴	mg/L	0.03	<0.0005
84	乙草胺	mg/L	0.02	<0.00002
85	五氯酚	mg/L	0.009	<0.0005
86	2，4，6-三氯酚	mg/L	0.2	<0.00040
87	苯并（a）芘	mg/L	0.00001	<0.0000014
88	邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯	mg/L	0.008	<0.00041
89	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
90	丙烯酰胺	mg/L	0.0005	0.000028
91	环氧氯丙烷	mg/L	0.0004	<0.00006
92	微囊藻毒素-LR	mg/L	0.001	<0.00026
93	钠	mg/L	200	52.6
94	挥发酚类（以苯酚计）	mg/L	0.002	<0.002
95	阴离子合成洗涤剂	mg/L	0.3	<0.050
96	2-甲基异莰醇	mg/L	0.00001	<0.0000022
97	土臭素	mg/L	0.00001	<0.0000038

检 验 报 告

检测地点： 凤凰路水厂 报告编号： 1-20241009-216

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	氟化物	mg/L	1.0	0.53
3	硝酸盐（以N计）	mg/L	10	1.86
4	三氯甲烷	mg/L	0.06	0.0019
5	一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	0.016
6	二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	0.0076
7	三溴甲烷	mg/L	0.1	0.015
8	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	mg/L	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	＜1
9	二氯乙酸	mg/L	0.05	＜0.0081
10	三氯乙酸	mg/L	0.1	＜0.0100
11	溴酸盐	mg/L	0.01	＜0.0050
12	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不应检出	未检出
13	亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	/
14	氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	0.127
15	色度	度	15	＜5
16	浑浊度	NTU	1	0.1
17	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
18	肉眼可见物	/	无	无
19	pH	无量纲	6.5-8.5	7.95
20	铝	mg/L	0.2	0.06
21	铁	mg/L	0.3	＜0.0045
22	锰	mg/L	0.1	0.001
23	菌落总数	CFU/mL	100	5
24	铜	mg/L	1.0	＜0.009
25	锌	mg/L	1.0	0.001
26	氯化物	mg/L	250	93
27	硫酸盐	mg/L	250	167
28	溶解性总固体	mg/L	1000	546
29	总硬度(以$CaCO_3$计)	mg/L	450	245

30	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.94
31	氨	mg/L	0.5	0.02
32	总α放射性	Bq/L	0.5	0.21
33	总β放射性	Bq/L	1	0.19
34	砷	mg/L	0.01	0.0014
35	游离氯	mg/L	0.3≤出厂水≤2	0.64
36	总氯	mg/L	0.05	/
37	臭氧	mg/L	0.02	/
38	二氧化氯	mg/L	0.02	/
39	镉	mg/L	0.005	<0.004
40	铬	mg/L	0.05	<0.004
41	铅	mg/L	0.01	<0.0025
42	汞	mg/L	0.001	<0.0001
43	氰化物	mg/L	0.05	<0.002

检 验 报 告

检测地点： 东湖水厂 报告编号： 1-20241009-217

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	氟化物	mg/L	1.0	0.65
3	硝酸盐（以N计）	mg/L	10	1.19
4	三氯甲烷	mg/L	0.06	0.0016
5	一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	0.015
6	二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	0.0084
7	三溴甲烷	mg/L	0.1	0.048
8	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	mg/L	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	＜1
9	二氯乙酸	mg/L	0.05	＜0.0081
10	三氯乙酸	mg/L	0.1	＜0.0100
11	溴酸盐	mg/L	0.01	＜0.0050
12	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不应检出	未检出
13	亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	/
14	氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	0.258
15	色度	度	15	＜5
16	浑浊度	NTU	1	0.1
17	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
18	肉眼可见物	/	无	无
19	pH	无量纲	6.5-8.5	7.93
20	铝	mg/L	0.2	0.07
21	铁	mg/L	0.3	＜0.0045
22	锰	mg/L	0.1	＜0.0005
23	菌落总数	CFU/mL	100	6
24	铜	mg/L	1.0	＜0.009
25	锌	mg/L	1.0	0.001
26	氯化物	mg/L	250	148
27	硫酸盐	mg/L	250	234
28	溶解性总固体	mg/L	1000	711
29	总硬度(以$CaCO_3$计)	mg/L	450	303

30	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.82
31	氨	mg/L	0.5	<0.02
32	总α放射性	Bq/L	0.5	0.18
33	总β放射性	Bq/L	1	0.28
34	砷	mg/L	0.01	0.0012
35	游离氯	mg/L	0.3≤出厂水≤2	0.53
36	总氯	mg/L	0.05	/
37	臭氧	mg/L	0.02	/
38	二氧化氯	mg/L	0.02	/
39	镉	mg/L	0.005	<0.004
40	铬	mg/L	0.05	<0.004
41	铅	mg/L	0.01	<0.0025
42	汞	mg/L	0.001	<0.0001
43	氰化物	mg/L	0.05	<0.002

检 验 报 告

检测地点： 玉清水厂 报告编号： 1-20241009-218

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	氟化物	mg/L	1.0	0.55
3	硝酸盐（以N计）	mg/L	10	1.61
4	三氯甲烷	mg/L	0.06	0.0011
5	一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	0.015
6	二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	0.0099
7	三溴甲烷	mg/L	0.1	0.0059
8	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	mg/L	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	＜1
9	二氯乙酸	mg/L	0.05	＜0.0081
10	三氯乙酸	mg/L	0.1	＜0.0100
11	溴酸盐	mg/L	0.01	/
12	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不应检出	未检出
13	亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	/
14	氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	0.052
15	色度	度	15	＜5
16	浑浊度	NTU	1	0.1
17	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
18	肉眼可见物	/	无	无
19	pH	无量纲	6.5-8.5	8.12
20	铝	mg/L	0.2	0.16
21	铁	mg/L	0.3	＜0.0045
22	锰	mg/L	0.1	＜0.0005
23	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
24	铜	mg/L	1.0	＜0.009
25	锌	mg/L	1.0	0.001
26	氯化物	mg/L	250	91
27	硫酸盐	mg/L	250	160
28	溶解性总固体	mg/L	1000	531
29	总硬度(以$CaCO_3$计)	mg/L	450	233

30	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.41
31	氨	mg/L	0.5	<0.02
32	总α放射性	Bq/L	0.5	0.19
33	总β放射性	Bq/L	1	0.17
34	砷	mg/L	0.01	0.0015
35	游离氯	mg/L	0.3≤出厂水≤2	0.64
36	总氯	mg/L	0.05	/
37	臭氧	mg/L	0.02	/
38	二氧化氯	mg/L	0.02	/
39	镉	mg/L	0.005	<0.004
40	铬	mg/L	0.05	<0.004
41	铅	mg/L	0.01	<0.0025
42	汞	mg/L	0.001	<0.0001
43	氰化物	mg/L	0.05	<0.002

检 验 报 告

检测地点： 白泉水厂出厂水 报告编号： 1-20241009-219

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	氟化物	mg/L	1.0	0.23
3	硝酸盐（以N计）	mg/L	10	8.74
4	三氯甲烷	mg/L	0.06	0.0037
5	一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	0.016
6	二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	0.0072
7	三溴甲烷	mg/L	0.1	0.015
8	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	mg/L	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	＜1
9	二氯乙酸	mg/L	0.05	＜0.0081
10	三氯乙酸	mg/L	0.1	＜0.0100
11	溴酸盐	mg/L	0.01	/
12	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不应检出	未检出
13	亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	/
14	氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	0.073
15	色度	度	15	＜5
16	浑浊度	NTU	1	0.1
17	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
18	肉眼可见物	/	无	无
19	pH	无量纲	6.5-8.5	7.61
20	铝	mg/L	0.2	＜0.02
21	铁	mg/L	0.3	＜0.0045
22	锰	mg/L	0.1	0.002
23	菌落总数	CFU/mL	100	1
24	铜	mg/L	1.0	＜0.009
25	锌	mg/L	1.0	0.001
26	氯化物	mg/L	250	66
27	硫酸盐	mg/L	250	115
28	溶解性总固体	mg/L	1000	547
29	总硬度(以$CaCO_3$计)	mg/L	450	390

30	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.44
31	氨	mg/L	0.5	0.04
32	总α放射性	Bq/L	0.5	0.20
33	总β放射性	Bq/L	1	0.11
34	砷	mg/L	0.01	<0.0010
35	游离氯	mg/L	0.3≤出厂水≤2	0.46
36	总氯	mg/L	0.05	/
37	臭氧	mg/L	0.02	/
38	二氧化氯	mg/L	0.02	/
39	镉	mg/L	0.005	<0.004
40	铬	mg/L	0.05	0.004
41	铅	mg/L	0.01	<0.0025
42	汞	mg/L	0.001	<0.0001
43	氰化物	mg/L	0.05	<0.002

检 验 报 告

检测地点： 长清一水厂 报告编号： 1-20241009-220

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	氟化物	mg/L	1.0	0.20
3	硝酸盐（以N计）	mg/L	10	8.55
4	三氯甲烷	mg/L	0.06	0.0010
5	一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	0.0043
6	二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	0.0021
7	三溴甲烷	mg/L	0.1	0.0053
8	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	mg/L	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	＜1
9	二氯乙酸	mg/L	0.05	＜0.0081
10	三氯乙酸	mg/L	0.1	＜0.0100
11	溴酸盐	mg/L	0.01	/
12	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不应检出	未检出
13	亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	/
14	氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	＜0.0050
15	色度	度	15	＜5
16	浑浊度	NTU	1	0.2
17	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
18	肉眼可见物	/	无	无
19	pH	无量纲	6.5-8.5	7.53
20	铝	mg/L	0.2	＜0.02
21	铁	mg/L	0.3	＜0.0045
22	锰	mg/L	0.1	0.001
23	菌落总数	CFU/mL	100	5
24	铜	mg/L	1.0	＜0.009
25	锌	mg/L	1.0	0.001
26	氯化物	mg/L	250	40
27	硫酸盐	mg/L	250	74
28	溶解性总固体	mg/L	1000	459
29	总硬度(以$CaCO_3$计)	mg/L	450	356

30	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.31
31	氨	mg/L	0.5	0.04
32	总α放射性	Bq/L	0.5	0.20
33	总β放射性	Bq/L	1	0.09
34	砷	mg/L	0.01	＜0.0010
35	游离氯	mg/L	0.3≤出厂水≤2	0.34
36	总氯	mg/L	0.05	/
37	臭氧	mg/L	0.02	/
38	二氧化氯	mg/L	0.02	/
39	镉	mg/L	0.005	＜0.004
40	铬	mg/L	0.05	0.005
41	铅	mg/L	0.01	＜0.0025
42	汞	mg/L	0.001	＜0.0001
43	氰化物	mg/L	0.05	＜0.002

检 验 报 告

检测地点： 长清二水厂 报告编号： 1-20241009-221

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	氟化物	mg/L	1.0	0.18
3	硝酸盐（以N计）	mg/L	10	6.69
4	三氯甲烷	mg/L	0.06	<0.000032
5	一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	0.0022
6	二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	<0.000015
7	三溴甲烷	mg/L	0.1	0.0062
8	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	mg/L	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	<1
9	二氯乙酸	mg/L	0.05	<0.0081
10	三氯乙酸	mg/L	0.1	<0.0100
11	溴酸盐	mg/L	0.01	/
12	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不应检出	未检出
13	亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	/
14	氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	<0.0050
15	色度	度	15	<5
16	浑浊度	NTU	1	0.1
17	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
18	肉眼可见物	/	无	无
19	pH	无量纲	6.5-8.5	7.61
20	铝	mg/L	0.2	<0.02
21	铁	mg/L	0.3	0.0052
22	锰	mg/L	0.1	0.0005
23	菌落总数	CFU/mL	100	3
24	铜	mg/L	1.0	<0.009
25	锌	mg/L	1.0	0.003
26	氯化物	mg/L	250	38
27	硫酸盐	mg/L	250	82
28	溶解性总固体	mg/L	1000	419
29	总硬度(以$CaCO_3$计)	mg/L	450	311

30	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.37
31	氨	mg/L	0.5	0.03
32	总α放射性	Bq/L	0.5	0.18
33	总β放射性	Bq/L	1	0.10
34	砷	mg/L	0.01	<0.0010
35	游离氯	mg/L	0.3≤出厂水≤2	0.35
36	总氯	mg/L	0.05	/
37	臭氧	mg/L	0.02	/
38	二氧化氯	mg/L	0.02	/
39	镉	mg/L	0.005	<0.004
40	铬	mg/L	0.05	0.004
41	铅	mg/L	0.01	<0.0025
42	汞	mg/L	0.001	<0.0001
43	氰化物	mg/L	0.05	<0.002

检 验 报 告

检测地点： 长清崮山水厂 报告编号： 1-20241009-222

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	氟化物	mg/L	1.0	0.17
3	硝酸盐（以N计）	mg/L	10	8.26
4	三氯甲烷	mg/L	0.06	0.00089
5	一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	<0.000016
6	二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	<0.000015
7	三溴甲烷	mg/L	0.1	0.0034
8	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	mg/L	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	<1
9	二氯乙酸	mg/L	0.05	<0.0081
10	三氯乙酸	mg/L	0.1	<0.0100
11	溴酸盐	mg/L	0.01	/
12	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不应检出	未检出
13	亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	/
14	氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	<0.0050
15	色度	度	15	<5
16	浑浊度	NTU	1	0.4
17	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
18	肉眼可见物	/	无	无
19	pH	无量纲	6.5-8.5	7.54
20	铝	mg/L	0.2	<0.02
21	铁	mg/L	0.3	<0.0045
22	锰	mg/L	0.1	<0.0005
23	菌落总数	CFU/mL	100	8
24	铜	mg/L	1.0	<0.009
25	锌	mg/L	1.0	<0.001
26	氯化物	mg/L	250	39
27	硫酸盐	mg/L	250	110
28	溶解性总固体	mg/L	1000	515
29	总硬度(以$CaCO_3$计)	mg/L	450	376

30	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.32
31	氨	mg/L	0.5	<0.02
32	总α放射性	Bq/L	0.5	0.10
33	总β放射性	Bq/L	1	0.06
34	砷	mg/L	0.01	<0.0010
35	游离氯	mg/L	0.3≤出厂水≤2	0.32
36	总氯	mg/L	0.05	/
37	臭氧	mg/L	0.02	/
38	二氧化氯	mg/L	0.02	/
39	镉	mg/L	0.005	<0.004
40	铬	mg/L	0.05	<0.004
41	铅	mg/L	0.01	<0.0025
42	汞	mg/L	0.001	<0.0001
43	氰化物	mg/L	0.05	<0.002

检 验 报 告

检测地点： 大正路水厂 报告编号： 1-20241009-223

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	氟化物	mg/L	1.0	0.24
3	硝酸盐（以N计）	mg/L	10	9.04
4	三氯甲烷	mg/L	0.06	0.00067
5	一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	0.00074
6	二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	＜0.000015
7	三溴甲烷	mg/L	0.1	0.0031
8	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	mg/L	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	＜1
9	二氯乙酸	mg/L	0.05	＜0.0081
10	三氯乙酸	mg/L	0.1	＜0.0100
11	溴酸盐	mg/L	0.01	/
12	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不应检出	未检出
13	亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	/
14	氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	＜0.0050
15	色度	度	15	＜5
16	浑浊度	NTU	1	0.1
17	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
18	肉眼可见物	/	无	无
19	pH	无量纲	6.5-8.5	7.56
20	铝	mg/L	0.2	＜0.02
21	铁	mg/L	0.3	＜0.0045
22	锰	mg/L	0.1	＜0.0005
23	菌落总数	CFU/mL	100	2
24	铜	mg/L	1.0	＜0.009
25	锌	mg/L	1.0	＜0.001
26	氯化物	mg/L	250	31
27	硫酸盐	mg/L	250	95
28	溶解性总固体	mg/L	1000	520
29	总硬度(以$CaCO_3$计)	mg/L	450	404

30	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.32
31	氨	mg/L	0.5	<0.02
32	总α放射性	Bq/L	0.5	0.04
33	总β放射性	Bq/L	1	0.05
34	砷	mg/L	0.01	<0.0010
35	游离氯	mg/L	0.3≤出厂水≤2	0.32
36	总氯	mg/L	0.05	/
37	臭氧	mg/L	0.02	/
38	二氧化氯	mg/L	0.02	/
39	镉	mg/L	0.005	<0.004
40	铬	mg/L	0.05	0.008
41	铅	mg/L	0.01	<0.0025
42	汞	mg/L	0.001	<0.0001
43	氰化物	mg/L	0.05	<0.002

检 验 报 告

检测地点： 武将山水厂 报告编号： 1-20241009-224

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	氟化物	mg/L	1.0	0.23
3	硝酸盐（以N计）	mg/L	10	8.99
4	三氯甲烷	mg/L	0.06	<0.000032
5	一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	<0.000016
6	二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	<0.000015
7	三溴甲烷	mg/L	0.1	<0.000041
8	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	mg/L	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	<1
9	二氯乙酸	mg/L	0.05	<0.0081
10	三氯乙酸	mg/L	0.1	<0.0100
11	溴酸盐	mg/L	0.01	/
12	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不应检出	未检出
13	亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	/
14	氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	0.020
15	色度	度	15	<5
16	浑浊度	NTU	1	0.1
17	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
18	肉眼可见物	/	无	无
19	pH	无量纲	6.5-8.5	7.59
20	铝	mg/L	0.2	<0.02
21	铁	mg/L	0.3	0.013
22	锰	mg/L	0.1	0.0008
23	菌落总数	CFU/mL	100	3
24	铜	mg/L	1.0	<0.009
25	锌	mg/L	1.0	<0.001
26	氯化物	mg/L	250	45
27	硫酸盐	mg/L	250	111
28	溶解性总固体	mg/L	1000	536
29	总硬度(以$CaCO_3$计)	mg/L	450	406

30	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.35
31	氨	mg/L	0.5	<0.02
32	总α放射性	Bq/L	0.5	0.07
33	总β放射性	Bq/L	1	0.03
34	砷	mg/L	0.01	<0.0010
35	游离氯	mg/L	0.3≤出厂水≤2	0.38
36	总氯	mg/L	0.05	/
37	臭氧	mg/L	0.02	/
38	二氧化氯	mg/L	0.02	/
39	镉	mg/L	0.005	<0.004
40	铬	mg/L	0.05	0.012
41	铅	mg/L	0.01	<0.0025
42	汞	mg/L	0.001	<0.0001
43	氰化物	mg/L	0.05	<0.002

检 验 报 告

检测地点： 市中营业所 报告编号： 2-20241008-206

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	氟化物	mg/L	1.0	0.52
3	硝酸盐（以N计）	mg/L	10	2.17
4	三氯甲烷	mg/L	0.06	0.0058
5	一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	0.012
6	二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	0.0076
7	三溴甲烷	mg/L	0.1	0.0043
8	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	mg/L	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	＜1
9	二氯乙酸	mg/L	0.05	＜0.0081
10	三氯乙酸	mg/L	0.1	＜0.0100
11	溴酸盐	mg/L	0.01	/
12	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不应检出	未检出
13	亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	/
14	氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	0.058
15	色度	度	15	＜5
16	浑浊度	NTU	1	0.2
17	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
18	肉眼可见物	/	无	无
19	pH	无量纲	6.5-8.5	7.99
20	铝	mg/L	0.2	0.11
21	铁	mg/L	0.3	＜0.0045
22	锰	mg/L	0.1	＜0.0005
23	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
24	铜	mg/L	1.0	＜0.009
25	锌	mg/L	1.0	＜0.001
26	氯化物	mg/L	250	88
27	硫酸盐	mg/L	250	155
28	溶解性总固体	mg/L	1000	530
29	总硬度(以$CaCO_3$计)	mg/L	450	241

30	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.29
31	氨	mg/L	0.5	<0.02
32	总α放射性	Bq/L	0.5	0.07
33	总β放射性	Bq/L	1	0.18
34	砷	mg/L	0.01	0.0014
35	游离氯	mg/L	0.05≤末梢水≤2	0.24
36	总氯	mg/L	0.05	/
37	臭氧	mg/L	0.02	/
38	二氧化氯	mg/L	0.02	/
39	镉	mg/L	0.005	<0.004
40	铬	mg/L	0.05	<0.004
41	铅	mg/L	0.01	<0.0025
42	汞	mg/L	0.001	<0.0001
43	氰化物	mg/L	0.05	<0.002

检 验 报 告

检测地点： 阳光100 报告编号： 2-20241009-225

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	氟化物	mg/L	1.0	0.55
3	硝酸盐（以N计）	mg/L	10	1.62
4	三氯甲烷	mg/L	0.06	0.012
5	一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	0.017
6	二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	0.011
7	三溴甲烷	mg/L	0.1	0.0083
8	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	mg/L	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	＜1
9	二氯乙酸	mg/L	0.05	＜0.0081
10	三氯乙酸	mg/L	0.1	＜0.0100
11	溴酸盐	mg/L	0.01	/
12	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不应检出	未检出
13	亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	/
14	氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	0.069
15	色度	度	15	＜5
16	浑浊度	NTU	1	0.3
17	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
18	肉眼可见物	/	无	无
19	pH	无量纲	6.5-8.5	8.11
20	铝	mg/L	0.2	0.16
21	铁	mg/L	0.3	＜0.0045
22	锰	mg/L	0.1	0.0008
23	菌落总数	CFU/mL	100	2
24	铜	mg/L	1.0	＜0.009
25	锌	mg/L	1.0	0.003
26	氯化物	mg/L	250	92
27	硫酸盐	mg/L	250	160
28	溶解性总固体	mg/L	1000	528
29	总硬度(以$CaCO_3$计)	mg/L	450	235

30	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.46
31	氨	mg/L	0.5	<0.02
32	总α放射性	Bq/L	0.5	0.10
33	总β放射性	Bq/L	1	0.20
34	砷	mg/L	0.01	0.0017
35	游离氯	mg/L	0.05≤末梢水≤2	0.21
36	总氯	mg/L	0.05	/
37	臭氧	mg/L	0.02	/
38	二氧化氯	mg/L	0.02	/
39	镉	mg/L	0.005	<0.004
40	铬	mg/L	0.05	<0.004
41	铅	mg/L	0.01	<0.0025
42	汞	mg/L	0.001	<0.0001
43	氰化物	mg/L	0.05	<0.002

检 验 报 告

检测地点： 西城供水 报告编号： 2-20241009-226

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	氟化物	mg/L	1.0	0.18
3	硝酸盐（以N计）	mg/L	10	6.57
4	三氯甲烷	mg/L	0.06	0.00089
5	一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	0.0064
6	二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	0.0018
7	三溴甲烷	mg/L	0.1	0.0066
8	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	mg/L	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	＜1
9	二氯乙酸	mg/L	0.05	＜0.0081
10	三氯乙酸	mg/L	0.1	＜0.0100
11	溴酸盐	mg/L	0.01	/
12	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不应检出	未检出
13	亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	/
14	氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	0.042
15	色度	度	15	＜5
16	浑浊度	NTU	1	0.2
17	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
18	肉眼可见物	/	无	无
19	pH	无量纲	6.5-8.5	7.85
20	铝	mg/L	0.2	＜0.02
21	铁	mg/L	0.3	＜0.0045
22	锰	mg/L	0.1	0.0006
23	菌落总数	CFU/mL	100	2
24	铜	mg/L	1.0	＜0.009
25	锌	mg/L	1.0	0.001
26	氯化物	mg/L	250	38
27	硫酸盐	mg/L	250	83
28	溶解性总固体	mg/L	1000	442
29	总硬度(以$CaCO_3$计)	mg/L	450	332

30	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.31
31	氨	mg/L	0.5	<0.02
32	总α放射性	Bq/L	0.5	0.04
33	总β放射性	Bq/L	1	0.03
34	砷	mg/L	0.01	<0.0010
35	游离氯	mg/L	0.05≤末梢水≤2	0.36
36	总氯	mg/L	0.05	/
37	臭氧	mg/L	0.02	/
38	二氧化氯	mg/L	0.02	/
39	镉	mg/L	0.005	<0.004
40	铬	mg/L	0.05	<0.004
41	铅	mg/L	0.01	<0.0025
42	汞	mg/L	0.001	<0.0001
43	氰化物	mg/L	0.05	<0.002

检 验 报 告

检测地点： 天风云墅 报告编号： 2-20241009-227

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	氟化物	mg/L	1.0	0.15
3	硝酸盐（以N计）	mg/L	10	6.20
4	三氯甲烷	mg/L	0.06	＜0.000032
5	一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	0.0055
6	二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	0.00013
7	三溴甲烷	mg/L	0.1	0.0083
8	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	mg/L	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	＜1
9	二氯乙酸	mg/L	0.05	＜0.0081
10	三氯乙酸	mg/L	0.1	＜0.0100
11	溴酸盐	mg/L	0.01	/
12	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不应检出	未检出
13	亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	/
14	氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	0.023
15	色度	度	15	＜5
16	浑浊度	NTU	1	0.2
17	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
18	肉眼可见物	/	无	无
19	pH	无量纲	6.5-8.5	7.71
20	铝	mg/L	0.2	＜0.02
21	铁	mg/L	0.3	0.0045
22	锰	mg/L	0.1	0.002
23	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
24	铜	mg/L	1.0	＜0.009
25	锌	mg/L	1.0	0.002
26	氯化物	mg/L	250	36
27	硫酸盐	mg/L	250	76
28	溶解性总固体	mg/L	1000	444
29	总硬度(以$CaCO_3$计)	mg/L	450	334

30	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.32
31	氨	mg/L	0.5	＜0.02
32	总α放射性	Bq/L	0.5	0.05
33	总β放射性	Bq/L	1	0.06
34	砷	mg/L	0.01	＜0.0010
35	游离氯	mg/L	0.05≤末梢水≤2	0.19
36	总氯	mg/L	0.05	/
37	臭氧	mg/L	0.02	/
38	二氧化氯	mg/L	0.02	/
39	镉	mg/L	0.005	＜0.004
40	铬	mg/L	0.05	＜0.004
41	铅	mg/L	0.01	＜0.0025
42	汞	mg/L	0.001	＜0.0001
43	氰化物	mg/L	0.05	＜0.002

检 验 报 告

检测地点： 山东华泰保尔 报告编号： 2-20241009-228

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	氟化物	mg/L	1.0	0.19
3	硝酸盐（以N计）	mg/L	10	8.24
4	三氯甲烷	mg/L	0.06	0.0011
5	一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	<0.000016
6	二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	<0.000015
7	三溴甲烷	mg/L	0.1	0.0037
8	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	mg/L	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	<1
9	二氯乙酸	mg/L	0.05	<0.0081
10	三氯乙酸	mg/L	0.1	<0.0100
11	溴酸盐	mg/L	0.01	/
12	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不应检出	未检出
13	亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	/
14	氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	0.024
15	色度	度	15	<5
16	浑浊度	NTU	1	0.1
17	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
18	肉眼可见物	/	无	无
19	pH	无量纲	6.5-8.5	7.62
20	铝	mg/L	0.2	<0.02
21	铁	mg/L	0.3	<0.0045
22	锰	mg/L	0.1	<0.0005
23	菌落总数	CFU/mL	100	6
24	铜	mg/L	1.0	<0.009
25	锌	mg/L	1.0	<0.001
26	氯化物	mg/L	250	43
27	硫酸盐	mg/L	250	99
28	溶解性总固体	mg/L	1000	531
29	总硬度(以$CaCO_3$计)	mg/L	450	404

30	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.33
31	氨	mg/L	0.5	<0.02
32	总α放射性	Bq/L	0.5	0.09
33	总β放射性	Bq/L	1	0.06
34	砷	mg/L	0.01	<0.0010
35	游离氯	mg/L	0.05≤末梢水≤2	0.15
36	总氯	mg/L	0.05	/
37	臭氧	mg/L	0.02	/
38	二氧化氯	mg/L	0.02	/
39	镉	mg/L	0.005	<0.004
40	铬	mg/L	0.05	<0.004
41	铅	mg/L	0.01	<0.0025
42	汞	mg/L	0.001	<0.0001
43	氰化物	mg/L	0.05	<0.002

检 验 报 告

检测地点： 天马相城 报告编号： 2-20241009-229

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	氟化物	mg/L	1.0	0.21
3	硝酸盐（以N计）	mg/L	10	8.24
4	三氯甲烷	mg/L	0.06	0.00065
5	一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	<0.000016
6	二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	<0.000015
7	三溴甲烷	mg/L	0.1	0.0017
8	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	mg/L	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	<1
9	二氯乙酸	mg/L	0.05	<0.0081
10	三氯乙酸	mg/L	0.1	<0.0100
11	溴酸盐	mg/L	0.01	/
12	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不应检出	未检出
13	亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	/
14	氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	<0.0050
15	色度	度	15	<5
16	浑浊度	NTU	1	0.4
17	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
18	肉眼可见物	/	无	无
19	pH	无量纲	6.5-8.5	7.53
20	铝	mg/L	0.2	<0.02
21	铁	mg/L	0.3	<0.0045
22	锰	mg/L	0.1	0.0006
23	菌落总数	CFU/mL	100	2
24	铜	mg/L	1.0	<0.009
25	锌	mg/L	1.0	<0.001
26	氯化物	mg/L	250	29
27	硫酸盐	mg/L	250	88
28	溶解性总固体	mg/L	1000	497
29	总硬度(以$CaCO_3$计)	mg/L	450	406

30	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.36
31	氨	mg/L	0.5	<0.02
32	总α放射性	Bq/L	0.5	0.07
33	总β放射性	Bq/L	1	0.06
34	砷	mg/L	0.01	<0.0010
35	游离氯	mg/L	0.05≤末梢水≤2	0.17
36	总氯	mg/L	0.05	/
37	臭氧	mg/L	0.02	/
38	二氧化氯	mg/L	0.02	/
39	镉	mg/L	0.005	<0.004
40	铬	mg/L	0.05	<0.004
41	铅	mg/L	0.01	<0.0025
42	汞	mg/L	0.001	<0.0001
43	氰化物	mg/L	0.05	<0.002