检 验 报 告

检测地点： 东湖水厂 报告编号： 1-20241104-240

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	氟化物	mg/L	1.0	0.51
3	硝酸盐（以N计）	mg/L	10	1.45
4	三氯甲烷	mg/L	0.06	0.00196
5	一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	0.019
6	二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	0.0079
7	三溴甲烷	mg/L	0.1	0.0192
8	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	mg/L	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	＜1
9	二氯乙酸	mg/L	0.05	＜0.0081
10	三氯乙酸	mg/L	0.1	＜0.0100
11	溴酸盐	mg/L	0.01	＜0.0050
12	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不应检出	未检出
13	亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	/
14	氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	0.193
15	色度	度	15	＜5
16	浑浊度	NTU	1	0.4
17	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
18	肉眼可见物	/	无	无
19	pH	无量纲	6.5-8.5	7.75
20	铝	mg/L	0.2	0.08
21	铁	mg/L	0.3	＜0.0045
22	锰	mg/L	0.1	＜0.0005
23	菌落总数	CFU/mL	100	1
24	铜	mg/L	1.0	＜0.009
25	锌	mg/L	1.0	＜0.001
26	氯化物	mg/L	250	118
27	硫酸盐	mg/L	250	185
28	溶解性总固体	mg/L	1000	608
29	总硬度(以$CaCO_3$计)	mg/L	450	291

30	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.80
31	氨	mg/L	0.5	<0.02
32	总α放射性	Bq/L	0.5	0.11
33	总β放射性	Bq/L	1	0.27
34	砷	mg/L	0.01	<0.0010
35	游离氯	mg/L	0.3≤出厂水≤2	0.54
36	总氯	mg/L	0.05	/
37	臭氧	mg/L	0.02	/
38	二氧化氯	mg/L	0.02	/
39	镉	mg/L	0.005	<0.004
40	铬	mg/L	0.05	<0.004
41	铅	mg/L	0.01	<0.0025
42	汞	mg/L	0.001	<0.0001
43	氰化物	mg/L	0.05	<0.002

检 验 报 告

检测地点： 白泉水厂出厂水 报告编号： 1-20241104-241

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	氟化物	mg/L	1.0	0.21
3	硝酸盐（以N计）	mg/L	10	8.92
4	三氯甲烷	mg/L	0.06	0.00243
5	一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	0.0163
6	二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	0.00725
7	三溴甲烷	mg/L	0.1	0.0125
8	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	mg/L	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	＜1
9	二氯乙酸	mg/L	0.05	＜0.0081
10	三氯乙酸	mg/L	0.1	＜0.0100
11	溴酸盐	mg/L	0.01	/
12	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不应检出	未检出
13	亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	/
14	氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	0.066
15	色度	度	15	＜5
16	浑浊度	NTU	1	0.3
17	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
18	肉眼可见物	/	无	无
19	pH	无量纲	6.5-8.5	7.56
20	铝	mg/L	0.2	＜0.02
21	铁	mg/L	0.3	＜0.0045
22	锰	mg/L	0.1	＜0.0005
23	菌落总数	CFU/mL	100	4
24	铜	mg/L	1.0	＜0.009
25	锌	mg/L	1.0	＜0.001
26	氯化物	mg/L	250	66
27	硫酸盐	mg/L	250	114
28	溶解性总固体	mg/L	1000	517
29	总硬度(以$CaCO_3$计)	mg/L	450	372

30	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.45
31	氨	mg/L	0.5	<0.02
32	总α放射性	Bq/L	0.5	0.19
33	总β放射性	Bq/L	1	0.09
34	砷	mg/L	0.01	<0.0010
35	游离氯	mg/L	0.3≤出厂水≤2	0.55
36	总氯	mg/L	0.05	/
37	臭氧	mg/L	0.02	/
38	二氧化氯	mg/L	0.02	/
39	镉	mg/L	0.005	<0.004
40	铬	mg/L	0.05	0.004
41	铅	mg/L	0.01	<0.0025
42	汞	mg/L	0.001	<0.0001
43	氰化物	mg/L	0.05	<0.002

检 验 报 告

检测地点： 虞山水厂 报告编号： 1-20241104-242

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	氟化物	mg/L	1.0	0.23
3	硝酸盐（以N计）	mg/L	10	8.09
4	三氯甲烷	mg/L	0.06	<0.000032
5	一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	0.00619
6	二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	0.00338
7	三溴甲烷	mg/L	0.1	<0.000041
8	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	mg/L	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	<1
9	二氯乙酸	mg/L	0.05	<0.0081
10	三氯乙酸	mg/L	0.1	<0.0100
11	溴酸盐	mg/L	0.01	/
12	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不应检出	未检出
13	亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	/
14	氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	0.182
15	色度	度	15	<5
16	浑浊度	NTU	1	0.3
17	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
18	肉眼可见物	/	无	无
19	pH	无量纲	6.5-8.5	7.40
20	铝	mg/L	0.2	<0.02
21	铁	mg/L	0.3	<0.0045
22	锰	mg/L	0.1	<0.0005
23	菌落总数	CFU/mL	100	2
24	铜	mg/L	1.0	<0.009
25	锌	mg/L	1.0	<0.001
26	氯化物	mg/L	250	49
27	硫酸盐	mg/L	250	107
28	溶解性总固体	mg/L	1000	496
29	总硬度(以$CaCO_3$计)	mg/L	450	388

30	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.38
31	氨	mg/L	0.5	<0.02
32	总α放射性	Bq/L	0.5	0.17
33	总β放射性	Bq/L	1	0.08
34	砷	mg/L	0.01	<0.0010
35	游离氯	mg/L	0.3≤出厂水≤2	0.40
36	总氯	mg/L	0.05	/
37	臭氧	mg/L	0.02	/
38	二氧化氯	mg/L	0.02	/
39	镉	mg/L	0.005	<0.004
40	铬	mg/L	0.05	0.007
41	铅	mg/L	0.01	<0.0025
42	汞	mg/L	0.001	<0.0001
43	氰化物	mg/L	0.05	<0.002

检 验 报 告

检测地点： 八里桥水厂 报告编号： 1-20241104-243

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	氟化物	mg/L	1.0	0.37
3	硝酸盐（以N计）	mg/L	10	6.30
4	三氯甲烷	mg/L	0.06	0.00372
5	一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	0.0139
6	二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	0.00821
7	三溴甲烷	mg/L	0.1	0.00381
8	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	mg/L	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	＜1
9	二氯乙酸	mg/L	0.05	＜0.0081
10	三氯乙酸	mg/L	0.1	＜0.0100
11	溴酸盐	mg/L	0.01	/
12	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不应检出	未检出
13	亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	/
14	氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	0.054
15	色度	度	15	＜5
16	浑浊度	NTU	1	0.5
17	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
18	肉眼可见物	/	无	无
19	pH	无量纲	6.5-8.5	7.55
20	铝	mg/L	0.2	0.05
21	铁	mg/L	0.3	＜0.0045
22	锰	mg/L	0.1	＜0.0005
23	菌落总数	CFU/mL	100	2
24	铜	mg/L	1.0	＜0.009
25	锌	mg/L	1.0	＜0.001
26	氯化物	mg/L	250	69
27	硫酸盐	mg/L	250	126
28	溶解性总固体	mg/L	1000	520
29	总硬度(以$CaCO_3$计)	mg/L	450	315

30	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.83
31	氨	mg/L	0.5	<0.02
32	总α放射性	Bq/L	0.5	0.18
33	总β放射性	Bq/L	1	0.15
34	砷	mg/L	0.01	<0.0010
35	游离氯	mg/L	0.3≤出厂水≤2	0.57
36	总氯	mg/L	0.05	/
37	臭氧	mg/L	0.02	/
38	二氧化氯	mg/L	0.02	/
39	镉	mg/L	0.005	<0.004
40	铬	mg/L	0.05	<0.004
41	铅	mg/L	0.01	<0.0025
42	汞	mg/L	0.001	<0.0001
43	氰化物	mg/L	0.05	<0.002

检 验 报 告

检测地点： 分水岭水厂 报告编号： 1-20241104-244

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	氟化物	mg/L	1.0	0.17
3	硝酸盐（以N计）	mg/L	10	3.15
4	三氯甲烷	mg/L	0.06	0.0181
5	一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	<0.000016
6	二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	0.00775
7	三溴甲烷	mg/L	0.1	<0.000041
8	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	mg/L	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	<1
9	二氯乙酸	mg/L	0.05	<0.0081
10	三氯乙酸	mg/L	0.1	<0.0100
11	溴酸盐	mg/L	0.01	/
12	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不应检出	未检出
13	亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	/
14	氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	0.086
15	色度	度	15	<5
16	浑浊度	NTU	1	0.7
17	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
18	肉眼可见物	/	无	无
19	pH	无量纲	6.5-8.5	8.08
20	铝	mg/L	0.2	0.06
21	铁	mg/L	0.3	<0.0045
22	锰	mg/L	0.1	0.002
23	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
24	铜	mg/L	1.0	<0.009
25	锌	mg/L	1.0	<0.001
26	氯化物	mg/L	250	15
27	硫酸盐	mg/L	250	61
28	溶解性总固体	mg/L	1000	306
29	总硬度(以$CaCO_3$计)	mg/L	450	237

30	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.66
31	氨	mg/L	0.5	<0.02
32	总α放射性	Bq/L	0.5	0.08
33	总β放射性	Bq/L	1	0.07
34	砷	mg/L	0.01	<0.0010
35	游离氯	mg/L	0.3≤出厂水≤2	0.47
36	总氯	mg/L	0.05	/
37	臭氧	mg/L	0.02	/
38	二氧化氯	mg/L	0.02	/
39	镉	mg/L	0.005	<0.004
40	铬	mg/L	0.05	<0.004
41	铅	mg/L	0.01	<0.0025
42	汞	mg/L	0.001	<0.0001
43	氰化物	mg/L	0.05	<0.002

检 验 报 告

检测地点： 南康水厂 报告编号： 1-20241104-245

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	氟化物	mg/L	1.0	0.17
3	硝酸盐（以N计）	mg/L	10	3.42
4	三氯甲烷	mg/L	0.06	0.00723
5	一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	0.00238
6	二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	0.00609
7	三溴甲烷	mg/L	0.1	0.00038
8	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	mg/L	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	＜1
9	二氯乙酸	mg/L	0.05	＜0.0081
10	三氯乙酸	mg/L	0.1	＜0.0100
11	溴酸盐	mg/L	0.01	/
12	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不应检出	未检出
13	亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	/
14	氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	0.081
15	色度	度	15	＜5
16	浑浊度	NTU	1	0.2
17	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
18	肉眼可见物	/	无	无
19	pH	无量纲	6.5-8.5	7.86
20	铝	mg/L	0.2	0.03
21	铁	mg/L	0.3	＜0.0045
22	锰	mg/L	0.1	＜0.0005
23	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
24	铜	mg/L	1.0	＜0.009
25	锌	mg/L	1.0	＜0.001
26	氯化物	mg/L	250	20
27	硫酸盐	mg/L	250	76
28	溶解性总固体	mg/L	1000	322
29	总硬度(以$CaCO_3$计)	mg/L	450	243

30	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.00
31	氨	mg/L	0.5	<0.02
32	总α放射性	Bq/L	0.5	0.06
33	总β放射性	Bq/L	1	0.09
34	砷	mg/L	0.01	<0.0010
35	游离氯	mg/L	0.3≤出厂水≤2	0.45
36	总氯	mg/L	0.05	/
37	臭氧	mg/L	0.02	/
38	二氧化氯	mg/L	0.02	/
39	镉	mg/L	0.005	<0.004
40	铬	mg/L	0.05	<0.004
41	铅	mg/L	0.01	<0.0025
42	汞	mg/L	0.001	<0.0001
43	氰化物	mg/L	0.05	<0.002

检 验 报 告

检测地点： 南郊水厂 报告编号： 1-20241104-246

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	氟化物	mg/L	1.0	0.21
3	硝酸盐（以N计）	mg/L	10	3.33
4	三氯甲烷	mg/L	0.06	0.00886
5	一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	<0.000016
6	二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	0.00651
7	三溴甲烷	mg/L	0.1	<0.000041
8	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	mg/L	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	<1
9	二氯乙酸	mg/L	0.05	<0.0081
10	三氯乙酸	mg/L	0.1	<0.0100
11	溴酸盐	mg/L	0.01	/
12	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不应检出	未检出
13	亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	/
14	氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	0.084
15	色度	度	15	<5
16	浑浊度	NTU	1	0.7
17	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
18	肉眼可见物	/	无	无
19	pH	无量纲	6.5-8.5	7.97
20	铝	mg/L	0.2	0.04
21	铁	mg/L	0.3	<0.0045
22	锰	mg/L	0.1	<0.0005
23	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
24	铜	mg/L	1.0	<0.009
25	锌	mg/L	1.0	<0.001
26	氯化物	mg/L	250	21
27	硫酸盐	mg/L	250	77
28	溶解性总固体	mg/L	1000	320
29	总硬度(以$CaCO_3$计)	mg/L	450	243

30	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.09
31	氨	mg/L	0.5	<0.02
32	总α放射性	Bq/L	0.5	0.07
33	总β放射性	Bq/L	1	0.09
34	砷	mg/L	0.01	<0.0010
35	游离氯	mg/L	0.3≤出厂水≤2	0.30
36	总氯	mg/L	0.05	/
37	臭氧	mg/L	0.02	/
38	二氧化氯	mg/L	0.02	/
39	镉	mg/L	0.005	<0.004
40	铬	mg/L	0.05	<0.004
41	铅	mg/L	0.01	<0.0025
42	汞	mg/L	0.001	<0.0001
43	氰化物	mg/L	0.05	<0.002

检 验 报 告

检测地点： 玉清水厂 报告编号： 1-20241104-247

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	氟化物	mg/L	1.0	0.50
3	硝酸盐（以N计）	mg/L	10	1.77
4	三氯甲烷	mg/L	0.06	0.00771
5	一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	0.0188
6	二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	0.0107
7	三溴甲烷	mg/L	0.1	0.00737
8	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	mg/L	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	＜1
9	二氯乙酸	mg/L	0.05	＜0.0081
10	三氯乙酸	mg/L	0.1	＜0.0100
11	溴酸盐	mg/L	0.01	/
12	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不应检出	未检出
13	亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	/
14	氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	0.043
15	色度	度	15	＜5
16	浑浊度	NTU	1	0.7
17	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
18	肉眼可见物	/	无	无
19	pH	无量纲	6.5-8.5	8.07
20	铝	mg/L	0.2	0.09
21	铁	mg/L	0.3	＜0.0045
22	锰	mg/L	0.1	＜0.0005
23	菌落总数	CFU/mL	100	4
24	铜	mg/L	1.0	＜0.009
25	锌	mg/L	1.0	＜0.001
26	氯化物	mg/L	250	90
27	硫酸盐	mg/L	250	165
28	溶解性总固体	mg/L	1000	540
29	总硬度(以$CaCO_3$计)	mg/L	450	247

30	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.40
31	氨	mg/L	0.5	<0.02
32	总α放射性	Bq/L	0.5	0.22
33	总β放射性	Bq/L	1	0.19
34	砷	mg/L	0.01	<0.0010
35	游离氯	mg/L	0.3≤出厂水≤2	0.40
36	总氯	mg/L	0.05	/
37	臭氧	mg/L	0.02	/
38	二氧化氯	mg/L	0.02	/
39	镉	mg/L	0.005	<0.004
40	铬	mg/L	0.05	<0.004
41	铅	mg/L	0.01	<0.0025
42	汞	mg/L	0.001	<0.0001
43	氰化物	mg/L	0.05	<0.002

检 验 报 告

检测地点： 雪山水厂 报告编号： 1-20241105-257

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	氟化物	mg/L	1.0	0.16
3	硝酸盐（以N计）	mg/L	10	2.14
4	三氯甲烷	mg/L	0.06	0.0153
5	一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	＜0.000016
6	二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	0.0107
7	三溴甲烷	mg/L	0.1	0.00587
8	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	mg/L	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	＜1
9	二氯乙酸	mg/L	0.05	＜0.0081
10	三氯乙酸	mg/L	0.1	＜0.0100
11	溴酸盐	mg/L	0.01	/
12	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不应检出	未检出
13	亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	/
14	氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	0.049
15	色度	度	15	＜5
16	浑浊度	NTU	1	0.4
17	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
18	肉眼可见物	/	无	无
19	pH	无量纲	6.5-8.5	7.93
20	铝	mg/L	0.2	＜0.02
21	铁	mg/L	0.3	＜0.0045
22	锰	mg/L	0.1	0.004
23	菌落总数	CFU/mL	100	1
24	铜	mg/L	1.0	＜0.009
25	锌	mg/L	1.0	＜0.001
26	氯化物	mg/L	250	27
27	硫酸盐	mg/L	250	66
28	溶解性总固体	mg/L	1000	324
29	总硬度(以$CaCO_3$计)	mg/L	450	243

30	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.38
31	氨	mg/L	0.5	0.07
32	总α放射性	Bq/L	0.5	0.12
33	总β放射性	Bq/L	1	0.17
34	砷	mg/L	0.01	<0.0010
35	游离氯	mg/L	0.3≤出厂水≤2	0.53
36	总氯	mg/L	0.05	/
37	臭氧	mg/L	0.02	/
38	二氧化氯	mg/L	0.02	/
39	贾第鞭毛虫	个/10L	1	0
40	隐孢子虫	个/10L	1	0
41	锑	mg/L	0.005	<0.0005
42	钡	mg/L	0.7	0.04
43	铍	mg/L	0.02	<0.0002
44	硼	mg/L	1.0	<0.20
45	镉	mg/L	0.005	<0.004
46	钼	mg/L	0.07	<0.008
47	镍	mg/L	0.02	<0.006
48	银	mg/L	0.05	<0.013
49	铊	mg/L	0.0001	<0.00001
50	硒	mg/L	0.01	0.0006
51	高氯酸盐	mg/L	0.07	<0.005
52	二氯甲烷	mg/L	0.02	<0.00003
53	1，2-二氯乙烷	mg/L	0.03	<0.00006
54	四氯化碳	mg/L	0.002	<0.0000056
55	氯乙烯	mg/L	0.001	<0.00017
56	铬	mg/L	0.05	<0.004
57	1，1-二氯乙烯	mg/L	0.03	<0.00012
58	1，2-二氯乙烯	mg/L	0.05	<0.00006
59	三氯乙烯	mg/L	0.02	<0.00019
60	四氯乙烯	mg/L	0.04	<0.00014
61	六氯丁二烯	mg/L	0.0006	<0.00011
62	苯	mg/L	0.01	<0.00469
63	甲苯	mg/L	0.7	<0.00313

64	二甲苯（总量）	mg/L	0.5	<0.00459
65	苯乙烯	mg/L	0.02	<0.00495
66	氯苯	mg/L	0.3	<0.00004
67	铅	mg/L	0.01	<0.0025
68	1，4-二氯苯	mg/L	0.3	<0.00029
69	三氯苯（总量）	mg/L	0.02	<0.000011
70	六氯苯	mg/L	0.001	<0.00025
71	七氯	mg/L	0.0004	<0.00034
72	马拉硫磷	mg/L	0.25	<0.00040
73	乐果	mg/L	0.006	<0.00072
74	灭草松	mg/L	0.3	<0.0005
75	百菌清	mg/L	0.01	<0.00042
76	呋喃丹	mg/L	0.007	<0.0005
77	毒死蜱	mg/L	0.03	<0.00025
78	汞	mg/L	0.001	<0.0001
79	草甘膦	mg/L	0.7	<0.15
80	敌敌畏	mg/L	0.001	<0.00042
81	莠去津	mg/L	0.002	<0.0005
82	溴氰菊酯	mg/L	0.02	<0.0180
83	2，4-滴	mg/L	0.03	<0.0005
84	乙草胺	mg/L	0.02	<0.00002
85	五氯酚	mg/L	0.009	<0.0005
86	2，4，6-三氯酚	mg/L	0.2	<0.00040
87	苯并（a）芘	mg/L	0.00001	0.0000025
88	邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯	mg/L	0.008	<0.00041
89	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
90	丙烯酰胺	mg/L	0.0005	<0.000020
91	环氧氯丙烷	mg/L	0.0004	<0.00006
92	微囊藻毒素-LR	mg/L	0.001	<0.00026
93	钠	mg/L	200	19.64
94	挥发酚类（以苯酚计）	mg/L	0.002	<0.002
95	阴离子合成洗涤剂	mg/L	0.3	0.050
96	2-甲基异莰醇	mg/L	0.00001	0.0000077
97	土臭素	mg/L	0.00001	<0.0000038

检 验 报 告

检测地点： 大正路水厂 报告编号： 1-20241105-258

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	氟化物	mg/L	1.0	0.22
3	硝酸盐（以N计）	mg/L	10	9.01
4	三氯甲烷	mg/L	0.06	0.00069
5	一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	0.00152
6	二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	＜0.000015
7	三溴甲烷	mg/L	0.1	0.00229
8	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	mg/L	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	＜1
9	二氯乙酸	mg/L	0.05	＜0.0081
10	三氯乙酸	mg/L	0.1	＜0.0100
11	溴酸盐	mg/L	0.01	/
12	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不应检出	未检出
13	亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	/
14	氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	0.019
15	色度	度	15	＜5
16	浑浊度	NTU	1	0.4
17	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
18	肉眼可见物	/	无	无
19	pH	无量纲	6.5-8.5	7.40
20	铝	mg/L	0.2	＜0.02
21	铁	mg/L	0.3	＜0.0045
22	锰	mg/L	0.1	＜0.0005
23	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
24	铜	mg/L	1.0	＜0.009
25	锌	mg/L	1.0	＜0.001
26	氯化物	mg/L	250	31
27	硫酸盐	mg/L	250	96
28	溶解性总固体	mg/L	1000	469
29	总硬度(以$CaCO_3$计)	mg/L	450	372

30	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.36
31	氨	mg/L	0.5	<0.02
32	总α放射性	Bq/L	0.5	0.16
33	总β放射性	Bq/L	1	0.05
34	砷	mg/L	0.01	<0.0010
35	游离氯	mg/L	0.3≤出厂水≤2	0.40
36	总氯	mg/L	0.05	/
37	臭氧	mg/L	0.02	/
38	二氧化氯	mg/L	0.02	/
39	贾第鞭毛虫	个/10L	1	0
40	隐孢子虫	个/10L	1	0
41	锑	mg/L	0.005	<0.0005
42	钡	mg/L	0.7	0.07
43	铍	mg/L	0.02	<0.0002
44	硼	mg/L	1.0	<0.20
45	镉	mg/L	0.005	<0.004
46	钼	mg/L	0.07	<0.008
47	镍	mg/L	0.02	<0.006
48	银	mg/L	0.05	<0.013
49	铊	mg/L	0.0001	<0.00001
50	硒	mg/L	0.01	0.0006
51	高氯酸盐	mg/L	0.07	0.008
52	二氯甲烷	mg/L	0.02	<0.00003
53	1，2-二氯乙烷	mg/L	0.03	<0.00006
54	四氯化碳	mg/L	0.002	<0.0000056
55	氯乙烯	mg/L	0.001	<0.00017
56	铬	mg/L	0.05	0.011
57	1，1-二氯乙烯	mg/L	0.03	<0.00012
58	1，2-二氯乙烯	mg/L	0.05	<0.00006
59	三氯乙烯	mg/L	0.02	<0.00019
60	四氯乙烯	mg/L	0.04	<0.00014
61	六氯丁二烯	mg/L	0.0006	<0.00011
62	苯	mg/L	0.01	<0.00469
63	甲苯	mg/L	0.7	<0.00313

64	二甲苯（总量）	mg/L	0.5	<0.00459
65	苯乙烯	mg/L	0.02	<0.00495
66	氯苯	mg/L	0.3	<0.00004
67	铅	mg/L	0.01	<0.0025
68	1，4-二氯苯	mg/L	0.3	<0.00029
69	三氯苯（总量）	mg/L	0.02	<0.000011
70	六氯苯	mg/L	0.001	<0.00025
71	七氯	mg/L	0.0004	<0.00034
72	马拉硫磷	mg/L	0.25	<0.00040
73	乐果	mg/L	0.006	<0.00072
74	灭草松	mg/L	0.3	<0.0005
75	百菌清	mg/L	0.01	<0.00042
76	呋喃丹	mg/L	0.007	<0.0005
77	毒死蜱	mg/L	0.03	<0.00025
78	汞	mg/L	0.001	<0.0001
79	草甘膦	mg/L	0.7	<0.15
80	敌敌畏	mg/L	0.001	<0.00042
81	莠去津	mg/L	0.002	<0.0005
82	溴氰菊酯	mg/L	0.02	<0.0180
83	2，4-滴	mg/L	0.03	<0.0005
84	乙草胺	mg/L	0.02	<0.00002
85	五氯酚	mg/L	0.009	<0.0005
86	2，4，6-三氯酚	mg/L	0.2	<0.00040
87	苯并（a）芘	mg/L	0.00001	0.0000024
88	邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯	mg/L	0.008	<0.00041
89	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
90	丙烯酰胺	mg/L	0.0005	<0.000020
91	环氧氯丙烷	mg/L	0.0004	<0.00006
92	微囊藻毒素-LR	mg/L	0.001	<0.00026
93	钠	mg/L	200	13.6
94	挥发酚类（以苯酚计）	mg/L	0.002	<0.002
95	阴离子合成洗涤剂	mg/L	0.3	0.050
96	2-甲基异莰醇	mg/L	0.00001	0.0000034
97	土臭素	mg/L	0.00001	<0.0000038

检 验 报 告

检测地点： 武将山水厂 报告编号： 1-20241105-259

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	氟化物	mg/L	1.0	0.21
3	硝酸盐（以N计）	mg/L	10	8.97
4	三氯甲烷	mg/L	0.06	0.00075
5	一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	<0.000016
6	二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	<0.000015
7	三溴甲烷	mg/L	0.1	<0.000041
8	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	mg/L	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	<1
9	二氯乙酸	mg/L	0.05	<0.0081
10	三氯乙酸	mg/L	0.1	<0.0100
11	溴酸盐	mg/L	0.01	/
12	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不应检出	未检出
13	亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	/
14	氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	0.023
15	色度	度	15	<5
16	浑浊度	NTU	1	0.1
17	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
18	肉眼可见物	/	无	无
19	pH	无量纲	6.5-8.5	7.33
20	铝	mg/L	0.2	<0.02
21	铁	mg/L	0.3	<0.0045
22	锰	mg/L	0.1	<0.0005
23	菌落总数	CFU/mL	100	13
24	铜	mg/L	1.0	<0.009
25	锌	mg/L	1.0	<0.001
26	氯化物	mg/L	250	46
27	硫酸盐	mg/L	250	107
28	溶解性总固体	mg/L	1000	501
29	总硬度(以$CaCO_3$计)	mg/L	450	396

30	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.31
31	氨	mg/L	0.5	0.05
32	总α放射性	Bq/L	0.5	0.16
33	总β放射性	Bq/L	1	0.08
34	砷	mg/L	0.01	<0.0010
35	游离氯	mg/L	0.3≤出厂水≤2	0.39
36	总氯	mg/L	0.05	/
37	臭氧	mg/L	0.02	/
38	二氧化氯	mg/L	0.02	/
39	贾第鞭毛虫	个/10L	1	0
40	隐孢子虫	个/10L	1	0
41	锑	mg/L	0.005	<0.0005
42	钡	mg/L	0.7	0.08
43	铍	mg/L	0.02	<0.0002
44	硼	mg/L	1.0	<0.20
45	镉	mg/L	0.005	<0.004
46	钼	mg/L	0.07	<0.008
47	镍	mg/L	0.02	<0.006
48	银	mg/L	0.05	<0.013
49	铊	mg/L	0.0001	<0.00001
50	硒	mg/L	0.01	0.0005
51	高氯酸盐	mg/L	0.07	0.007
52	二氯甲烷	mg/L	0.02	<0.00003
53	1，2-二氯乙烷	mg/L	0.03	<0.00006
54	四氯化碳	mg/L	0.002	0.00145
55	氯乙烯	mg/L	0.001	<0.00017
56	铬	mg/L	0.05	<0.004
57	1，1-二氯乙烯	mg/L	0.03	<0.00012
58	1，2-二氯乙烯	mg/L	0.05	<0.00006
59	三氯乙烯	mg/L	0.02	<0.00019
60	四氯乙烯	mg/L	0.04	<0.00014
61	六氯丁二烯	mg/L	0.0006	<0.00011
62	苯	mg/L	0.01	<0.00469
63	甲苯	mg/L	0.7	<0.00313

64	二甲苯（总量）	mg/L	0.5	<0.00459
65	苯乙烯	mg/L	0.02	<0.00495
66	氯苯	mg/L	0.3	<0.00004
67	铅	mg/L	0.01	<0.0025
68	1，4-二氯苯	mg/L	0.3	<0.00029
69	三氯苯（总量）	mg/L	0.02	<0.000011
70	六氯苯	mg/L	0.001	<0.00025
71	七氯	mg/L	0.0004	<0.00034
72	马拉硫磷	mg/L	0.25	<0.00040
73	乐果	mg/L	0.006	<0.00072
74	灭草松	mg/L	0.3	<0.0005
75	百菌清	mg/L	0.01	<0.00042
76	呋喃丹	mg/L	0.007	<0.0005
77	毒死蜱	mg/L	0.03	<0.00025
78	汞	mg/L	0.001	<0.0001
79	草甘膦	mg/L	0.7	<0.15
80	敌敌畏	mg/L	0.001	<0.00042
81	莠去津	mg/L	0.002	<0.0005
82	溴氰菊酯	mg/L	0.02	<0.0180
83	2，4-滴	mg/L	0.03	<0.0005
84	乙草胺	mg/L	0.02	<0.00002
85	五氯酚	mg/L	0.009	<0.0005
86	2，4，6-三氯酚	mg/L	0.2	<0.00004
87	苯并（a）芘	mg/L	0.00001	0.0000027
88	邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯	mg/L	0.008	<0.00041
89	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
90	丙烯酰胺	mg/L	0.0005	<0.000 020
91	环氧氯丙烷	mg/L	0.0004	<0.00006
92	微囊藻毒素-LR	mg/L	0.001	<0.00026
93	钠	mg/L	200	17.6
94	挥发酚类（以苯酚计）	mg/L	0.002	<0.002
95	阴离子合成洗涤剂	mg/L	0.3	0.050
96	2-甲基异莰醇	mg/L	0.00001	0.0000032
97	土臭素	mg/L	0.00001	<0.0000038

检 验 报 告

检测地点： 凤凰路水厂 报告编号： 1-20241105-260

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	氟化物	mg/L	1.0	0.50
3	硝酸盐（以N计）	mg/L	10	2.06
4	三氯甲烷	mg/L	0.06	0.00266
5	一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	0.023
6	二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	0.0101
7	三溴甲烷	mg/L	0.1	0.018
8	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	mg/L	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	＜1
9	二氯乙酸	mg/L	0.05	＜0.0081
10	三氯乙酸	mg/L	0.1	＜0.0100
11	溴酸盐	mg/L	0.01	＜0.0050
12	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不应检出	未检出
13	亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	/
14	氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	0.096
15	色度	度	15	＜5
16	浑浊度	NTU	1	0.2
17	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
18	肉眼可见物	/	无	无
19	pH	无量纲	6.5-8.5	7.86
20	铝	mg/L	0.2	0.06
21	铁	mg/L	0.3	＜0.0045
22	锰	mg/L	0.1	＜0.0005
23	菌落总数	CFU/mL	100	31
24	铜	mg/L	1.0	＜0.009
25	锌	mg/L	1.0	＜0.001
26	氯化物	mg/L	250	92
27	硫酸盐	mg/L	250	173
28	溶解性总固体	mg/L	1000	558
29	总硬度(以$CaCO_3$计)	mg/L	450	259

30	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.97
31	氨	mg/L	0.5	<0.02
32	总α放射性	Bq/L	0.5	0.21
33	总β放射性	Bq/L	1	0.16
34	砷	mg/L	0.01	<0.0010
35	游离氯	mg/L	0.3≤出厂水≤2	0.72
36	总氯	mg/L	0.05	/
37	臭氧	mg/L	0.02	/
38	二氧化氯	mg/L	0.02	/
39	镉	mg/L	0.005	<0.004
40	铬	mg/L	0.05	<0.004
41	铅	mg/L	0.01	<0.0025
42	汞	mg/L	0.001	<0.0001
43	氰化物	mg/L	0.05	<0.002

检 验 报 告

检测地点： 牛旺庄水厂 报告编号： 1-20241105-261

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	氟化物	mg/L	1.0	0.28
3	硝酸盐（以N计）	mg/L	10	7.30
4	三氯甲烷	mg/L	0.06	0.00059
5	一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	0.0213
6	二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	0.0081
7	三溴甲烷	mg/L	0.1	0.0327
8	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	mg/L	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	＜1
9	二氯乙酸	mg/L	0.05	＜0.0081
10	三氯乙酸	mg/L	0.1	＜0.0100
11	溴酸盐	mg/L	0.01	/
12	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不应检出	未检出
13	亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	/
14	氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	0.106
15	色度	度	15	＜5
16	浑浊度	NTU	1	0.3
17	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
18	肉眼可见物	/	无	无
19	pH	无量纲	6.5-8.5	7.63
20	铝	mg/L	0.2	0.03
21	铁	mg/L	0.3	＜0.0045
22	锰	mg/L	0.1	＜0.0005
23	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
24	铜	mg/L	1.0	＜0.009
25	锌	mg/L	1.0	＜0.001
26	氯化物	mg/L	250	85
27	硫酸盐	mg/L	250	146
28	溶解性总固体	mg/L	1000	580
29	总硬度(以$CaCO_3$计)	mg/L	450	380

30	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.83
31	氨	mg/L	0.5	0.11
32	总α放射性	Bq/L	0.5	0.14
33	总β放射性	Bq/L	1	0.11
34	砷	mg/L	0.01	<0.0010
35	游离氯	mg/L	0.3≤出厂水≤2	0.50
36	总氯	mg/L	0.05	/
37	臭氧	mg/L	0.02	/
38	二氧化氯	mg/L	0.02	/
39	镉	mg/L	0.005	<0.004
40	铬	mg/L	0.05	<0.004
41	铅	mg/L	0.01	<0.0025
42	汞	mg/L	0.001	<0.0001
43	氰化物	mg/L	0.05	<0.002

检 验 报 告

检测地点： 鹊华水厂一期出水 报告编号： 1-20241105-262

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	氟化物	mg/L	1.0	0.50
3	硝酸盐（以N计）	mg/L	10	1.99
4	三氯甲烷	mg/L	0.06	0.00358
5	一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	0.0225
6	二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	0.0103
7	三溴甲烷	mg/L	0.1	0.0169
8	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	mg/L	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	＜1
9	二氯乙酸	mg/L	0.05	＜0.0081
10	三氯乙酸	mg/L	0.1	＜0.0100
11	溴酸盐	mg/L	0.01	/
12	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不应检出	未检出
13	亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	/
14	氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	0.045
15	色度	度	15	＜5
16	浑浊度	NTU	1	0.4
17	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
18	肉眼可见物	/	无	无
19	pH	无量纲	6.5-8.5	7.86
20	铝	mg/L	0.2	0.08
21	铁	mg/L	0.3	＜0.0045
22	锰	mg/L	0.1	＜0.0005
23	菌落总数	CFU/mL	100	3
24	铜	mg/L	1.0	＜0.009
25	锌	mg/L	1.0	0.001
26	氯化物	mg/L	250	91
27	硫酸盐	mg/L	250	172
28	溶解性总固体	mg/L	1000	560
29	总硬度(以$CaCO_3$计)	mg/L	450	251

30	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.00
31	氨	mg/L	0.5	0.02
32	总α放射性	Bq/L	0.5	0.18
33	总β放射性	Bq/L	1	0.17
34	砷	mg/L	0.01	<0.0010
35	游离氯	mg/L	0.3≤出厂水≤2	0.67
36	总氯	mg/L	0.05	/
37	臭氧	mg/L	0.02	/
38	二氧化氯	mg/L	0.02	/
39	镉	mg/L	0.005	<0.004
40	铬	mg/L	0.05	<0.004
41	铅	mg/L	0.01	<0.0025
42	汞	mg/L	0.001	<0.0001
43	氰化物	mg/L	0.05	<0.002

检 验 报 告

检测地点： 鹊华水厂二期出水 报告编号： 1-20241105-263

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	氟化物	mg/L	1.0	0.50
3	硝酸盐（以N计）	mg/L	10	1.98
4	三氯甲烷	mg/L	0.06	0.0101
5	一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	0.0212
6	二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	0.0118
7	三溴甲烷	mg/L	0.1	0.0066
8	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	mg/L	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	＜1
9	二氯乙酸	mg/L	0.05	＜0.0081
10	三氯乙酸	mg/L	0.1	＜0.0100
11	溴酸盐	mg/L	0.01	/
12	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不应检出	未检出
13	亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	/
14	氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	0.050
15	色度	度	15	＜5
16	浑浊度	NTU	1	0.5
17	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
18	肉眼可见物	/	无	无
19	pH	无量纲	6.5-8.5	8.09
20	铝	mg/L	0.2	0.08
21	铁	mg/L	0.3	＜0.0045
22	锰	mg/L	0.1	＜0.0005
23	菌落总数	CFU/mL	100	14
24	铜	mg/L	1.0	＜0.009
25	锌	mg/L	1.0	0.002
26	氯化物	mg/L	250	91
27	硫酸盐	mg/L	250	172
28	溶解性总固体	mg/L	1000	558
29	总硬度(以$CaCO_3$计)	mg/L	450	251

30	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.35
31	氨	mg/L	0.5	<0.02
32	总α放射性	Bq/L	0.5	0.12
33	总β放射性	Bq/L	1	0.14
34	砷	mg/L	0.01	<0.0010
35	游离氯	mg/L	0.3≤出厂水≤2	0.58
36	总氯	mg/L	0.05	/
37	臭氧	mg/L	0.02	/
38	二氧化氯	mg/L	0.02	/
39	镉	mg/L	0.005	<0.004
40	铬	mg/L	0.05	<0.004
41	铅	mg/L	0.01	<0.0025
42	汞	mg/L	0.001	<0.0001
43	氰化物	mg/L	0.05	<0.002

检 验 报 告

检测地点： 旅游路水厂 报告编号： 1-20241105-264

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	氟化物	mg/L	1.0	0.51
3	硝酸盐（以N计）	mg/L	10	2.02
4	三氯甲烷	mg/L	0.06	0.00127
5	一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	0.0208
6	二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	0.00774
7	三溴甲烷	mg/L	0.1	0.0197
8	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	mg/L	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	＜1
9	二氯乙酸	mg/L	0.05	＜0.0081
10	三氯乙酸	mg/L	0.1	＜0.0100
11	溴酸盐	mg/L	0.01	＜0.0050
12	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不应检出	未检出
13	亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	/
14	氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	0.214
15	色度	度	15	＜5
16	浑浊度	NTU	1	0.6
17	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
18	肉眼可见物	/	无	无
19	pH	无量纲	6.5-8.5	8.03
20	铝	mg/L	0.2	0.09
21	铁	mg/L	0.3	＜0.0045
22	锰	mg/L	0.1	＜0.0005
23	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
24	铜	mg/L	1.0	＜0.009
25	锌	mg/L	1.0	0.003
26	氯化物	mg/L	250	92
27	硫酸盐	mg/L	250	172
28	溶解性总固体	mg/L	1000	559
29	总硬度(以$CaCO_3$计)	mg/L	450	251

30	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.78
31	氨	mg/L	0.5	<0.02
32	总α放射性	Bq/L	0.5	0.11
33	总β放射性	Bq/L	1	0.15
34	砷	mg/L	0.01	<0.0010
35	游离氯	mg/L	0.3≤出厂水≤2	0.49
36	总氯	mg/L	0.05	/
37	臭氧	mg/L	0.02	/
38	二氧化氯	mg/L	0.02	/
39	镉	mg/L	0.005	<0.004
40	铬	mg/L	0.05	<0.004
41	铅	mg/L	0.01	<0.0025
42	汞	mg/L	0.001	<0.0001
43	氰化物	mg/L	0.05	<0.002

检 验 报 告

检测地点： 青龙山水厂 报告编号： 1-20241105-265

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	氟化物	mg/L	1.0	0.19
3	硝酸盐（以N计）	mg/L	10	2.47
4	三氯甲烷	mg/L	0.06	0.00178
5	一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	0.0134
6	二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	0.00684
7	三溴甲烷	mg/L	0.1	0.00447
8	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	mg/L	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	＜1
9	二氯乙酸	mg/L	0.05	＜0.0081
10	三氯乙酸	mg/L	0.1	＜0.0100
11	溴酸盐	mg/L	0.01	/
12	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不应检出	未检出
13	亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	/
14	氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	0.021
15	色度	度	15	＜5
16	浑浊度	NTU	1	0.4
17	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
18	肉眼可见物	/	无	无
19	pH	无量纲	6.5-8.5	7.70
20	铝	mg/L	0.2	＜0.02
21	铁	mg/L	0.3	＜0.0045
22	锰	mg/L	0.1	＜0.0005
23	菌落总数	CFU/mL	100	1
24	铜	mg/L	1.0	＜0.009
25	锌	mg/L	1.0	＜0.001
26	氯化物	mg/L	250	27
27	硫酸盐	mg/L	250	77
28	溶解性总固体	mg/L	1000	392
29	总硬度(以$CaCO_3$计)	mg/L	450	283

30	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.44
31	氨	mg/L	0.5	0.07
32	总α放射性	Bq/L	0.5	0.07
33	总β放射性	Bq/L	1	0.05
34	砷	mg/L	0.01	<0.0010
35	游离氯	mg/L	0.3≤出厂水≤2	0.46
36	总氯	mg/L	0.05	/
37	臭氧	mg/L	0.02	/
38	二氧化氯	mg/L	0.02	/
39	镉	mg/L	0.005	<0.004
40	铬	mg/L	0.05	<0.004
41	铅	mg/L	0.01	<0.0025
42	汞	mg/L	0.001	<0.0001
43	氰化物	mg/L	0.05	<0.002

检 验 报 告

检测地点： 长清一水厂 报告编号： 1-20241105-266

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	氟化物	mg/L	1.0	0.18
3	硝酸盐（以N计）	mg/L	10	8.82
4	三氯甲烷	mg/L	0.06	0.00104
5	一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	0.0127
6	二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	0.00336
7	三溴甲烷	mg/L	0.1	0.0131
8	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	mg/L	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	＜1
9	二氯乙酸	mg/L	0.05	＜0.0081
10	三氯乙酸	mg/L	0.1	＜0.0100
11	溴酸盐	mg/L	0.01	/
12	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不应检出	未检出
13	亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	/
14	氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	0.019
15	色度	度	15	＜5
16	浑浊度	NTU	1	0.5
17	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
18	肉眼可见物	/	无	无
19	pH	无量纲	6.5-8.5	7.46
20	铝	mg/L	0.2	＜0.02
21	铁	mg/L	0.3	＜0.0045
22	锰	mg/L	0.1	＜0.0005
23	菌落总数	CFU/mL	100	1
24	铜	mg/L	1.0	＜0.009
25	锌	mg/L	1.0	＜0.001
26	氯化物	mg/L	250	40
27	硫酸盐	mg/L	250	74
28	溶解性总固体	mg/L	1000	412
29	总硬度(以$CaCO_3$计)	mg/L	450	305

30	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.34
31	氨	mg/L	0.5	0.03
32	总α放射性	Bq/L	0.5	0.10
33	总β放射性	Bq/L	1	0.04
34	砷	mg/L	0.01	<0.0010
35	游离氯	mg/L	0.3≤出厂水≤2	0.32
36	总氯	mg/L	0.05	/
37	臭氧	mg/L	0.02	/
38	二氧化氯	mg/L	0.02	/
39	镉	mg/L	0.005	<0.004
40	铬	mg/L	0.05	<0.004
41	铅	mg/L	0.01	<0.0025
42	汞	mg/L	0.001	<0.0001
43	氰化物	mg/L	0.05	<0.002

检 验 报 告

检测地点： 长清二水厂 报告编号： 1-20241105-267

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	氟化物	mg/L	1.0	0.29
3	硝酸盐（以N计）	mg/L	10	6.73
4	三氯甲烷	mg/L	0.06	0.00127
5	一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	0.00879
6	二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	0.00276
7	三溴甲烷	mg/L	0.1	0.00679
8	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	mg/L	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	＜1
9	二氯乙酸	mg/L	0.05	＜0.0081
10	三氯乙酸	mg/L	0.1	＜0.0100
11	溴酸盐	mg/L	0.01	/
12	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不应检出	未检出
13	亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	/
14	氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	0.016
15	色度	度	15	＜5
16	浑浊度	NTU	1	0.3
17	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
18	肉眼可见物	/	无	无
19	pH	无量纲	6.5-8.5	7.51
20	铝	mg/L	0.2	＜0.02
21	铁	mg/L	0.3	＜0.0045
22	锰	mg/L	0.1	＜0.0005
23	菌落总数	CFU/mL	100	16
24	铜	mg/L	1.0	＜0.009
25	锌	mg/L	1.0	＜0.001
26	氯化物	mg/L	250	37
27	硫酸盐	mg/L	250	83
28	溶解性总固体	mg/L	1000	440
29	总硬度(以$CaCO_3$计)	mg/L	450	328

30	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.39
31	氨	mg/L	0.5	0.04
32	总α放射性	Bq/L	0.5	0.09
33	总β放射性	Bq/L	1	0.08
34	砷	mg/L	0.01	<0.0010
35	游离氯	mg/L	0.3≤出厂水≤2	0.33
36	总氯	mg/L	0.05	/
37	臭氧	mg/L	0.02	/
38	二氧化氯	mg/L	0.02	/
39	镉	mg/L	0.005	<0.004
40	铬	mg/L	0.05	<0.004
41	铅	mg/L	0.01	<0.0025
42	汞	mg/L	0.001	<0.0001
43	氰化物	mg/L	0.05	<0.002

检 验 报 告

检测地点： 军区四所 报告编号： 2-20241104-248

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	氟化物	mg/L	1.0	0.44
3	硝酸盐（以N计）	mg/L	10	3.72
4	三氯甲烷	mg/L	0.06	0.00503
5	一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	0.0123
6	二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	0.00914
7	三溴甲烷	mg/L	0.1	0.00313
8	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	mg/L	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	＜1
9	二氯乙酸	mg/L	0.05	＜0.0081
10	三氯乙酸	mg/L	0.1	＜0.0100
11	溴酸盐	mg/L	0.01	/
12	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不应检出	未检出
13	亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	/
14	氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	0.058
15	色度	度	15	＜5
16	浑浊度	NTU	1	0.7
17	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
18	肉眼可见物	/	无	无
19	pH	无量纲	6.5-8.5	7.89
20	铝	mg/L	0.2	0.05
21	铁	mg/L	0.3	0.023
22	锰	mg/L	0.1	0.0006
23	菌落总数	CFU/mL	100	22
24	铜	mg/L	1.0	＜0.009
25	锌	mg/L	1.0	0.006
26	氯化物	mg/L	250	80
27	硫酸盐	mg/L	250	147
28	溶解性总固体	mg/L	1000	533
29	总硬度(以$CaCO_3$计)	mg/L	450	271

30	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.07
31	氨	mg/L	0.5	<0.02
32	总α放射性	Bq/L	0.5	0.20
33	总β放射性	Bq/L	1	0.24
34	砷	mg/L	0.01	<0.0010
35	游离氯	mg/L	0.05≤末梢水≤2	0.18
36	总氯	mg/L	0.05	/
37	臭氧	mg/L	0.02	/
38	二氧化氯	mg/L	0.02	/
39	镉	mg/L	0.005	<0.004
40	铬	mg/L	0.05	<0.004
41	铅	mg/L	0.01	<0.0025
42	汞	mg/L	0.001	<0.0001
43	氰化物	mg/L	0.05	<0.002

检 验 报 告

检测地点： 板桥加压站 报告编号： 2-20241105-268

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	氟化物	mg/L	1.0	0.51
3	硝酸盐（以N计）	mg/L	10	2.00
4	三氯甲烷	mg/L	0.06	0.00968
5	一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	0.0249
6	二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	0.0126
7	三溴甲烷	mg/L	0.1	0.0166
8	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	mg/L	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	＜1
9	二氯乙酸	mg/L	0.05	＜0.0081
10	三氯乙酸	mg/L	0.1	＜0.0100
11	溴酸盐	mg/L	0.01	/
12	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不应检出	未检出
13	亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	/
14	氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	0.041
15	色度	度	15	＜5
16	浑浊度	NTU	1	0.4
17	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
18	肉眼可见物	/	无	无
19	pH	无量纲	6.5-8.5	7.98
20	铝	mg/L	0.2	0.07
21	铁	mg/L	0.3	＜0.0045
22	锰	mg/L	0.1	＜0.0005
23	菌落总数	CFU/mL	100	2
24	铜	mg/L	1.0	＜0.009
25	锌	mg/L	1.0	＜0.001
26	氯化物	mg/L	250	92
27	硫酸盐	mg/L	250	172
28	溶解性总固体	mg/L	1000	556
29	总硬度(以$CaCO_3$计)	mg/L	450	251

30	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.96
31	氨	mg/L	0.5	0.02
32	总α放射性	Bq/L	0.5	0.20
33	总β放射性	Bq/L	1	0.16
34	砷	mg/L	0.01	＜0.0010
35	游离氯	mg/L	0.05≤末梢水≤2	0.55
36	总氯	mg/L	0.05	/
37	臭氧	mg/L	0.02	/
38	二氧化氯	mg/L	0.02	/
39	镉	mg/L	0.005	＜0.004
40	铬	mg/L	0.05	＜0.004
41	铅	mg/L	0.01	＜0.0025
42	汞	mg/L	0.001	＜0.0001
43	氰化物	mg/L	0.05	＜0.002

检 验 报 告

检测地点： 西城供水 报告编号： 2-20241105-269

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	氟化物	mg/L	1.0	0.17
3	硝酸盐（以N计）	mg/L	10	6.39
4	三氯甲烷	mg/L	0.06	＜0.000032
5	一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	0.00344
6	二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	＜0.000015
7	三溴甲烷	mg/L	0.1	0.00505
8	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	mg/L	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	＜1
9	二氯乙酸	mg/L	0.05	＜0.0081
10	三氯乙酸	mg/L	0.1	＜0.0100
11	溴酸盐	mg/L	0.01	/
12	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不应检出	未检出
13	亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	/
14	氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	0.030
15	色度	度	15	＜5
16	浑浊度	NTU	1	0.4
17	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
18	肉眼可见物	/	无	无
19	pH	无量纲	6.5-8.5	7.69
20	铝	mg/L	0.2	＜0.02
21	铁	mg/L	0.3	＜0.0045
22	锰	mg/L	0.1	＜0.0005
23	菌落总数	CFU/mL	100	6
24	铜	mg/L	1.0	＜0.009
25	锌	mg/L	1.0	＜0.001
26	氯化物	mg/L	250	36
27	硫酸盐	mg/L	250	81
28	溶解性总固体	mg/L	1000	421
29	总硬度(以$CaCO_3$计)	mg/L	450	323

30	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.34
31	氨	mg/L	0.5	0.05
32	总α放射性	Bq/L	0.5	0.09
33	总β放射性	Bq/L	1	0.05
34	砷	mg/L	0.01	<0.0010
35	游离氯	mg/L	0.05≤末梢水≤2	0.35
36	总氯	mg/L	0.05	/
37	臭氧	mg/L	0.02	/
38	二氧化氯	mg/L	0.02	/
39	镉	mg/L	0.005	<0.004
40	铬	mg/L	0.05	<0.004
41	铅	mg/L	0.01	<0.0025
42	汞	mg/L	0.001	<0.0001
43	氰化物	mg/L	0.05	<0.002

检 验 报 告

检测地点： 常春藤幼儿园 报告编号： 2-20241105-270

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	氟化物	mg/L	1.0	0.17
3	硝酸盐（以N计）	mg/L	10	6.53
4	三氯甲烷	mg/L	0.06	0.00071
5	一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	0.00439
6	二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	<0.000015
7	三溴甲烷	mg/L	0.1	0.00744
8	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	mg/L	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	<1
9	二氯乙酸	mg/L	0.05	<0.0081
10	三氯乙酸	mg/L	0.1	<0.0100
11	溴酸盐	mg/L	0.01	/
12	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不应检出	未检出
13	亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	/
14	氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	0.035
15	色度	度	15	<5
16	浑浊度	NTU	1	0.3
17	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
18	肉眼可见物	/	无	无
19	pH	无量纲	6.5-8.5	7.60
20	铝	mg/L	0.2	<0.02
21	铁	mg/L	0.3	0.035
22	锰	mg/L	0.1	<0.0005
23	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
24	铜	mg/L	1.0	<0.009
25	锌	mg/L	1.0	<0.001
26	氯化物	mg/L	250	37
27	硫酸盐	mg/L	250	83
28	溶解性总固体	mg/L	1000	433
29	总硬度(以$CaCO_3$计)	mg/L	450	332

30	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.34
31	氨	mg/L	0.5	0.04
32	总α放射性	Bq/L	0.5	0.06
33	总β放射性	Bq/L	1	0.05
34	砷	mg/L	0.01	＜0.0010
35	游离氯	mg/L	0.05≤末梢水≤2	0.32
36	总氯	mg/L	0.05	/
37	臭氧	mg/L	0.02	/
38	二氧化氯	mg/L	0.02	/
39	镉	mg/L	0.005	＜0.004
40	铬	mg/L	0.05	＜0.004
41	铅	mg/L	0.01	＜0.0025
42	汞	mg/L	0.001	＜0.0001
43	氰化物	mg/L	0.05	＜0.002

检 验 报 告

检测地点： 青岛啤酒污水厂 报告编号： 2-20241105-271

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	氟化物	mg/L	1.0	0.23
3	硝酸盐（以N计）	mg/L	10	9.00
4	三氯甲烷	mg/L	0.06	0.00069
5	一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	＜0.000016
6	二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	＜0.000015
7	三溴甲烷	mg/L	0.1	0.0018
8	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	mg/L	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	＜1
9	二氯乙酸	mg/L	0.05	＜0.0081
10	三氯乙酸	mg/L	0.1	＜0.0100
11	溴酸盐	mg/L	0.01	/
12	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不应检出	未检出
13	亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	/
14	氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	0.014
15	色度	度	15	＜5
16	浑浊度	NTU	1	0.6
17	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
18	肉眼可见物	/	无	无
19	pH	无量纲	6.5-8.5	7.46
20	铝	mg/L	0.2	＜0.02
21	铁	mg/L	0.3	0.062
22	锰	mg/L	0.1	＜0.0005
23	菌落总数	CFU/mL	100	6
24	铜	mg/L	1.0	＜0.009
25	锌	mg/L	1.0	0.03
26	氯化物	mg/L	250	31
27	硫酸盐	mg/L	250	95
28	溶解性总固体	mg/L	1000	490
29	总硬度(以$CaCO_3$计)	mg/L	450	408

30	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.32
31	氨	mg/L	0.5	0.05
32	总α放射性	Bq/L	0.5	0.12
33	总β放射性	Bq/L	1	0.05
34	砷	mg/L	0.01	＜0.0010
35	游离氯	mg/L	0.05≤末梢水≤2	0.14
36	总氯	mg/L	0.05	/
37	臭氧	mg/L	0.02	/
38	二氧化氯	mg/L	0.02	/
39	镉	mg/L	0.005	＜0.004
40	铬	mg/L	0.05	＜0.004
41	铅	mg/L	0.01	＜0.0025
42	汞	mg/L	0.001	＜0.0001
43	氰化物	mg/L	0.05	＜0.002

检 验 报 告

检测地点： 山东新华印务 报告编号： 2-20241105-272

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	氟化物	mg/L	1.0	0.22
3	硝酸盐（以N计）	mg/L	10	8.99
4	三氯甲烷	mg/L	0.06	＜0.000032
5	一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	0.00201
6	二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	＜0.000015
7	三溴甲烷	mg/L	0.1	＜0.000041
8	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	mg/L	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	＜1
9	二氯乙酸	mg/L	0.05	＜0.0081
10	三氯乙酸	mg/L	0.1	＜0.0100
11	溴酸盐	mg/L	0.01	/
12	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不应检出	未检出
13	亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	/
14	氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	0.035
15	色度	度	15	＜5
16	浑浊度	NTU	1	0.1
17	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
18	肉眼可见物	/	无	无
19	pH	无量纲	6.5-8.5	7.45
20	铝	mg/L	0.2	＜0.02
21	铁	mg/L	0.3	＜0.0045
22	锰	mg/L	0.1	＜0.0005
23	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
24	铜	mg/L	1.0	＜0.009
25	锌	mg/L	1.0	＜0.001
26	氯化物	mg/L	250	46
27	硫酸盐	mg/L	250	109
28	溶解性总固体	mg/L	1000	528
29	总硬度(以$CaCO_3$计)	mg/L	450	412

30	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.33
31	氨	mg/L	0.5	0.03
32	总α放射性	Bq/L	0.5	0.09
33	总β放射性	Bq/L	1	0.05
34	砷	mg/L	0.01	<0.0010
35	游离氯	mg/L	0.05≤末梢水≤2	0.16
36	总氯	mg/L	0.05	/
37	臭氧	mg/L	0.02	/
38	二氧化氯	mg/L	0.02	/
39	镉	mg/L	0.005	<0.004
40	铬	mg/L	0.05	<0.004
41	铅	mg/L	0.01	<0.0025
42	汞	mg/L	0.001	<0.0001
43	氰化物	mg/L	0.05	<0.002

检 验 报 告

检测地点： 耀南小学 报告编号： 2-20241105-273

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	氟化物	mg/L	1.0	0.16
3	硝酸盐（以N计）	mg/L	10	6.73
4	三氯甲烷	mg/L	0.06	＜0.000032
5	一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	0.00554
6	二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	0.00072
7	三溴甲烷	mg/L	0.1	0.00681
8	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	mg/L	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	＜1
9	二氯乙酸	mg/L	0.05	＜0.0081
10	三氯乙酸	mg/L	0.1	＜0.0100
11	溴酸盐	mg/L	0.01	/
12	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不应检出	未检出
13	亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	/
14	氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	＜0.0050
15	色度	度	15	＜5
16	浑浊度	NTU	1	0.2
17	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
18	肉眼可见物	/	无	无
19	pH	无量纲	6.5-8.5	7.53
20	铝	mg/L	0.2	＜0.02
21	铁	mg/L	0.3	＜0.0045
22	锰	mg/L	0.1	＜0.0005
23	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
24	铜	mg/L	1.0	＜0.009
25	锌	mg/L	1.0	＜0.001
26	氯化物	mg/L	250	38
27	硫酸盐	mg/L	250	83
28	溶解性总固体	mg/L	1000	434
29	总硬度(以$CaCO_3$计)	mg/L	450	336

30	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.36
31	氨	mg/L	0.5	0.04
32	总α放射性	Bq/L	0.5	0.16
33	总β放射性	Bq/L	1	0.09
34	砷	mg/L	0.01	<0.0010
35	游离氯	mg/L	0.05≤末梢水≤2	0.12
36	总氯	mg/L	0.05	/
37	臭氧	mg/L	0.02	/
38	二氧化氯	mg/L	0.02	/
39	镉	mg/L	0.005	<0.004
40	铬	mg/L	0.05	<0.004
41	铅	mg/L	0.01	<0.0025
42	汞	mg/L	0.001	<0.0001
43	氰化物	mg/L	0.05	<0.002