

检 验 报 告

检测地点：帝华鸿府 报告编号：5-20241210-001

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	<100	未检出
3	色度	度	<15	<5
4	浑浊度	NTU	<1	0.3
5	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物	/	无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	<3	0.9
8	游离氯	mg/L	0.05≤末梢水≤2	0.24

检 验 报 告

检测地点：名辉豪庭 报告编号：5-20241210-002

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	<100	未检出
3	色度	度	<15	<5
4	浑浊度	NTU	<1	0.2
5	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物	/	无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	<3	1.0
8	游离氯	mg/L	0.05≤末梢水≤2	0.29

检 验 报 告

检测地点：红山圣都 报告编号：5-20241210-003

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	<100	未检出
3	色度	度	<15	<5
4	浑浊度	NTU	<1	0.5
5	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物	/	无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	<3	1.2
8	游离氯	mg/L	0.05≤末梢水≤2	0.12

检 验 报 告

检测地点：保利华庭 报告编号：5-20241210-004

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	<100	未检出
3	色度	度	<15	<5
4	浑浊度	NTU	<1	0.2
5	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物	/	无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	<3	0.7
8	游离氯	mg/L	0.05≤末梢水≤2	0.25

检 验 报 告

检测地点：东源加压站 报告编号：5-20241210-005

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	<100	未检出
3	色度	度	<15	<5
4	浑浊度	NTU	<1	0.3
5	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物	/	无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	<3	0.7
8	游离氯	mg/L	0.05≤末梢水≤2	0.32

检 验 报 告

检测地点：转山西路加压站 报告编号：5-20241210-006

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	<100	未检出
3	色度	度	<15	<5
4	浑浊度	NTU	<1	0.3
5	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物	/	无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	<3	1.0
8	游离氯	mg/L	0.05≤末梢水≤2	0.25

检 验 报 告

检测地点：七里河公交宿舍 报告编号：5-20241210-007

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	<100	未检出
3	色度	度	<15	<5
4	浑浊度	NTU	<1	0.2
5	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物	/	无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	<3	0.8
8	游离氯	mg/L	0.05≤末梢水≤2	0.18

检 验 报 告

检测地点：齐鲁软件学院 报告编号：5-20241210-008

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	<100	3
3	色度	度	<15	<5
4	浑浊度	NTU	<1	0.5
5	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物	/	无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	<3	1.1
8	游离氯	mg/L	0.05≤末梢水≤2	0.09

检 验 报 告

检测地点：舜河苑 报告编号：5-20241210-009

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	<100	未检出
3	色度	度	<15	<5
4	浑浊度	NTU	<1	0.3
5	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物	/	无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	<3	0.6
8	游离氯	mg/L	0.05≤末梢水≤2	0.20

检 验 报 告

检测地点：中新国际城 报告编号：5-20241210-010

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	<100	1
3	色度	度	<15	<5
4	浑浊度	NTU	<1	0.4
5	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物	/	无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	<3	1.1
8	游离氯	mg/L	0.05≤末梢水≤2	0.13

检 验 报 告

检测地点：东城逸家 报告编号：5-20241210-011

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	<100	未检出
3	色度	度	<15	<5
4	浑浊度	NTU	<1	0.2
5	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物	/	无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	<3	1.0
8	游离氯	mg/L	0.05≤末梢水≤2	0.24

检 验 报 告

检测地点：市立三院 报告编号：5-20241210-012

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	<100	未检出
3	色度	度	<15	<5
4	浑浊度	NTU	<1	0.3
5	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物	/	无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	<3	1.0
8	游离氯	mg/L	0.05≤末梢水≤2	0.30

检 验 报 告

检测地点：港新园 报告编号：5-20241210-013

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	<100	3
3	色度	度	<15	<5
4	浑浊度	NTU	<1	0.4
5	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物	/	无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	<3	1.1
8	游离氯	mg/L	0.05≤末梢水≤2	0.10

检 验 报 告

检测地点：黄台电厂第二宿舍 报告编号：5-20241210-014

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	<100	未检出
3	色度	度	<15	<5
4	浑浊度	NTU	<1	0.2
5	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物	/	无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	<3	0.9
8	游离氯	mg/L	0.05≤末梢水≤2	0.25

检 验 报 告

检测地点：雅居园 报告编号：5-20241210-015

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	<100	未检出
3	色度	度	<15	<5
4	浑浊度	NTU	<1	0.2
5	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物	/	无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	<3	1.3
8	游离氯	mg/L	0.05≤末梢水≤2	0.28

检 验 报 告

检测地点：梁王新城 报告编号：5-20241210-016

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	<100	未检出
3	色度	度	<15	<5
4	浑浊度	NTU	<1	0.4
5	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物	/	无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	<3	1.1
8	游离氯	mg/L	0.05≤末梢水≤2	0.15

检 验 报 告

检测地点：二职专 报告编号：5-20241210-017

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	<100	未检出
3	色度	度	<15	<5
4	浑浊度	NTU	<1	0.4
5	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物	/	无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	<3	0.7
8	游离氯	mg/L	0.05≤末梢水≤2	0.16

检 验 报 告

检测地点：万科幸福里 报告编号：5-20241210-018

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	<100	未检出
3	色度	度	<15	<5
4	浑浊度	NTU	<1	0.6
5	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物	/	无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	<3	0.7
8	游离氯	mg/L	0.05≤末梢水≤2	0.13

检 验 报 告

检测地点：奥体西加压站 报告编号：5-20241210-019

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	<100	未检出
3	色度	度	<15	<5
4	浑浊度	NTU	<1	0.2
5	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物	/	无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	<3	0.9
8	游离氯	mg/L	0.05≤末梢水≤2	0.31

检 验 报 告

检测地点：华阳路 报告编号：5-20241210-020

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	<100	未检出
3	色度	度	<15	<5
4	浑浊度	NTU	<1	0.3
5	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物	/	无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	<3	1.1
8	游离氯	mg/L	0.05≤末梢水≤2	0.08

检 验 报 告

检测地点：工业北路303号 报告编号：5-20241210-021

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	<100	未检出
3	色度	度	<15	<5
4	浑浊度	NTU	<1	0.3
5	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物	/	无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	<3	1.2
8	游离氯	mg/L	0.05≤末梢水≤2	0.25

检 验 报 告

检测地点：新东方花园 报告编号：5-20241210-022

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	<100	未检出
3	色度	度	<15	<5
4	浑浊度	NTU	<1	0.5
5	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物	/	无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	<3	0.8
8	游离氯	mg/L	0.05≤末梢水≤2	0.40

检 验 报 告

检测地点：鼎秀家园 报告编号：5-20241210-023

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	<100	未检出
3	色度	度	<15	<5
4	浑浊度	NTU	<1	0.3
5	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物	/	无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	<3	1.1
8	游离氯	mg/L	0.05≤末梢水≤2	0.15

检 验 报 告

检测地点：现代逸城 报告编号：5-20241210-024

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	<100	未检出
3	色度	度	<15	<5
4	浑浊度	NTU	<1	0.4
5	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物	/	无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	<3	1.0
8	游离氯	mg/L	0.05≤末梢水≤2	0.23

检 验 报 告

检测地点：锦绣泉城小区 报告编号：5-20241210-025

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	<100	未检出
3	色度	度	<15	<5
4	浑浊度	NTU	<1	0.3
5	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物	/	无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	<3	1.2
8	游离氯	mg/L	0.05≤末梢水≤2	0.23

检 验 报 告

检测地点：化纤小区 报告编号：5-20241210-026

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	<100	未检出
3	色度	度	<15	<5
4	浑浊度	NTU	<1	0.4
5	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物	/	无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	<3	0.7
8	游离氯	mg/L	0.05≤末梢水≤2	0.11

检 验 报 告

检测地点：唐冶北加压站 报告编号：5-20241210-027

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	<100	未检出
3	色度	度	<15	<5
4	浑浊度	NTU	<1	0.2
5	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物	/	无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	<3	1.0
8	游离氯	mg/L	0.05≤末梢水≤2	0.37

检 验 报 告

检测地点：中润置业 报告编号：5-20241210-028

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	<100	未检出
3	色度	度	<15	<5
4	浑浊度	NTU	<1	0.5
5	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物	/	无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	<3	1.0
8	游离氯	mg/L	0.05≤末梢水≤2	0.19

检 验 报 告

检测地点：青年政治学院 报告编号：5-20241210-029

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	<100	未检出
3	色度	度	<15	<5
4	浑浊度	NTU	<1	0.3
5	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物	/	无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	<3	0.9
8	游离氯	mg/L	0.05≤末梢水≤2	0.12

检 验 报 告

检测地点：护理职业学院 报告编号：5-20241210-030

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	<100	未检出
3	色度	度	<15	<5
4	浑浊度	NTU	<1	0.4
5	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物	/	无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	<3	1.0
8	游离氯	mg/L	0.05≤末梢水≤2	0.25

检 验 报 告

检测地点：山东城建学院 报告编号：5-20241210-031

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	<100	未检出
3	色度	度	<15	<5
4	浑浊度	NTU	<1	0.3
5	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物	/	无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	<3	1.0
8	游离氯	mg/L	0.05≤末梢水≤2	0.21

检 验 报 告

检测地点：华山珑城 报告编号：5-20241210-032

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	<100	未检出
3	色度	度	<15	<5
4	浑浊度	NTU	<1	0.5
5	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物	/	无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	<3	0.9
8	游离氯	mg/L	0.05≤末梢水≤2	0.39

检 验 报 告

检测地点：万象新天 报告编号：5-20241210-033

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	<100	未检出
3	色度	度	<15	<5
4	浑浊度	NTU	<1	0.3
5	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物	/	无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	<3	1.1
8	游离氯	mg/L	0.05≤末梢水≤2	0.28

检 验 报 告

检测地点：融创文旅城 报告编号：5-20241210-034

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	<100	未检出
3	色度	度	<15	<5
4	浑浊度	NTU	<1	0.4
5	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物	/	无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	<3	0.8
8	游离氯	mg/L	0.05≤末梢水≤2	0.48

检 验 报 告

检测地点：三庆城市主人 报告编号：5-20241210-035

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	<100	未检出
3	色度	度	<15	<5
4	浑浊度	NTU	<1	0.2
5	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物	/	无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	<3	1.2
8	游离氯	mg/L	0.05≤末梢水≤2	0.17

检 验 报 告

检测地点：中铁逸都兰亭 报告编号：5-20241210-036

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	<100	未检出
3	色度	度	<15	<5
4	浑浊度	NTU	<1	0.3
5	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物	/	无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	<3	1.1
8	游离氯	mg/L	0.05≤末梢水≤2	0.28

检 验 报 告

检测地点：钢城新苑 报告编号：5-20241210-037

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	<100	2
3	色度	度	<15	<5
4	浑浊度	NTU	<1	0.3
5	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物	/	无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	<3	1.2
8	游离氯	mg/L	0.05≤末梢水≤2	0.11

检 验 报 告

检测地点：山东建筑大学 报告编号：5-20241210-038

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	<100	未检出
3	色度	度	<15	<5
4	浑浊度	NTU	<1	0.4
5	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物	/	无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	<3	1.3
8	游离氯	mg/L	0.05≤末梢水≤2	0.24

检 验 报 告

检测地点：唐冶南加压站 报告编号：5-20241210-039

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	<100	未检出
3	色度	度	<15	<5
4	浑浊度	NTU	<1	0.3
5	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物	/	无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	<3	1.2
8	游离氯	mg/L	0.05≤末梢水≤2	0.35

检 验 报 告

检测地点：章锦卫生所 报告编号：5-20241210-040

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	<100	未检出
3	色度	度	<15	<5
4	浑浊度	NTU	<1	0.3
5	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物	/	无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	<3	1.1
8	游离氯	mg/L	0.05≤末梢水≤2	0.37

检 验 报 告

检测地点：龙洞安置房 报告编号：5-20241210-041

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	<100	未检出
3	色度	度	<15	<5
4	浑浊度	NTU	<1	0.3
5	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物	/	无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	<3	0.9
8	游离氯	mg/L	0.05≤末梢水≤2	0.28

检 验 报 告

检测地点：七里河加压站 报告编号：5-20241210-042

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	<100	未检出
3	色度	度	<15	<5
4	浑浊度	NTU	<1	0.4
5	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物	/	无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	<3	1.2
8	游离氯	mg/L	0.05≤末梢水≤2	0.34

检 验 报 告

检测地点：希望之星幼儿园 报告编号：5-20241210-043

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	<100	未检出
3	色度	度	<15	<5
4	浑浊度	NTU	<1	0.4
5	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物	/	无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	<3	0.7
8	游离氯	mg/L	0.05≤末梢水≤2	0.11

检 验 报 告

检测地点：舜华南加压站 报告编号：5-20241210-044

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	<100	未检出
3	色度	度	<15	<5
4	浑浊度	NTU	<1	0.3
5	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物	/	无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	<3	1.1
8	游离氯	mg/L	0.05≤末梢水≤2	0.39

检 验 报 告

检测地点：恒生伴山 报告编号：5-20241210-045

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	<100	未检出
3	色度	度	<15	<5
4	浑浊度	NTU	<1	0.2
5	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物	/	无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	<3	1.3
8	游离氯	mg/L	0.05≤末梢水≤2	0.24

检 验 报 告

检测地点： 绿城百合花园 报告编号： 5-20241210-046

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	<100	未检出
3	色度	度	<15	<5
4	浑浊度	NTU	<1	0.4
5	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物	/	无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	<3	0.6
8	游离氯	mg/L	0.05≤末梢水≤2	0.35

检 验 报 告

检测地点： 凤凰路加压站 报告编号： 5-20241210-047

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	<100	未检出
3	色度	度	<15	<5
4	浑浊度	NTU	<1	0.2
5	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物	/	无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	<3	1.1
8	游离氯	mg/L	0.05≤末梢水≤2	0.55

检 验 报 告

检测地点： 七里堡小区 报告编号： 5-20241210-048

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	<100	3
3	色度	度	<15	<5
4	浑浊度	NTU	<1	0.3
5	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物	/	无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	<3	1.3
8	游离氯	mg/L	0.05≤末梢水≤2	0.13

检 验 报 告

检测地点： 奥体加压站 报告编号： 5-20241210-049

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	<100	未检出
3	色度	度	<15	<5
4	浑浊度	NTU	<1	0.2
5	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物	/	无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	<3	1.1
8	游离氯	mg/L	0.05≤末梢水≤2	0.45

检 验 报 告

检测地点： 中海御山首府 报告编号： 5-20241210-050

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	<100	未检出
3	色度	度	<15	<5
4	浑浊度	NTU	<1	0.4
5	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物	/	无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	<3	1.2
8	游离氯	mg/L	0.05≤末梢水≤2	0.31

检 验 报 告

检测地点： 汉峪加压站 报告编号： 5-20241210-051

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	<100	未检出
3	色度	度	<15	<5
4	浑浊度	NTU	<1	0.3
5	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物	/	无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	<3	0.9
8	游离氯	mg/L	0.05≤末梢水≤2	0.33

检 验 报 告

检测地点：毕家洼 报告编号：5-20241209-085

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	<100	9
3	色度	度	<15	<5
4	浑浊度	NTU	<1	0.5
5	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物	/	无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	<3	/
8	游离氯	mg/L	0.05≤末梢水≤2	0.22

检 验 报 告

检测地点：省气象局 报告编号：5-20241209-086

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	<100	5
3	色度	度	<15	<5
4	浑浊度	NTU	<1	0.7
5	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物	/	无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	<3	/
8	游离氯	mg/L	0.05≤末梢水≤2	0.21

检 验 报 告

检测地点：黄屯小区居委会 报告编号：5-20241209-087

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	<100	6
3	色度	度	<15	<5
4	浑浊度	NTU	<1	0.6
5	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物	/	无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	<3	/
8	游离氯	mg/L	0.05≤末梢水≤2	0.23

检 验 报 告

检测地点：西苑小区 报告编号：5-20241209-088

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	<100	4
3	色度	度	<15	<5
4	浑浊度	NTU	<1	0.6
5	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物	/	无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	<3	/
8	游离氯	mg/L	0.05≤末梢水≤2	0.17

检 验 报 告

检测地点：方特 报告编号：5-20241209-089

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	<100	未检出
3	色度	度	<15	<5
4	浑浊度	NTU	<1	0.2
5	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物	/	无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	<3	1.40
8	游离氯	mg/L	0.05≤末梢水≤2	0.05

检 验 报 告

检测地点：金牛公园 报告编号：5-20241209-090

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	<100	5
3	色度	度	<15	<5
4	浑浊度	NTU	<1	0.4
5	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物	/	无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	<3	/
8	游离氯	mg/L	0.05≤末梢水≤2	0.31

检 验 报 告

检测地点：金阁花园 报告编号：5-20241209-091

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	<100	未检出
3	色度	度	<15	<5
4	浑浊度	NTU	<1	0.4
5	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物	/	无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	<3	/
8	游离氯	mg/L	0.05≤末梢水≤2	0.36

检 验 报 告

检测地点：黄河医院 报告编号：5-20241209-092

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	<100	5
3	色度	度	<15	<5
4	浑浊度	NTU	<1	0.4
5	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物	/	无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	<3	/
8	游离氯	mg/L	0.05≤末梢水≤2	0.22

检 验 报 告

检测地点：太平洋小区 报告编号：5-20241209-093

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	<100	未检出
3	色度	度	<15	<5
4	浑浊度	NTU	<1	0.4
5	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物	/	无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	<3	/
8	游离氯	mg/L	0.05≤末梢水≤2	0.18

检 验 报 告

检测地点： 济南五中/珍珠泉 报告编号： 5-20241209-052

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	<100	5
3	色度	度	<15	<5
4	浑浊度	NTU	<1	0.4
5	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物	/	无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	<3	1.54
8	游离氯	mg/L	0.05≤末梢水≤2	0.21

检 验 报 告

检测地点： 东关大街金德利 报告编号： 5-20241209-053

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	<100	未检出
3	色度	度	<15	<5
4	浑浊度	NTU	<1	0.8
5	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物	/	无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	<3	/
8	游离氯	mg/L	0.05≤末梢水≤2	0.21

检 验 报 告

检测地点： 花园小区 报告编号： 5-20241209-054

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	<100	未检出
3	色度	度	<15	<5
4	浑浊度	NTU	<1	0.5
5	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物	/	无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	<3	/
8	游离氯	mg/L	0.05≤末梢水≤2	0.15

检 验 报 告

检测地点：制锦市

报告编号: 5-20241209-055

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	<100	4
3	色度	度	<15	<5
4	浑浊度	NTU	<1	0.4
5	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物	/	无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	<3	1.40
8	游离氯	mg/L	0.05≤末梢水≤2	0.18

检 验 报 告

检测地点：南全福小区居委会

报告编号: 5-20241209-056

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	<100	8
3	色度	度	<15	<5
4	浑浊度	NTU	<1	0.7
5	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物	/	无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	<3	1.67
8	游离氯	mg/L	0.05≤末梢水≤2	0.19

检 验 报 告

检测地点： 济南一中

报告编号: 5-20241209-057

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	<100	3
3	色度	度	<15	<5
4	浑浊度	NTU	<1	0.4
5	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物	/	无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	<3	/
8	游离氯	mg/L	0.05≤末梢水≤2	0.17

检 验 报 告

检测地点：解放桥加压站 报告编号：5-20241209-058

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	<100	9
3	色度	度	<15	<5
4	浑浊度	NTU	<1	0.6
5	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物	/	无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	<3	/
8	游离氯	mg/L	0.05≤末梢水≤2	0.18

检 验 报 告

检测地点：洪楼教堂 报告编号：5-20241209-059

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	<100	2
3	色度	度	<15	<5
4	浑浊度	NTU	<1	0.7
5	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物	/	无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	<3	1.43
8	游离氯	mg/L	0.05≤末梢水≤2	0.17

检 验 报 告

检测地点：利农庄 报告编号：5-20241209-060

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	<100	7
3	色度	度	<15	<5
4	浑浊度	NTU	<1	0.3
5	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物	/	无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	<3	/
8	游离氯	mg/L	0.05≤末梢水≤2	0.24

检 验 报 告

检测地点： 历城中医院 报告编号： 5-20241209-061

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	<100	5
3	色度	度	<15	<5
4	浑浊度	NTU	<1	0.4
5	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物	/	无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	<3	/
8	游离氯	mg/L	0.05≤末梢水≤2	0.21

检 验 报 告

检测地点： 齐鲁周刊 报告编号： 5-20241209-062

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	<100	6
3	色度	度	<15	<5
4	浑浊度	NTU	<1	0.6
5	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物	/	无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	<3	/
8	游离氯	mg/L	0.05≤末梢水≤2	0.23

检 验 报 告

检测地点： 建鑫小区 报告编号： 5-20241209-063

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	<100	7
3	色度	度	<15	<5
4	浑浊度	NTU	<1	0.6
5	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物	/	无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	<3	/
8	游离氯	mg/L	0.05≤末梢水≤2	0.24

检 验 报 告

检测地点： 趵突泉 报告编号： 5-20241209-064

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	<100	6
3	色度	度	<15	<5
4	浑浊度	NTU	<1	0.7
5	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物	/	无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	<3	/
8	游离氯	mg/L	0.05≤末梢水≤2	0.14

检 验 报 告

检测地点： 腊山加压站 报告编号： 5-20241204-024

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	<100	未检出
3	色度	度	<15	<5
4	浑浊度	NTU	<1	0.3
5	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物	/	无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	<3	/
8	游离氯	mg/L	0.05≤末梢水≤2	0.35

检 验 报 告

检测地点： 通联花园 报告编号： 5-20241204-025

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	<100	未检出
3	色度	度	<15	<5
4	浑浊度	NTU	<1	0.2
5	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物	/	无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	<3	/
8	游离氯	mg/L	0.05≤末梢水≤2	0.10

检 验 报 告

检测地点： 郎茂山小区 报告编号： 5-20241204-026

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	<100	3
3	色度	度	<15	<5
4	浑浊度	NTU	<1	0.2
5	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物	/	无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	<3	/
8	游离氯	mg/L	0.05≤末梢水≤2	0.13

检 验 报 告

检测地点：七里山中路 报告编号：5-20241204-027

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	<100	未检出
3	色度	度	<15	<5
4	浑浊度	NTU	<1	0.2
5	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物	/	无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	<3	/
8	游离氯	mg/L	0.05≤末梢水≤2	0.11

检 验 报 告

检测地点：七贤加压站 报告编号：5-20241204-028

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	<100	未检出
3	色度	度	<15	<5
4	浑浊度	NTU	<1	0.5
5	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物	/	无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	<3	/
8	游离氯	mg/L	0.05≤末梢水≤2	0.25

检 验 报 告

检测地点：会展中心 报告编号：5-20241204-029

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	<100	未检出
3	色度	度	<15	<5
4	浑浊度	NTU	<1	0.4
5	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物	/	无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	<3	/
8	游离氯	mg/L	0.05≤末梢水≤2	0.28

检 验 报 告

检测地点：建设路加压站 报告编号：5-20241204-030

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	<100	未检出
3	色度	度	<15	<5
4	浑浊度	NTU	<1	0.2
5	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物	/	无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	<3	/
8	游离氯	mg/L	0.05≤末梢水≤2	0.32

检 验 报 告

检测地点：青龙山社区 报告编号：5-20241204-031

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	<100	1
3	色度	度	<15	<5
4	浑浊度	NTU	<1	0.4
5	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物	/	无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	<3	/
8	游离氯	mg/L	0.05≤末梢水≤2	0.11

检 验 报 告

检测地点：汝闲居 报告编号：5-20241204-032

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	<100	未检出
3	色度	度	<15	<5
4	浑浊度	NTU	<1	0.1
5	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物	/	无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	<3	1.53
8	游离氯	mg/L	0.05≤末梢水≤2	0.06

检 验 报 告

检测地点：板桥加压站 报告编号：5-20241203-012

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	<100	6
3	色度	度	<15	<5
4	浑浊度	NTU	<1	0.6
5	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物	/	无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	<3	/
8	游离氯	mg/L	0.05≤末梢水≤2	0.58

检 验 报 告

检测地点：山大二院 报告编号：5-20241203-013

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	<100	1
3	色度	度	<15	<5
4	浑浊度	NTU	<1	0.4
5	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物	/	无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	<3	/
8	游离氯	mg/L	0.05≤末梢水≤2	0.21

检 验 报 告

检测地点：康城花园 报告编号：5-20241203-014

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	<100	3
3	色度	度	<15	<5
4	浑浊度	NTU	<1	0.4
5	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物	/	无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	<3	/
8	游离氯	mg/L	0.05≤末梢水≤2	0.17

检 验 报 告

检测地点：普利街 报告编号：5-20241203-015

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	<100	4
3	色度	度	<15	<5
4	浑浊度	NTU	<1	0.3
5	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物	/	无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	<3	/
8	游离氯	mg/L	0.05≤末梢水≤2	0.18

检 验 报 告

检测地点：历黄路33号 报告编号：5-20241203-016

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	<100	2
3	色度	度	<15	<5
4	浑浊度	NTU	<1	0.6
5	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物	/	无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	<3	/
8	游离氯	mg/L	0.05≤末梢水≤2	0.21

检 验 报 告

检测地点：万盛园小区 报告编号：5-20241203-017

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	<100	1
3	色度	度	<15	<5
4	浑浊度	NTU	<1	0.4
5	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物	/	无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	<3	/
8	游离氯	mg/L	0.05≤末梢水≤2	0.12

检 验 报 告

检测地点：东方水岸 报告编号：5-20241203-018

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	<100	4
3	色度	度	<15	<5
4	浑浊度	NTU	<1	0.4
5	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物	/	无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	<3	/
8	游离氯	mg/L	0.05≤末梢水≤2	0.14

检 验 报 告

检测地点：顺清苑 报告编号：5-20241203-019

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	<100	2
3	色度	度	<15	<5
4	浑浊度	NTU	<1	0.3
5	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物	/	无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	<3	/
8	游离氯	mg/L	0.05≤末梢水≤2	0.09

检 验 报 告

检测地点：青年易居 报告编号：5-20241203-020

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	<100	3
3	色度	度	<15	<5
4	浑浊度	NTU	<1	0.2
5	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物	/	无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	<3	/
8	游离氯	mg/L	0.05≤末梢水≤2	0.10

检 验 报 告

检测地点：市立二院 报告编号：5-20241203-021

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	<100	5
3	色度	度	<15	<5
4	浑浊度	NTU	<1	0.5
5	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物	/	无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	<3	/
8	游离氯	mg/L	0.05≤末梢水≤2	0.13

检 验 报 告

检测地点：保利中心华府 报告编号：5-20241203-022

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	<100	1
3	色度	度	<15	<5
4	浑浊度	NTU	<1	0.4
5	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物	/	无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	<3	/
8	游离氯	mg/L	0.05≤末梢水≤2	0.15

检 验 报 告

检测地点：国贸大厦 报告编号：5-20241203-023

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	<100	未检出
3	色度	度	<15	<5
4	浑浊度	NTU	<1	0.3
5	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物	/	无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	<3	/
8	游离氯	mg/L	0.05≤末梢水≤2	0.19

检 验 报 告

检测地点：军区四所 报告编号：5-20241202-001

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	<100	4
3	色度	度	<15	<5
4	浑浊度	NTU	<1	0.4
5	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物	/	无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	<3	/
8	游离氯	mg/L	0.05≤末梢水≤2	0.09

检 验 报 告

检测地点：济南口腔医院 报告编号：5-20241202-002

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	<100	未检出
3	色度	度	<15	<5
4	浑浊度	NTU	<1	0.5
5	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物	/	无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	<3	/
8	游离氯	mg/L	0.05≤末梢水≤2	0.11

检 验 报 告

检测地点：省立医院 报告编号：5-20241202-003

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	<100	5
3	色度	度	<15	<5
4	浑浊度	NTU	<1	0.6
5	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物	/	无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	<3	/
8	游离氯	mg/L	0.05≤末梢水≤2	0.12

检 验 报 告

检测地点：市中营业所 报告编号：5-20241202-004

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	<100	未检出
3	色度	度	<15	<5
4	浑浊度	NTU	<1	0.4
5	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物	/	无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	<3	/
8	游离氯	mg/L	0.05≤末梢水≤2	0.15

检 验 报 告

检测地点：济南三中 报告编号：5-20241202-005

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	<100	7
3	色度	度	<15	<5
4	浑浊度	NTU	<1	0.5
5	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物	/	无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	<3	/
8	游离氯	mg/L	0.05≤末梢水≤2	0.13

检 验 报 告

检测地点：济南槐荫人民医院 报告编号：5-20241202-006

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	<100	未检出
3	色度	度	<15	<5
4	浑浊度	NTU	<1	0.5
5	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物	/	无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	<3	/
8	游离氯	mg/L	0.05≤末梢水≤2	0.17

检 验 报 告

检测地点：营市东街 报告编号：5-20241202-007

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	<100	未检出
3	色度	度	<15	<5
4	浑浊度	NTU	<1	0.6
5	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物	/	无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	<3	/
8	游离氯	mg/L	0.05≤末梢水≤2	0.18

检 验 报 告

检测地点：中大槐树街道办 报告编号：5-20241202-008

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	<100	未检出
3	色度	度	<15	<5
4	浑浊度	NTU	<1	0.6
5	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物	/	无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	<3	/
8	游离氯	mg/L	0.05≤末梢水≤2	0.20

检 验 报 告

检测地点：闫千户小区 报告编号：5-20241202-009

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	<100	3
3	色度	度	<15	<5
4	浑浊度	NTU	<1	0.7
5	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物	/	无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	<3	/
8	游离氯	mg/L	0.05≤末梢水≤2	0.14

检 验 报 告

检测地点： 匡山小区 报告编号： 5-20241202-010

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	<100	未检出
3	色度	度	<15	<5
4	浑浊度	NTU	<1	0.6
5	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物	/	无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	<3	/
8	游离氯	mg/L	0.05≤末梢水≤2	0.21

检 验 报 告

检测地点： 医科大学 报告编号： 5-20241202-011

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	<100	1
3	色度	度	<15	<5
4	浑浊度	NTU	<1	0.5
5	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物	/	无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	<3	1.62
8	游离氯	mg/L	0.05≤末梢水≤2	0.05

检 验 报 告

检测地点： 工艺美术学院 报告编号： 5-20241202-001

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	<100	未检出
3	色度	度	<15	<5
4	浑浊度	NTU	<1	0.2
5	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物	/	无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	<3	0.5
8	游离氯	mg/L	0.05≤末梢水≤2	0.07

检 验 报 告

检测地点： 山东省劳动技术学院 报告编号： 5-20241202-002

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	<100	未检出
3	色度	度	<15	<5
4	浑浊度	NTU	<1	0.2
5	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物	/	无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	<3	0.6
8	游离氯	mg/L	0.05≤末梢水≤2	0.44

检 验 报 告

检测地点： 西城供水 报告编号： 5-20241202-003

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	<100	未检出
3	色度	度	<15	<5
4	浑浊度	NTU	<1	0.2
5	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物	/	无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	<3	0.7
8	游离氯	mg/L	0.05≤末梢水≤2	0.28

检 验 报 告

检测地点：中医药大学 报告编号：5-20241202-004

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	<100	2
3	色度	度	<15	<5
4	浑浊度	NTU	<1	0.1
5	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物	/	无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	<3	0.6
8	游离氯	mg/L	0.05≤末梢水≤2	0.44

检 验 报 告

检测地点：联合云东府 报告编号：5-20241202-005

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	<100	未检出
3	色度	度	<15	<5
4	浑浊度	NTU	<1	0.2
5	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物	/	无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	<3	0.5
8	游离氯	mg/L	0.05≤末梢水≤2	0.50

检 验 报 告

检测地点：大学城实验高中 报告编号：5-20241202-006

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	<100	未检出
3	色度	度	<15	<5
4	浑浊度	NTU	<1	0.3
5	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物	/	无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	<3	0.6
8	游离氯	mg/L	0.05≤末梢水≤2	0.41

检 验 报 告

检测地点：常春藤幼儿园 报告编号：5-20241202-007

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	<100	未检出
3	色度	度	<15	<5
4	浑浊度	NTU	<1	0.2
5	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物	/	无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	<3	0.6
8	游离氯	mg/L	0.05≤末梢水≤2	0.26

检 验 报 告

检测地点：天一路幼儿园 报告编号：5-20241202-008

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	<100	未检出
3	色度	度	<15	<5
4	浑浊度	NTU	<1	0.1
5	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物	/	无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	<3	0.7
8	游离氯	mg/L	0.05≤末梢水≤2	0.45