

济南水务集团水质公告

此次公示管网点检测结果72个，合格72个，合格率100%。

评价标准依据：《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)。

现将本次检测采样地点公示如下：

序号	检测区域	检测地点	报告编号	检测结果
1	济南市	济南五中	5-20250113-054	合格
2	历城区	花园小区	5-20250113-053	合格
3	天桥区	制锦市	5-20250113-052	合格
4	历城区	南全福居委会	5-20250113-051	合格
5	济南市	济南一中	5-20250113-050	合格
6	济南市	解放桥加压站	5-20250113-049	合格
7	历城区	洪楼教堂	5-20250113-048	合格
8	历下区	利农庄	5-20250113-047	合格
9	历城区	历城中医院	5-20250113-046	合格
10	历下区	齐鲁周刊	5-20250113-045	合格
11	济南市	建鑫小区	5-20250113-044	合格
12	历下区	东关大街	5-20250113-042	合格
13	济南市	玉函南区	5-20250108-041	合格
14	历下区	环山银座	5-20250108-040	合格
15	历下区	中联花园	5-20250108-039	合格
16	市中区	伟东新都	5-20250108-038	合格
17	济南市	齐鲁医院	5-20250108-037	合格
18	市中区	山东宾馆	5-20250108-036	合格
19	历下区	千佛山	5-20250108-035	合格
20	市中区	乐山小区	5-20250108-034	合格
21	市中区	舜玉路社区	5-20250108-033	合格
22	市中区	回民中学	5-20250108-032	合格
23	市中区	铁路南苑	5-20250107-031	合格
24	槐荫区	省实验西校区	5-20250107-030	合格
25	市中区	福景佳苑	5-20250107-029	合格
26	济南市	省委二宿舍	5-20250107-028	合格
27	市中区	金鸡岭加压站	5-20250107-026	合格
28	市中区	蓝海御华	5-20250107-025	合格
29	市中区	中海国际社区	5-20250107-024	合格
30	市中区	市中管网所	5-20250107-023	合格
31	市中区	领秀城	5-20250107-022	合格
32	历下区	山东大学兴隆山校区	5-20250107-021	合格
33	历下区	经济学院	5-20250106-020	合格
34	济南市	荣军医院	5-20250106-019	合格
35	济南市	燕山北区	5-20250106-018	合格
36	济南市	山师东路北口	5-20250106-017	合格
37	历下区	山东省标准馆	5-20250106-016	合格
38	济南市	历南加压站	5-20250106-015	合格
39	历下区	正觉寺小区	5-20250106-014	合格
40	济南市	十亩园小学	5-20250106-013	合格
41	历下区	林业厅宿舍	5-20250106-012	合格
42	济南市	省政协	5-20250106-011	合格
43	济南市	甸柳一中	5-20250106-009	合格
44	济南市	天一路幼儿园	5-20250106-008	合格
45	济南市	常春藤幼儿园	5-20250106-007	合格
46	济南市	大学城实验高中	5-20250106-006	合格
47	济南市	联合云东府	5-20250106-005	合格
48	济南市	中医药大学	5-20250106-004	合格
49	济南市	西城供水	5-20250106-003	合格
50	济南市	山东省劳动技术学院	5-20250106-002	合格
51	济南市	工艺美术学院	5-20250106-001	合格
52	济南市	易欣物流	20250116132653567	合格
53	济南市	巨野河污水厂	20250116132425285	合格
54	济南市	新华印务	20250116132047479	合格
55	长清区	济南幼儿师范高等专科学校	20250115084743933	合格
56	长清区	交通学院	20250115084741917	合格
57	长清区	长兴苑小区	20250115084740101	合格

58	长清区	丹凤水厂	20250115084737804	合格
59		黄金谷（东城新苑）	20250109144926113	合格
60	济南市	东华泰保尔水务农业装备有限公	20250109144608172	合格
61	济南市	济南轻骑标致摩托车有限公司	20250109144245606	合格
62		青岛啤酒污水厂	20250109143740208	合格
63	济南市	斯凯孚（SKF）	20250109142716600	合格
64	济南市	武家安置房二期物业	20250109141554128	合格
65	长清区	汇侨城	20250108085114699	合格
66	长清区	原山官邸	20250108085112277	合格
67	长清区	耀南小学	20250108085110121	合格
68	长清区	崮山水厂	20250108085108418	合格
69	长清区	长清第一中学	20250102091027613	合格
70	长清区	济南沃德汽车零部件有限公司	20250102091025270	合格
71	长清区	长清区政务服务中心	20250102091023457	合格
72	长清区	海棠水厂	20250102091021501	合格

附录:此次各检测地点检验报告明细

济南水务集团
(电子签章)
2025年01月23日

附录格式:

检 验 报 告

检测地点: 济南五中

报告编号: 5-20250113-054

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	100	1
3	色度	度	15	<5
4	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物		无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.95
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.17
合格				

检 验 报 告

检测地点: 花园小区

报告编号: 5-20250113-053

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
2	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
4	色度	度	15	<5
5	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.2
6	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
7	肉眼可见物		无	无
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.14
合格				

检 验 报 告

检测地点: 制锦市

报告编号: 5-20250113-052

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.16
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.89
3	肉眼可见物		无	无
4	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.6
5	色度	度	15	<5
6	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
7	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
8	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
合格				

检 验 报 告

检测地点：南全福居委会			报告编号：5-20250113-051	
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.97
2	肉眼可见物		无	无
3	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
4	色度	度	15	<5
5	菌落总数	CFU/mL	100	3
6	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
7	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.14
合格				

检 验 报 告

检测地点：济南一中			报告编号：5-20250113-050	
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
2	余氯	mg/L	0.05~2	0.18
3	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
4	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
5	色度	度	15	<5
6	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.2
7	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
8	肉眼可见物		无	无
合格				

检 验 报 告

检测地点：解放桥加压站			报告编号：5-20250113-049	
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
2	余氯	mg/L	0.05~2	0.23
3	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	菌落总数	CFU/mL	100	6
5	色度	度	15	<5
6	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
7	肉眼可见物		无	无
8	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
合格				

检 验 报 告

检测地点：洪楼教堂			报告编号：5-20250113-048	
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
2	色度	度	15	<5
3	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.5
4	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
5	肉眼可见物		无	无
6	高锰酸盐指数	mg/L	3	2.13
7	余氯	mg/L	0.05~2	0.21
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点：利农庄			报告编号：5-20250113-047	
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
2	余氯	mg/L	0.05~2	0.09
3	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
4	肉眼可见物		无	无
5	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
6	色度	度	15	<5
7	菌落总数	CFU/mL	100	2
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出

合格

检 验 报 告

检测地点： 历城中医院

报告编号： 5-20250113-046

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.11
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
3	肉眼可见物		无	无
4	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
5	菌落总数	CFU/mL	100	1
6	色度	度	15	<5
7	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
8	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
合格				

检 验 报 告

检测地点： 齐鲁周刊

报告编号： 5-20250113-045

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.14
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
3	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
4	肉眼可见物		无	无
5	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
6	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
7	色度	度	15	<5
8	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.7
合格				

检 验 报 告

检测地点： 建鑫小区

报告编号： 5-20250113-044

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	色度	度	15	<5
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
3	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
5	肉眼可见物		无	无
6	余氯	mg/L	0.05~2	0.15
7	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
8	菌落总数	CFU/mL	100	1
合格				

检 验 报 告

检测地点： 东关大街

报告编号： 5-20250113-042

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	色度	度	15	<5
2	菌落总数	CFU/mL	100	2
3	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
5	肉眼可见物		无	无
6	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
7	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.12
合格				

检 验 报 告

检测地点： 玉函南区

报告编号： 5-20250108-041

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	色度	度	15	<5
2	余氯	mg/L	0.05~2	0.15
3	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
4	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.2

5	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
6	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
7	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
8	肉眼可见物		无	无
合格				

检 验 报 告

检测地点：环山银座

报告编号: 5-20250108-040

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	肉眼可见物		无	无
2	余氯	mg/L	0.05~2	0.15
3	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.54
4	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
5	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
6	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
7	色度	度	15	<5
8	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
合格				

检 验 报 告

检测地点: 中联花园

报告编号: 5-20250108-039

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
2	肉眼可见物		无	无
3	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
4	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
5	色度	度	15	<5
6	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
7	余氯	mg/L	0.05~2	0.14
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点: 伟东新都

报告编号: 5-20250108-038

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.09
2	肉眼可见物		无	无
3	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
4	色度	度	15	<5
5	菌落总数	CFU/mL	100	9
6	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
7	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
8	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
合格				

检 验 报 告

检测地点： 齐鲁医院

报告编号: 5-20250108-037

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	肉眼可见物		无	无
2	余氯	mg/L	0.05~2	0.17
3	色度	度	15	<5
4	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
5	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
6	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
8	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
合格				

检 验 报 告

检测地点: 山东宾馆

报告编号: 5-20250108-036

序号	项目	单位	标准值	检测结果
----	----	----	-----	------

1	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
2	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
3	色度	度	15	<5
4	菌落总数	CFU/mL	100	3
5	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
6	肉眼可见物		无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.11
合格				

检 验 报 告

检测地点：千佛山

报告编号：5-20250108-035

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
3	色度	度	15	<5
4	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
5	肉眼可见物		无	无
6	余氯	mg/L	0.05~2	0.32
7	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
8	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
合格				

检 验 报 告

检测地点：乐山小区

报告编号：5-20250108-034

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.6
2	肉眼可见物		无	无
3	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
4	色度	度	15	<5
5	菌落总数	CFU/mL	100	6
6	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
7	余氯	mg/L	0.05~2	0.19
8	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
合格				

检 验 报 告

检测地点：舜玉路社区

报告编号：5-20250108-033

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	色度	度	15	<5
2	菌落总数	CFU/mL	100	2
3	余氯	mg/L	0.05~2	0.14
4	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
5	肉眼可见物		无	无
6	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
7	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.2
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点：回民中学

报告编号：5-20250108-032

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
3	色度	度	15	<5
4	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
7	肉眼可见物		无	无
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.17
合格				

检 验 报 告

检测地点： 铁路南苑 报告编号： 5-20250107-031

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
3	色度	度	15	<5
4	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.2
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物		无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.12
合格				

检 验 报 告

检测地点： 省实验西校区 报告编号： 5-20250107-030

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.2
2	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
3	肉眼可见物		无	无
4	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
5	余氯	mg/L	0.05~2	0.10
6	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
7	色度	度	15	<5
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点： 福景佳苑 报告编号： 5-20250107-029

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	色度	度	15	<5
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
3	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
5	肉眼可见物		无	无
6	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
7	余氯	mg/L	0.05~2	0.09
8	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.1
合格				

检 验 报 告

检测地点： 省委二宿舍 报告编号： 5-20250107-028

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
2	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
3	肉眼可见物		无	无
4	色度	度	15	<5
5	菌落总数	CFU/mL	100	2
6	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.09
合格				

检 验 报 告

检测地点： 金鸡岭加压站 报告编号： 5-20250107-026

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
2	余氯	mg/L	0.05~2	0.44
3	肉眼可见物		无	无
4	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
5	色度	度	15	<5
6	菌落总数	CFU/mL	100	未检出

7	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
8	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
合格				

检 验 报 告

检测地点： 蓝海御华

报告编号： 5-20250107-025

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
2	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.2
3	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
4	肉眼可见物		无	无
5	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
6	余氯	mg/L	0.05~2	0.10
7	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
8	色度	度	15	<5
合格				

检 验 报 告

检测地点： 中海国际社区

报告编号： 5-20250107-024

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.11
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
3	肉眼可见物		无	无
4	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
5	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
6	色度	度	15	<5
7	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点： 市中管网所

报告编号： 5-20250107-023

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
2	余氯	mg/L	0.05~2	0.11
3	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
4	肉眼可见物		无	无
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	色度	度	15	<5
7	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点： 领秀城

报告编号： 5-20250107-022

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	色度	度	15	<5
2	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
3	肉眼可见物		无	无
4	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
5	余氯	mg/L	0.05~2	0.15
6	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.2
7	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点： 山东大学兴隆山校区

报告编号： 5-20250107-021

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
2	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.6

3	肉眼可见物		无	无
4	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
5	余氯	mg/L	0.05~2	0.08
6	菌落总数	CFU/mL	100	2
7	色度	度	15	<5
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点：经济学院

报告编号：5-20250106-020

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.11
2	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
3	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.2
4	色度	度	15	<5
5	菌落总数	CFU/mL	100	8
6	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
8	肉眼可见物		无	无
合格				

检 验 报 告

检测地点：荣军医院

报告编号：5-20250106-019

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
2	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
3	色度	度	15	<5
4	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
5	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
6	肉眼可见物		无	无
7	余氯	mg/L	0.05~2	0.24
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点：燕山北区

报告编号：5-20250106-018

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
3	余氯	mg/L	0.05~2	0.19
4	肉眼可见物		无	无
5	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
6	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
7	色度	度	15	<5
8	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点：山师东路北口

报告编号：5-20250106-017

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
2	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
3	色度	度	15	<5
4	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
5	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
6	余氯	mg/L	0.05~2	0.18
7	肉眼可见物		无	无
8	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点：山东省标准馆			报告编号：5-20250106-016	
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.14
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
3	肉眼可见物		无	无
4	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
5	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
6	菌落总数	CFU/mL	100	9
7	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.5
8	色度	度	15	<5
合格				

检 验 报 告

检测地点：历南加压站			报告编号：5-20250106-015	
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
2	色度	度	15	<5
3	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.2
4	余氯	mg/L	0.05~2	0.12
5	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
6	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
7	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
8	肉眼可见物		无	无
合格				

检 验 报 告

检测地点：正觉寺小区			报告编号：5-20250106-014	
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
2	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.2
3	肉眼可见物		无	无
4	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
5	余氯	mg/L	0.05~2	0.12
6	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
7	菌落总数	CFU/mL	100	1
8	色度	度	15	<5
合格				

检 验 报 告

检测地点：十亩园小学			报告编号：5-20250106-013	
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.58
2	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
3	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
4	肉眼可见物		无	无
5	余氯	mg/L	0.05~2	0.24
6	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
7	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
8	色度	度	15	<5
合格				

检 验 报 告

检测地点：林业厅宿舍			报告编号：5-20250106-012	
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.12
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
3	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
5	色度	度	15	<5
6	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
7	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
8	肉眼可见物		无	无

合格

检 验 报 告

检测地点： 省政协

报告编号： 5-20250106-011

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.2
2	色度	度	15	<5
3	菌落总数	CFU/mL	100	3
4	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
5	肉眼可见物		无	无
6	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
7	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.13
合格				

检 验 报 告

检测地点： 甸柳一中

报告编号： 5-20250106-009

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.22
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
3	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
4	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
5	色度	度	15	<5
6	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
7	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
8	肉眼可见物		无	无
合格				

检 验 报 告

检测地点： 天一路幼儿园

报告编号： 5-20250106-008

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.32
2	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
4	色度	度	15	<5
5	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.2
6	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
7	肉眼可见物		无	无
8	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.4
合格				

检 验 报 告

检测地点： 常春藤幼儿园

报告编号： 5-20250106-007

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.44
2	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	菌落总数	CFU/mL	100	1
4	色度	度	15	<5
5	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.2
6	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
7	肉眼可见物		无	无
8	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.6
合格				

检 验 报 告

检测地点： 大学城实验高中

报告编号： 5-20250106-006

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
3	色度	度	15	<5
4	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.2

5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物		无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.6
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.29
合格				

检 验 报 告

检测地点： 联合云东府 报告编号： 5-20250106-005

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	余氯	mg/L	0.05~2	0.46
3	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.5
4	肉眼可见物		无	无
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	色度	度	15	<5
7	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
8	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.2
合格				

检 验 报 告

检测地点： 中医药大学 报告编号： 5-20250106-004

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.19
2	色度	度	15	<5
3	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.5
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
6	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.1
7	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
8	肉眼可见物		无	无
合格				

检 验 报 告

检测地点： 西城供水 报告编号： 5-20250106-003

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
2	肉眼可见物		无	无
3	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.7
4	余氯	mg/L	0.05~2	0.47
5	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.1
6	色度	度	15	<5
7	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点： 山东省劳动技术学院 报告编号： 5-20250106-002

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.48
2	肉眼可见物		无	无
3	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
4	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.1
5	色度	度	15	<5
6	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
7	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
8	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.5
合格				

检 验 报 告

检测地点： 工艺美术学院 报告编号： 5-20250106-001

序号	项目	单位	标准值	检测结果
----	----	----	-----	------

1	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.4
2	肉眼可见物		无	无
3	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.2
4	色度	度	15	<5
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
6	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
7	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.05
合格				

检 验 报 告

检测地点： 易欣物流

报告编号： 20250116132653567

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	硝酸盐	mg/L	10	8.96
3	电导率	us/cm	/	610
4	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不得检出	未检出
5	余氯	mg/L	0.05~2	0.09
6	肉眼可见物	/	无	无
7	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
8	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.47
9	浑浊度	NTU	1	0.35
10	水温	℃	/	17.3
11	色度	度	15	<5
12	菌落总数	CFU/mL	100	0
13	pH	/	6.5~8.5	7.4
合格				

检 验 报 告

检测地点： 巨野河污水厂

报告编号： 20250116132425285

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	浑浊度	NTU	1	0.51
2	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
3	肉眼可见物	/	无	无
4	余氯	mg/L	0.05~2	0.09
5	pH	/	6.5~8.5	7.4
6	硝酸盐	mg/L	10	8.56
7	色度	度	15	<5
8	菌落总数	CFU/mL	100	0
9	电导率	us/cm	/	637
10	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不得检出	未检出
11	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
12	水温	℃	/	17.5
13	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.64
合格				

检 验 报 告

检测地点： 新华印务

报告编号： 20250116132047479

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	电导率	us/cm	/	625
2	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	菌落总数	CFU/mL	100	0
5	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.55
6	硝酸盐	mg/L	10	8.64
7	pH	/	6.5~8.5	7.4
8	肉眼可见物	/	无	无
9	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
10	浑浊度	NTU	1	0.40
11	水温	℃	/	17.3
12	色度	度	15	<5
13	余氯	mg/L	0.05~2	0.15
合格				

检 验 报 告

检测地点： 济南幼儿师范高等专科学校

报告编号： 20250115084743933

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	色度	度	15	<5
2	水温	℃	/	14.6
3	浑浊度	NTU	1	0.32
4	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
5	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
6	余氯	mg/L	0.05~2	0.08
7	pH	/	6.5~8.5	7.49
8	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.41
9	菌落总数	CFU/mL	100	0
10	肉眼可见物	/	无	无
合格				

检 验 报 告

检测地点： 交通学院

报告编号： 20250115084741917

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	色度	度	15	<5
2	水温	℃	/	14.5
3	浑浊度	NTU	1	0.37
4	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
5	肉眼可见物	/	无	无
6	余氯	mg/L	0.05~2	0.07
7	pH	/	6.5~8.5	7.53
8	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.44
9	菌落总数	CFU/mL	100	0
10	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点： 长兴苑小区

报告编号： 20250115084740101

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	pH	/	6.5~8.5	7.51
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.43
3	菌落总数	CFU/mL	100	0
4	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
5	余氯	mg/L	0.05~2	0.08
6	色度	度	15	<5
7	水温	℃	/	14.9
8	浑浊度	NTU	1	0.34
9	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
10	肉眼可见物	/	无	无
合格				

检 验 报 告

检测地点： 丹凤水厂

报告编号： 20250115084737804

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	色度	度	15	<5
2	水温	℃	/	14.7
3	浑浊度	NTU	1	0.39
4	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
5	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
6	余氯	mg/L	0.05~2	0.32
7	pH	/	6.5~8.5	7.48
8	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.45
9	菌落总数	CFU/mL	100	0
10	肉眼可见物	/	无	无
合格				

检 验 报 告

检测地点： 黄金谷（东城新苑）

报告编号： 20250109144926113

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.51
2	硝酸盐	mg/L	10	9.15
3	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不得检出	未检出
5	电导率	us/cm	/	582
6	菌落总数	CFU/mL	100	0
7	pH	/	6.5~8.5	7.3
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.12
9	肉眼可见物	/	无	无
10	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
11	浑浊度	NTU	1	0.39
12	水温	℃	/	17.5
13	色度	度	15	<5
合格				

检 验 报 告

检测地点： 山东华泰保尔水务农业装备有限公司

报告编号： 20250109144608172

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	pH	/	6.5~8.5	7.2
2	余氯	mg/L	0.05~2	0.19
3	肉眼可见物	/	无	无
4	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
5	浑浊度	NTU	1	0.43
6	水温	℃	/	17.4
7	硝酸盐	mg/L	10	8.66
8	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.57
9	菌落总数	CFU/mL	100	0
10	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
11	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不得检出	未检出
12	电导率	us/cm	/	611
13	色度	度	15	<5
合格				

检 验 报 告

检测地点： 济南轻骑标致摩托车有限公司

报告编号： 20250109144245606

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	电导率	us/cm	/	605
2	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	菌落总数	CFU/mL	100	0
5	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.59
6	硝酸盐	mg/L	10	8.75
7	色度	度	15	<5
8	水温	℃	/	17.5
9	浑浊度	NTU	1	0.46
10	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
11	肉眼可见物	/	无	无
12	pH	/	6.5~8.5	7.3
13	余氯	mg/L	0.05~2	0.15
合格				

检 验 报 告

检测地点： 青岛啤酒污水厂

报告编号： 20250109143740208

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	水温	℃	/	17.5
2	浑浊度	NTU	1	0.46
3	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
4	肉眼可见物	/	无	无
5	余氯	mg/L	0.05~2	0.18
6	pH	/	6.5~8.5	7.3
7	硝酸盐	mg/L	10	8.86

8	电导率	us/cm	/	580
9	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不得检出	未检出
10	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
11	色度	度	15	<5
12	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.58
13	菌落总数	CFU/mL	100	0
合格				

检 验 报 告

检测地点： 斯凯孚（SKF） 报告编号： 20250109142716600

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	电导率	us/cm	/	598
2	色度	度	15	<5
3	水温	℃	/	17.5
4	浑浊度	NTU	1	0.38
5	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物	/	无	无
7	余氯	mg/L	0.05~2	0.17
8	pH	/	6.5~8.5	7.3
9	硝酸盐	mg/L	10	8.57
10	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.53
11	菌落总数	CFU/mL	100	0
12	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
13	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点： 武家安置房二期物业 报告编号： 20250109141554128

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	色度	度	15	<5
2	水温	℃	/	17.8
3	浑浊度	NTU	1	0.56
4	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
5	肉眼可见物	/	无	无
6	余氯	mg/L	0.05~2	0.20
7	pH	/	6.5~8.5	7.4
8	硝酸盐	mg/L	10	8.80
9	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.56
10	菌落总数	CFU/mL	100	0
11	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
12	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不得检出	未检出
13	电导率	us/cm	/	620
合格				

检 验 报 告

检测地点： 汇侨城 报告编号： 20250108085114699

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	色度	度	15	<5
2	水温	℃	/	15.3
3	浑浊度	NTU	1	0.29
4	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
5	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
6	余氯	mg/L	0.05~2	0.07
7	pH	/	6.5~8.5	7.46
8	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.40
9	菌落总数	CFU/mL	100	0
10	肉眼可见物	/	无	无
合格				

检 验 报 告

检测地点： 原山官邸 报告编号： 20250108085112277

序号	项目	单位	标准值	检测结果
----	----	----	-----	------

1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	色度	度	15	<5
3	水温	℃	/	15.1
4	浑浊度	NTU	1	0.35
5	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物	/	无	无
7	余氯	mg/L	0.05~2	0.09
8	pH	/	6.5~8.5	7.48
9	菌落总数	CFU/mL	100	0
10	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.43
合格				

检 验 报 告

检测地点： 耀南小学			报告编号： 20250108085110121	
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	菌落总数	CFU/mL	100	0
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.44
3	pH	/	6.5~8.5	7.50
4	余氯	mg/L	0.05~2	0.07
5	肉眼可见物	/	无	无
6	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
7	浑浊度	NTU	1	0.27
8	水温	℃	/	15.0
9	色度	度	15	<5
10	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点： 崮山水厂			报告编号： 20250108085108418	
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	菌落总数	CFU/mL	100	0
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.46
3	pH	/	6.5~8.5	7.44
4	余氯	mg/L	0.05~2	0.31
5	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
6	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
7	浑浊度	NTU	1	0.45
8	水温	℃	/	15.2
9	色度	度	15	<5
10	肉眼可见物	/	无	无
合格				

检 验 报 告

检测地点： 长清第一中学			报告编号： 20250102091027613	
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	色度	度	15	<5
2	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	菌落总数	CFU/mL	100	0
4	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.41
5	pH	/	6.5~8.5	7.59
6	余氯	mg/L	0.05~2	0.07
7	肉眼可见物	/	无	无
8	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
9	浑浊度	NTU	1	0.37
10	水温	℃	/	15.8
合格				

检 验 报 告

检测地点： 济南沃德汽车零部件有限公司			报告编号： 20250102091025270	
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	色度	度	15	<5
2	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出

3	菌落总数	CFU/mL	100	0
4	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.44
5	水温	℃	/	15.5
6	余氯	mg/L	0.05~2	0.08
7	肉眼可见物	/	无	无
8	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
9	浑浊度	NTU	1	0.32
10	pH	/	6.5~8.5	7.55
合格				

检 验 报 告

检测地点：长清区政务服务中心

报告编号：20250102091023457

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	100	0
3	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.42
4	pH	/	6.5~8.5	7.56
5	余氯	mg/L	0.05~2	0.08
6	肉眼可见物	/	无	无
7	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
8	浑浊度	NTU	1	0.29
9	水温	℃	/	15.7
10	色度	度	15	<5
合格				

检 验 报 告

检测地点：海棠水厂

报告编号：20250102091021501

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	色度	度	15	<5
2	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	菌落总数	CFU/mL	100	0
4	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.45
5	水温	℃	/	15.8
6	余氯	mg/L	0.05~2	0.32
7	肉眼可见物	/	无	无
8	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
9	浑浊度	NTU	1	0.36
10	pH	/	6.5~8.5	7.58
合格				