检 验 报 告

检测地点： 长清一水厂 报告编号： 1-20250106-001

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	氟化物	mg/L	1.0	0.14
3	硝酸盐（以N计）	mg/L	10	5.67
4	三氯甲烷	mg/L	0.06	0.00011
5	一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	0.0023
6	二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	0.0033
7	三溴甲烷	mg/L	0.1	0.0045
8	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	mg/L	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	＜1
9	二氯乙酸	mg/L	0.05	＜0.0081
10	三氯乙酸	mg/L	0.1	＜0.0100
11	溴酸盐	mg/L	0.01	/
12	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不应检出	未检出
13	亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	/
14	氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	0.074
15	色度	度	15	＜5
16	浑浊度	NTU	1	0.3
17	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
18	肉眼可见物	/	无	无
19	pH	无量纲	6.5-8.5	7.81
20	铝	mg/L	0.2	＜0.040
21	铁	mg/L	0.3	＜0.0045
22	锰	mg/L	0.1	＜0.0005
23	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
24	铜	mg/L	1.0	＜0.009
25	锌	mg/L	1.0	＜0.001
26	氯化物	mg/L	250	39
27	硫酸盐	mg/L	250	67
28	溶解性总固体	mg/L	1000	439
29	总硬度(以$CaCO_3$计)	mg/L	450	307

30	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.47
31	氨	mg/L	0.5	0.04
32	总α放射性	Bq/L	0.5	<0.02
33	总β放射性	Bq/L	1	<0.03
34	砷	mg/L	0.01	<0.0010
35	游离氯	mg/L	0.3≤出厂水≤2	0.32
36	总氯	mg/L	0.05	/
37	臭氧	mg/L	0.02	/
38	二氧化氯	mg/L	0.02	/
39	镉	mg/L	0.005	<0.004
40	铬	mg/L	0.05	0.005
41	铅	mg/L	0.01	<0.0025
42	汞	mg/L	0.001	0.0002
43	氰化物	mg/L	0.05	<0.002

检 验 报 告

检测地点： 长清二水厂 报告编号： 1-20250106-002

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	氟化物	mg/L	1.0	0.11
3	硝酸盐（以N计）	mg/L	10	4.13
4	三氯甲烷	mg/L	0.06	0.00010
5	一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	0.0028
6	二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	0.0027
7	三溴甲烷	mg/L	0.1	0.0048
8	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	mg/L	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	＜1
9	二氯乙酸	mg/L	0.05	＜0.0081
10	三氯乙酸	mg/L	0.1	＜0.0100
11	溴酸盐	mg/L	0.01	/
12	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不应检出	未检出
13	亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	/
14	氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	0.072
15	色度	度	15	＜5
16	浑浊度	NTU	1	0.3
17	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
18	肉眼可见物	/	无	无
19	pH	无量纲	6.5-8.5	7.89
20	铝	mg/L	0.2	＜0.040
21	铁	mg/L	0.3	＜0.0045
22	锰	mg/L	0.1	0.0006
23	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
24	铜	mg/L	1.0	＜0.009
25	锌	mg/L	1.0	＜0.001
26	氯化物	mg/L	250	39
27	硫酸盐	mg/L	250	81
28	溶解性总固体	mg/L	1000	428
29	总硬度(以$CaCO_3$计)	mg/L	450	319

30	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.47
31	氨	mg/L	0.5	0.06
32	总α放射性	Bq/L	0.5	0.03
33	总β放射性	Bq/L	1	0.16
34	砷	mg/L	0.01	<0.0010
35	游离氯	mg/L	0.3≤出厂水≤2	0.34
36	总氯	mg/L	0.05	/
37	臭氧	mg/L	0.02	/
38	二氧化氯	mg/L	0.02	/
39	镉	mg/L	0.005	<0.004
40	铬	mg/L	0.05	<0.004
41	铅	mg/L	0.01	<0.0025
42	汞	mg/L	0.001	0.0001
43	氰化物	mg/L	0.05	<0.002

检 验 报 告

检测地点： 武将山水厂 报告编号： 1-20250107-011

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	氟化物	mg/L	1.0	0.18
3	硝酸盐（以N计）	mg/L	10	9.24
4	三氯甲烷	mg/L	0.06	0.00017
5	一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	0.0027
6	二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	0.00017
7	三溴甲烷	mg/L	0.1	0.00091
8	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	mg/L	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	＜1
9	二氯乙酸	mg/L		＜0.0081
10	三氯乙酸	mg/L	0.1	＜0.0100
11	溴酸盐	mg/L	0.01	/
12	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不应检出	未检出
13	亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	/
14	氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	0.033
15	色度	度	15	＜5
16	浑浊度	NTU	1	0.2
17	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
18	肉眼可见物	/	无	无
19	pH	无量纲	6.5-8.5	7.76
20	铝	mg/L	0.2	＜0.040
21	铁	mg/L	0.3	＜0.0045
22	锰	mg/L	0.1	0.0005
23	菌落总数	CFU/mL	100	5
24	铜	mg/L	1.0	＜0.009
25	锌	mg/L	1.0	＜0.001
26	氯化物	mg/L	250	53
27	硫酸盐	mg/L	250	110
28	溶解性总固体	mg/L	1000	542
29	总硬度(以$CaCO_3$计)	mg/L	450	410

30	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.47
31	氨	mg/L	0.5	<0.02
32	总α放射性	Bq/L	0.5	0.29
33	总β放射性	Bq/L	1	0.14
34	砷	mg/L	0.01	<0.0010
35	游离氯	mg/L	0.3≤出厂水≤2	0.43
36	总氯	mg/L	0.05	/
37	臭氧	mg/L	0.02	/
38	二氧化氯	mg/L	0.02	/
39	镉	mg/L	0.005	<0.004
40	铬	mg/L	0.05	0.012
41	铅	mg/L	0.01	<0.0025
42	汞	mg/L	0.001	0.0001
43	氰化物	mg/L	0.05	<0.002

检 验 报 告

检测地点： 大正路水厂 报告编号： 1-20250107-012

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	氟化物	mg/L	1.0	0.19
3	硝酸盐（以N计）	mg/L	10	9.14
4	三氯甲烷	mg/L	0.06	<0.000032
5	一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	0.0020
6	二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	0.00032
7	三溴甲烷	mg/L	0.1	0.0016
8	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	mg/L	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	<1
9	二氯乙酸	mg/L	0.05	<0.0081
10	三氯乙酸	mg/L	0.1	<0.0100
11	溴酸盐	mg/L	0.01	/
12	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不应检出	未检出
13	亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	/
14	氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	0.015
15	色度	度	15	<5
16	浑浊度	NTU	1	0.3
17	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
18	肉眼可见物	/	无	无
19	pH	无量纲	6.5-8.5	7.69
20	铝	mg/L	0.2	<0.040
21	铁	mg/L	0.3	<0.0045
22	锰	mg/L	0.1	0.0006
23	菌落总数	CFU/mL	100	23
24	铜	mg/L	1.0	<0.009
25	锌	mg/L	1.0	<0.001
26	氯化物	mg/L	250	39
27	硫酸盐	mg/L	250	100
28	溶解性总固体	mg/L	1000	506
29	总硬度(以$CaCO_3$计)	mg/L	450	372

30	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.51
31	氨	mg/L	0.5	0.07
32	总α放射性	Bq/L	0.5	0.37
33	总β放射性	Bq/L	1	0.14
34	砷	mg/L	0.01	<0.0010
35	游离氯	mg/L	0.3≤出厂水≤2	0.45
36	总氯	mg/L	0.05	/
37	臭氧	mg/L	0.02	/
38	二氧化氯	mg/L	0.02	/
39	镉	mg/L	0.005	<0.004
40	铬	mg/L	0.05	<0.004
41	铅	mg/L	0.01	<0.0025
42	汞	mg/L	0.001	0.0001
43	氰化物	mg/L	0.05	<0.002

检 验 报 告

检测地点： 凤凰路水厂 报告编号： 1-20250107-013

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	氟化物	mg/L	1.0	0.43
3	硝酸盐（以N计）	mg/L	10	2.56
4	三氯甲烷	mg/L	0.06	0.00023
5	一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	＜0.000016
6	二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	0.010
7	三溴甲烷	mg/L	0.1	0.0034
8	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	mg/L	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	＜1
9	二氯乙酸	mg/L	0.05	＜0.0081
10	三氯乙酸	mg/L	0.1	＜0.0100
11	溴酸盐	mg/L	0.01	0.008
12	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不应检出	未检出
13	亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	/
14	氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	0.274
15	色度	度	15	＜5
16	浑浊度	NTU	1	0.4
17	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
18	肉眼可见物	/	无	无
19	pH	无量纲	6.5-8.5	8.12
20	铝	mg/L	0.2	0.063
21	铁	mg/L	0.3	＜0.0045
22	锰	mg/L	0.1	＜0.0005
23	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
24	铜	mg/L	1.0	＜0.009
25	锌	mg/L	1.0	＜0.001
26	氯化物	mg/L	250	97
27	硫酸盐	mg/L	250	187
28	溶解性总固体	mg/L	1000	592
29	总硬度(以$CaCO_3$计)	mg/L	450	282

30	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.48
31	氨	mg/L	0.5	0.03
32	总α放射性	Bq/L	0.5	0.28
33	总β放射性	Bq/L	1	0.26
34	砷	mg/L	0.01	<0.0010
35	游离氯	mg/L	0.3≤出厂水≤2	0.64
36	总氯	mg/L	0.05	/
37	臭氧	mg/L	0.02	/
38	二氧化氯	mg/L	0.02	/
39	镉	mg/L	0.005	<0.004
40	铬	mg/L	0.05	<0.004
41	铅	mg/L	0.01	<0.0025
42	汞	mg/L	0.001	<0.0001
43	氰化物	mg/L	0.05	<0.002

检 验 报 告

检测地点： 鹊华水厂一期出水　　报告编号： 1-20250107-014

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	氟化物	mg/L	1.0	0.41
3	硝酸盐（以N计）	mg/L	10	2.33
4	三氯甲烷	mg/L	0.06	0.00034
5	一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	<0.000016
6	二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	0.012
7	三溴甲烷	mg/L	0.1	0.0087
8	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	mg/L	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	<1
9	二氯乙酸	mg/L	0.05	<0.0081
10	三氯乙酸	mg/L	0.1	<0.0100
11	溴酸盐	mg/L	0.01	/
12	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不应检出	未检出
13	亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	/
14	氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	0.033
15	色度	度	15	<5
16	浑浊度	NTU	1	0.4
17	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
18	肉眼可见物	/	无	无
19	pH	无量纲	6.5-8.5	8.28
20	铝	mg/L	0.2	0.065
21	铁	mg/L	0.3	<0.0045
22	锰	mg/L	0.1	0.0008
23	菌落总数	CFU/mL	100	3
24	铜	mg/L	1.0	<0.009
25	锌	mg/L	1.0	<0.001
26	氯化物	mg/L	250	95
27	硫酸盐	mg/L	250	171
28	溶解性总固体	mg/L	1000	568
29	总硬度(以$CaCO_3$计)	mg/L	450	284

30	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.55
31	氨	mg/L	0.5	0.05
32	总α放射性	Bq/L	0.5	0.30
33	总β放射性	Bq/L	1	0.31
34	砷	mg/L	0.01	<0.0010
35	游离氯	mg/L	0.3≤出厂水≤2	0.59
36	总氯	mg/L	0.05	/
37	臭氧	mg/L	0.02	/
38	二氧化氯	mg/L	0.02	/
39	镉	mg/L	0.005	<0.004
40	铬	mg/L	0.05	<0.004
41	铅	mg/L	0.01	<0.0025
42	汞	mg/L	0.001	<0.0001
43	氰化物	mg/L	0.05	<0.002

检 验 报 告

检测地点： 鹊华水厂二期出水 报告编号： 1-20250107-015

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	氟化物	mg/L	1.0	0.41
3	硝酸盐（以N计）	mg/L	10	2.31
4	三氯甲烷	mg/L	0.06	0.00020
5	一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	＜0.000016
6	二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	0.0097
7	三溴甲烷	mg/L	0.1	0.0028
8	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	mg/L	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	＜1
9	二氯乙酸	mg/L	0.05	＜0.0081
10	三氯乙酸	mg/L	0.1	＜0.0100
11	溴酸盐	mg/L	0.01	/
12	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不应检出	未检出
13	亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	/
14	氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	0.044
15	色度	度	15	＜5
16	浑浊度	NTU	1	0.4
17	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
18	肉眼可见物	/	无	无
19	pH	无量纲	6.5-8.5	8.28
20	铝	mg/L	0.2	0.058
21	铁	mg/L	0.3	＜0.0045
22	锰	mg/L	0.1	0.0006
23	菌落总数	CFU/mL	100	39
24	铜	mg/L	1.0	＜0.009
25	锌	mg/L	1.0	＜0.001
26	氯化物	mg/L	250	94
27	硫酸盐	mg/L	250	170
28	溶解性总固体	mg/L	1000	563
29	总硬度(以$CaCO_3$计)	mg/L	450	284

30	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.95
31	氨	mg/L	0.5	0.05
32	总α放射性	Bq/L	0.5	0.04
33	总β放射性	Bq/L	1	<0.03
34	砷	mg/L	0.01	<0.0010
35	游离氯	mg/L	0.3≤出厂水≤2	0.67
36	总氯	mg/L	0.05	/
37	臭氧	mg/L	0.02	/
38	二氧化氯	mg/L	0.02	/
39	镉	mg/L	0.005	<0.004
40	铬	mg/L	0.05	<0.004
41	铅	mg/L	0.01	<0.0025
42	汞	mg/L	0.001	<0.0001
43	氰化物	mg/L	0.05	<0.002

检 验 报 告

检测地点： 旅游路水厂 报告编号： 1-20250107-016

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	氟化物	mg/L	1.0	0.43
3	硝酸盐（以N计）	mg/L	10	2.54
4	三氯甲烷	mg/L	0.06	0.00035
5	一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	<0.000016
6	二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	0.0034
7	三溴甲烷	mg/L	0.1	0.0080
8	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	mg/L	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	<1
9	二氯乙酸	mg/L	0.05	<0.0081
10	三氯乙酸	mg/L	0.1	<0.0100
11	溴酸盐	mg/L	0.01	<0.0050
12	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不应检出	未检出
13	亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	/
14	氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	0.070
15	色度	度	15	<5
16	浑浊度	NTU	1	0.2
17	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
18	肉眼可见物	/	无	无
19	pH	无量纲	6.5-8.5	8.37
20	铝	mg/L	0.2	0.061
21	铁	mg/L	0.3	<0.0045
22	锰	mg/L	0.1	<0.0005
23	菌落总数	CFU/mL	100	19
24	铜	mg/L	1.0	<0.009
25	锌	mg/L	1.0	<0.001
26	氯化物	mg/L	250	98
27	硫酸盐	mg/L	250	182
28	溶解性总固体	mg/L	1000	594
29	总硬度(以$CaCO_3$计)	mg/L	450	280

30	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.23
31	氨	mg/L	0.5	0.11
32	总α放射性	Bq/L	0.5	0.14
33	总β放射性	Bq/L	1	0.16
34	砷	mg/L	0.01	<0.0010
35	游离氯	mg/L	0.3≤出厂水≤2	0.37
36	总氯	mg/L	0.05	/
37	臭氧	mg/L	0.02	/
38	二氧化氯	mg/L	0.02	/
39	镉	mg/L	0.005	<0.004
40	铬	mg/L	0.05	<0.004
41	铅	mg/L	0.01	<0.0025
42	汞	mg/L	0.001	<0.0001
43	氰化物	mg/L	0.05	<0.002

检 验 报 告

检测地点： 雪山水厂 报告编号： 1-20250107-017

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	氟化物	mg/L	1.0	0.13
3	硝酸盐（以N计）	mg/L	10	2.26
4	三氯甲烷	mg/L	0.06	0.00038
5	一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	<0.000016
6	二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	0.012
7	三溴甲烷	mg/L	0.1	0.00044
8	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	mg/L	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	<1
9	二氯乙酸	mg/L	0.05	<0.0081
10	三氯乙酸	mg/L	0.1	<0.0100
11	溴酸盐	mg/L	0.01	/
12	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不应检出	未检出
13	亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	/
14	氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	0.063
15	色度	度	15	<5
16	浑浊度	NTU	1	0.2
17	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
18	肉眼可见物	/	无	无
19	pH	无量纲	6.5-8.5	8.26
20	铝	mg/L	0.2	<0.040
21	铁	mg/L	0.3	<0.0045
22	锰	mg/L	0.1	<0.0005
23	菌落总数	CFU/mL	100	15
24	铜	mg/L	1.0	<0.009
25	锌	mg/L	1.0	<0.001
26	氯化物	mg/L	250	33
27	硫酸盐	mg/L	250	70
28	溶解性总固体	mg/L	1000	334
29	总硬度(以$CaCO_3$计)	mg/L	450	225

30	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.47
31	氨	mg/L	0.5	0.15
32	总α放射性	Bq/L	0.5	0.06
33	总β放射性	Bq/L	1	0.07
34	砷	mg/L	0.01	<0.0010
35	游离氯	mg/L	0.3≤出厂水≤2	0.44
36	总氯	mg/L	0.05	/
37	臭氧	mg/L	0.02	/
38	二氧化氯	mg/L	0.02	/
39	镉	mg/L	0.005	<0.004
40	铬	mg/L	0.05	<0.004
41	铅	mg/L	0.01	<0.0025
42	汞	mg/L	0.001	<0.0001
43	氰化物	mg/L	0.05	<0.002

检 验 报 告

检测地点： 青龙山水厂 报告编号： 1-20250107-018

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	氟化物	mg/L	1.0	0.14
3	硝酸盐（以N计）	mg/L	10	2.72
4	三氯甲烷	mg/L	0.06	0.00014
5	一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	<0.000016
6	二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	0.0047
7	三溴甲烷	mg/L	0.1	0.0027
8	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	mg/L	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	<1
9	二氯乙酸	mg/L	0.05	<0.0081
10	三氯乙酸	mg/L	0.1	<0.0100
11	溴酸盐	mg/L	0.01	/
12	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不应检出	未检出
13	亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	/
14	氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	0.023
15	色度	度	15	<5
16	浑浊度	NTU	1	0.3
17	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
18	肉眼可见物	/	无	无
19	pH	无量纲	6.5-8.5	8.08
20	铝	mg/L	0.2	<0.040
21	铁	mg/L	0.3	<0.0045
22	锰	mg/L	0.1	<0.0005
23	菌落总数	CFU/mL	100	23
24	铜	mg/L	1.0	<0.009
25	锌	mg/L	1.0	<0.001
26	氯化物	mg/L	250	33
27	硫酸盐	mg/L	250	76
28	溶解性总固体	mg/L	1000	375
29	总硬度（以$CaCO_3$计）	mg/L	450	284

30	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.51
31	氨	mg/L	0.5	0.08
32	总α放射性	Bq/L	0.5	0.07
33	总β放射性	Bq/L	1	0.04
34	砷	mg/L	0.01	<0.0010
35	游离氯	mg/L	0.3≤出厂水≤2	0.41
36	总氯	mg/L	0.05	/
37	臭氧	mg/L	0.02	/
38	二氧化氯	mg/L	0.02	/
39	镉	mg/L	0.005	<0.004
40	铬	mg/L	0.05	<0.004
41	铅	mg/L	0.01	<0.0025
42	汞	mg/L	0.001	<0.0001
43	氰化物	mg/L	0.05	<0.002

检 验 报 告

检测地点： 牛旺庄水厂 报告编号： 1-20250107-019

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	氟化物	mg/L	1.0	0.24
3	硝酸盐（以N计）	mg/L	10	7.68
4	三氯甲烷	mg/L	0.06	0.00012
5	一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	0.0076
6	二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	0.0047
7	三溴甲烷	mg/L	0.1	0.016
8	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	mg/L	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	<1
9	二氯乙酸	mg/L	0.05	<0.0081
10	三氯乙酸	mg/L	0.1	<0.0100
11	溴酸盐	mg/L	0.01	/
12	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不应检出	未检出
13	亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	/
14	氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	0.060
15	色度	度	15	<5
16	浑浊度	NTU	1	0.3
17	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
18	肉眼可见物	/	无	无
19	pH	无量纲	6.5-8.5	8.05
20	铝	mg/L	0.2	<0.040
21	铁	mg/L	0.3	0.017
22	锰	mg/L	0.1	<0.0005
23	菌落总数	CFU/mL	100	4
24	铜	mg/L	1.0	<0.009
25	锌	mg/L	1.0	<0.001
26	氯化物	mg/L	250	85
27	硫酸盐	mg/L	250	143
28	溶解性总固体	mg/L	1000	588
29	总硬度(以$CaCO_3$计)	mg/L	450	380

30	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.94
31	氨	mg/L	0.5	0.07
32	总α放射性	Bq/L	0.5	0.08
33	总β放射性	Bq/L	1	0.12
34	砷	mg/L	0.01	<0.0010
35	游离氯	mg/L	0.3≤出厂水≤2	0.35
36	总氯	mg/L	0.05	/
37	臭氧	mg/L	0.02	/
38	二氧化氯	mg/L	0.02	/
39	镉	mg/L	0.005	<0.004
40	铬	mg/L	0.05	0.004
41	铅	mg/L	0.01	<0.0025
42	汞	mg/L	0.001	<0.0001
43	氰化物	mg/L	0.05	<0.002

检 验 报 告

检测地点： 分水岭水厂 报告编号： 1-20250108-028

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	氟化物	mg/L	1.0	0.13
3	硝酸盐（以N计）	mg/L	10	3.15
4	三氯甲烷	mg/L	0.06	0.00025
5	一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	<0.000016
6	二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	0.0077
7	三溴甲烷	mg/L	0.1	<0.000041
8	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	mg/L	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	<1
9	二氯乙酸	mg/L	0.05	0.0096
10	三氯乙酸	mg/L	0.1	<0.0100
11	溴酸盐	mg/L	0.01	/
12	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不应检出	未检出
13	亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	/
14	氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	0.038
15	色度	度	15	<5
16	浑浊度	NTU	1	0.3
17	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
18	肉眼可见物	/	无	无
19	pH	无量纲	6.5-8.5	8.40
20	铝	mg/L	0.2	<0.040
21	铁	mg/L	0.3	<0.0045
22	锰	mg/L	0.1	0.0007
23	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
24	铜	mg/L	1.0	<0.009
25	锌	mg/L	1.0	<0.001
26	氯化物	mg/L	250	23
27	硫酸盐	mg/L	250	64
28	溶解性总固体	mg/L	1000	316
29	总硬度（以$CaCO_3$计）	mg/L	450	240

30	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.80
31	氨	mg/L	0.5	0.06
32	总α放射性	Bq/L	0.5	0.09
33	总β放射性	Bq/L	1	0.10
34	砷	mg/L	0.01	<0.0010
35	游离氯	mg/L	0.3≤出厂水≤2	0.54
36	总氯	mg/L	0.05	/
37	臭氧	mg/L	0.02	/
38	二氧化氯	mg/L	0.02	/
39	镉	mg/L	0.005	<0.004
40	铬	mg/L	0.05	<0.004
41	铅	mg/L	0.01	<0.0025
42	汞	mg/L	0.001	0.0002
43	氰化物	mg/L	0.05	<0.002

检 验 报 告

检测地点： 南康水厂 报告编号： 1-20250108-029

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	氟化物	mg/L	1.0	0.15
3	硝酸盐（以N计）	mg/L	10	3.64
4	三氯甲烷	mg/L	0.06	0.00017
5	一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	<0.000016
6	二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	0.0061
7	三溴甲烷	mg/L	0.1	<0.000041
8	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	mg/L	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	<1
9	二氯乙酸	mg/L	0.05	<0.0081
10	三氯乙酸	mg/L	0.1	<0.0100
11	溴酸盐	mg/L	0.01	/
12	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不应检出	未检出
13	亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	/
14	氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	0.039
15	色度	度	15	<5
16	浑浊度	NTU	1	0.3
17	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
18	肉眼可见物	/	无	无
19	pH	无量纲	6.5-8.5	8.34
20	铝	mg/L	0.2	0.040
21	铁	mg/L	0.3	<0.0045
22	锰	mg/L	0.1	<0.0005
23	菌落总数	CFU/mL	100	5
24	铜	mg/L	1.0	<0.009
25	锌	mg/L	1.0	<0.001
26	氯化物	mg/L	250	29
27	硫酸盐	mg/L	250	81
28	溶解性总固体	mg/L	1000	346
29	总硬度(以$CaCO_3$计)	mg/L	450	246

30	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.23
31	氨	mg/L	0.5	0.11
32	总α放射性	Bq/L	0.5	0.10
33	总β放射性	Bq/L	1	0.06
34	砷	mg/L	0.01	<0.0010
35	游离氯	mg/L	0.3≤出厂水≤2	0.43
36	总氯	mg/L	0.05	/
37	臭氧	mg/L	0.02	/
38	二氧化氯	mg/L	0.02	/
39	镉	mg/L	0.005	<0.004
40	铬	mg/L	0.05	<0.004
41	铅	mg/L	0.01	<0.0025
42	汞	mg/L	0.001	0.0001
43	氰化物	mg/L	0.05	<0.002

检 验 报 告

检测地点： 玉清水厂 报告编号： 1-20250108-030

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	氟化物	mg/L	1.0	0.41
3	硝酸盐（以N计）	mg/L	10	2.29
4	三氯甲烷	mg/L	0.06	0.00032
5	一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	<0.000016
6	二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	0.018
7	三溴甲烷	mg/L	0.1	0.0074
8	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	mg/L	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	<1
9	二氯乙酸	mg/L	0.05	<0.0081
10	三氯乙酸	mg/L	0.1	<0.0100
11	溴酸盐	mg/L	0.01	/
12	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不应检出	未检出
13	亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	/
14	氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	0.150
15	色度	度	15	<5
16	浑浊度	NTU	1	0.5
17	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
18	肉眼可见物	/	无	无
19	pH	无量纲	6.5-8.5	8.28
20	铝	mg/L	0.2	0.049
21	铁	mg/L	0.3	<0.0045
22	锰	mg/L	0.1	0.003
23	菌落总数	CFU/mL	100	4
24	铜	mg/L	1.0	<0.009
25	锌	mg/L	1.0	<0.001
26	氯化物	mg/L	250	95
27	硫酸盐	mg/L	250	171
28	溶解性总固体	mg/L	1000	570
29	总硬度（以$CaCO_3$计）	mg/L	450	283

30	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.73
31	氨	mg/L	0.5	0.05
32	总α放射性	Bq/L	0.5	0.03
33	总β放射性	Bq/L	1	<0.03
34	砷	mg/L	0.01	<0.0010
35	游离氯	mg/L	0.3≤出厂水≤2	0.62
36	总氯	mg/L	0.05	/
37	臭氧	mg/L	0.02	/
38	二氧化氯	mg/L	0.02	/
39	镉	mg/L	0.005	<0.004
40	铬	mg/L	0.05	<0.004
41	铅	mg/L	0.01	<0.0025
42	汞	mg/L	0.001	0.0001
43	氰化物	mg/L	0.05	<0.002

检 验 报 告

检测地点： 东湖水厂 报告编号： 1-20250108-031

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	氟化物	mg/L	1.0	0.43
3	硝酸盐（以N计）	mg/L	10	1.68
4	三氯甲烷	mg/L	0.06	0.00032
5	一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	<0.000016
6	二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	0.0074
7	三溴甲烷	mg/L	0.1	0.015
8	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	mg/L	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	<1
9	二氯乙酸	mg/L	0.05	<0.0081
10	三氯乙酸	mg/L	0.1	<0.0100
11	溴酸盐	mg/L	0.01	<0.0050
12	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不应检出	未检出
13	亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	/
14	氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	0.084
15	色度	度	15	<5
16	浑浊度	NTU	1	0.4
17	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
18	肉眼可见物	/	无	无
19	pH	无量纲	6.5-8.5	8.12
20	铝	mg/L	0.2	0.045
21	铁	mg/L	0.3	<0.0045
22	锰	mg/L	0.1	0.0008
23	菌落总数	CFU/mL	100	5
24	铜	mg/L	1.0	<0.009
25	锌	mg/L	1.0	<0.001
26	氯化物	mg/L	250	106
27	硫酸盐	mg/L	250	168
28	溶解性总固体	mg/L	1000	565
29	总硬度（以$CaCO_3$计）	mg/L	450	293

30	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.89
31	氨	mg/L	0.5	0.07
32	总α放射性	Bq/L	0.5	0.12
33	总β放射性	Bq/L	1	0.25
34	砷	mg/L	0.01	<0.0010
35	游离氯	mg/L	0.3≤出厂水≤2	0.45
36	总氯	mg/L	0.05	/
37	臭氧	mg/L	0.02	/
38	二氧化氯	mg/L	0.02	/
39	镉	mg/L	0.005	<0.004
40	铬	mg/L	0.05	<0.004
41	铅	mg/L	0.01	<0.0025
42	汞	mg/L	0.001	0.0001
43	氰化物	mg/L	0.05	<0.002

检 验 报 告

检测地点： 虞山水厂 报告编号： 1-20250108-032

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	氟化物	mg/L	1.0	0.20
3	硝酸盐（以N计）	mg/L	10	8.31
4	三氯甲烷	mg/L	0.06	0.0014
5	一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	0.0011
6	二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	0.00085
7	三溴甲烷	mg/L	0.1	0.0061
8	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	mg/L	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	<1
9	二氯乙酸	mg/L	0.05	<0.0081
10	三氯乙酸	mg/L	0.1	<0.0100
11	溴酸盐	mg/L	0.01	/
12	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不应检出	未检出
13	亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	/
14	氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	0.118
15	色度	度	15	<5
16	浑浊度	NTU	1	0.2
17	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
18	肉眼可见物	/	无	无
19	pH	无量纲	6.5-8.5	7.82
20	铝	mg/L	0.2	<0.040
21	铁	mg/L	0.3	<0.0045
22	锰	mg/L	0.1	<0.0005
23	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
24	铜	mg/L	1.0	<0.009
25	锌	mg/L	1.0	<0.001
26	氯化物	mg/L	250	55
27	硫酸盐	mg/L	250	108
28	溶解性总固体	mg/L	1000	550
29	总硬度（以$CaCO_3$计）	mg/L	450	372

30	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.42
31	氨	mg/L	0.5	0.13
32	总α放射性	Bq/L	0.5	0.12
33	总β放射性	Bq/L	1	0.06
34	砷	mg/L	0.01	<0.0010
35	游离氯	mg/L	0.3≤出厂水≤2	0.46
36	总氯	mg/L	0.05	/
37	臭氧	mg/L	0.02	/
38	二氧化氯	mg/L	0.02	/
39	镉	mg/L	0.005	<0.004
40	铬	mg/L	0.05	0.008
41	铅	mg/L	0.01	<0.0025
42	汞	mg/L	0.001	0.0001
43	氰化物	mg/L	0.05	<0.002

检 验 报 告

检测地点： 八里桥水厂 报告编号： 1-20250108-033

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	氟化物	mg/L	1.0	0.31
3	硝酸盐（以N计）	mg/L	10	6.86
4	三氯甲烷	mg/L	0.06	0.00026
5	一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	<0.000016
6	二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	0.013
7	三溴甲烷	mg/L	0.1	0.0061
8	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	mg/L	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	<1
9	二氯乙酸	mg/L	0.05	<0.0081
10	三氯乙酸	mg/L	0.1	<0.0100
11	溴酸盐	mg/L	0.01	/
12	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不应检出	未检出
13	亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	/
14	氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	0.113
15	色度	度	15	<5
16	浑浊度	NTU	1	0.3
17	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
18	肉眼可见物	/	无	无
19	pH	无量纲	6.5-8.5	8.01
20	铝	mg/L	0.2	<0.040
21	铁	mg/L	0.3	<0.0045
22	锰	mg/L	0.1	0.002
23	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
24	铜	mg/L	1.0	<0.009
25	锌	mg/L	1.0	<0.001
26	氯化物	mg/L	250	75
27	硫酸盐	mg/L	250	129
28	溶解性总固体	mg/L	1000	544
29	总硬度（以$CaCO_3$计）	mg/L	450	326

30	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.05
31	氨	mg/L	0.5	0.10
32	总α放射性	Bq/L	0.5	0.24
33	总β放射性	Bq/L	1	0.16
34	砷	mg/L	0.01	<0.0010
35	游离氯	mg/L	0.3≤出厂水≤2	0.49
36	总氯	mg/L	0.05	/
37	臭氧	mg/L	0.02	/
38	二氧化氯	mg/L	0.02	/
39	镉	mg/L	0.005	<0.004
40	铬	mg/L	0.05	<0.004
41	铅	mg/L	0.01	<0.0025
42	汞	mg/L	0.001	0.0001
43	氰化物	mg/L	0.05	<0.002

检 验 报 告

检测地点： 原香溪谷消防 报告编号： 2-20250106-003

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	氟化物	mg/L	1.0	0.12
3	硝酸盐（以N计）	mg/L	10	6.11
4	三氯甲烷	mg/L	0.06	<0.000032
5	一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	<0.000016
6	二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	<0.000015
7	三溴甲烷	mg/L	0.1	<0.000041
8	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	mg/L	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	<1
9	二氯乙酸	mg/L	0.05	<0.0081
10	三氯乙酸	mg/L	0.1	<0.0100
11	溴酸盐	mg/L	0.01	/
12	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不应检出	未检出
13	亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	/
14	氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	0.029
15	色度	度	15	<5
16	浑浊度	NTU	1	0.4
17	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
18	肉眼可见物	/	无	无
19	pH	无量纲	6.5-8.5	7.91
20	铝	mg/L	0.2	<0.040
21	铁	mg/L	0.3	<0.0045
22	锰	mg/L	0.1	<0.0005
23	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
24	铜	mg/L	1.0	<0.009
25	锌	mg/L	1.0	<0.001
26	氯化物	mg/L	250	41
27	硫酸盐	mg/L	250	74
28	溶解性总固体	mg/L	1000	434
29	总硬度（以$CaCO_3$计）	mg/L	450	309

30	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.45
31	氨	mg/L	0.5	<0.02
32	总α放射性	Bq/L	0.5	0.17
33	总β放射性	Bq/L	1	0.11
34	砷	mg/L	0.01	<0.0010
35	游离氯	mg/L	0.05≤末梢水≤2	0.23
36	总氯	mg/L	0.05	/
37	臭氧	mg/L	0.02	/
38	二氧化氯	mg/L	0.02	/
39	镉	mg/L	0.005	<0.004
40	铬	mg/L	0.05	<0.004
41	铅	mg/L	0.01	<0.0025
42	汞	mg/L	0.001	<0.0001
43	氰化物	mg/L	0.05	<0.002

检 验 报 告

检测地点： 西城供水 报告编号： 2-20250107-006

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	氟化物	mg/L	1.0	0.13
3	硝酸盐（以N计）	mg/L	10	6.73
4	三氯甲烷	mg/L	0.06	0.00018
5	一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	0.0028
6	二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	0.0014
7	三溴甲烷	mg/L	0.1	0.0039
8	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	mg/L	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	<1
9	二氯乙酸	mg/L	0.05	<0.0081
10	三氯乙酸	mg/L	0.1	<0.0100
11	溴酸盐	mg/L	0.01	/
12	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不应检出	未检出
13	亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	/
14	氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	0.038
15	色度	度	15	<5
16	浑浊度	NTU	1	0.3
17	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
18	肉眼可见物	/	无	无
19	pH	无量纲	6.5-8.5	7.81
20	铝	mg/L	0.2	<0.040
21	铁	mg/L	0.3	<0.0045
22	锰	mg/L	0.1	<0.0005
23	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
24	铜	mg/L	1.0	<0.009
25	锌	mg/L	1.0	<0.001
26	氯化物	mg/L	250	45
27	硫酸盐	mg/L	250	83
28	溶解性总固体	mg/L	1000	429
29	总硬度（以$CaCO_3$计）	mg/L	450	328

30	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.51
31	氨	mg/L	0.5	0.06
32	总α放射性	Bq/L	0.5	0.24
33	总β放射性	Bq/L	1	0.16
34	砷	mg/L	0.01	<0.0010
35	游离氯	mg/L	0.05≤末梢水≤2	0.47
36	总氯	mg/L	0.05	/
37	臭氧	mg/L	0.02	/
38	二氧化氯	mg/L	0.02	/
39	镉	mg/L	0.005	<0.004
40	铬	mg/L	0.05	<0.004
41	铅	mg/L	0.01	<0.0025
42	汞	mg/L	0.001	<0.0001
43	氰化物	mg/L	0.05	<0.002

检 验 报 告

检测地点： 山东省劳动技术学院 报告编号： 2-20250107-007

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	氟化物	mg/L	1.0	0.12
3	硝酸盐（以N计）	mg/L	10	6.82
4	三氯甲烷	mg/L	0.06	0.00020
5	一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	0.0031
6	二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	0.0077
7	三溴甲烷	mg/L	0.1	0.0063
8	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	mg/L	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	<1
9	二氯乙酸	mg/L	0.05	<0.0081
10	三氯乙酸	mg/L	0.1	<0.0100
11	溴酸盐	mg/L	0.01	/
12	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不应检出	未检出
13	亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	/
14	氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	0.038
15	色度	度	15	<5
16	浑浊度	NTU	1	0.2
17	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
18	肉眼可见物	/	无	无
19	pH	无量纲	6.5-8.5	7.79
20	铝	mg/L	0.2	<0.040
21	铁	mg/L	0.3	<0.0045
22	锰	mg/L	0.1	<0.0005
23	菌落总数	CFU/mL	100	23
24	铜	mg/L	1.0	<0.009
25	锌	mg/L	1.0	<0.001
26	氯化物	mg/L	250	45
27	硫酸盐	mg/L	250	83
28	溶解性总固体	mg/L	1000	432
29	总硬度(以$CaCO_3$计)	mg/L	450	330

30	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.51
31	氨	mg/L	0.5	0.09
32	总α放射性	Bq/L	0.5	0.09
33	总β放射性	Bq/L	1	0.12
34	砷	mg/L	0.01	<0.0010
35	游离氯	mg/L	0.05≤末梢水≤2	0.40
36	总氯	mg/L	0.05	/
37	臭氧	mg/L	0.02	/
38	二氧化氯	mg/L	0.02	/
39	镉	mg/L	0.005	<0.004
40	铬	mg/L	0.05	<0.004
41	铅	mg/L	0.01	<0.0025
42	汞	mg/L	0.001	<0.0001
43	氰化物	mg/L	0.05	<0.002

检 验 报 告

检测地点：兑择光电产业园（武将山 报告编号： 2-20250107-008

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	氟化物	mg/L	1.0	0.19
3	硝酸盐（以N计）	mg/L	10	9.24
4	三氯甲烷	mg/L	0.06	0.00016
5	一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	0.0025
6	二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	0.00038
7	三溴甲烷	mg/L	0.1	0.0024
8	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	mg/L	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	<1
9	二氯乙酸	mg/L	0.05	<0.0081
10	三氯乙酸	mg/L	0.1	<0.0100
11	溴酸盐	mg/L	0.01	/
12	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不应检出	未检出
13	亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	/
14	氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	0.036
15	色度	度	15	<5
16	浑浊度	NTU	1	0.7
17	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
18	肉眼可见物	/	无	无
19	pH	无量纲	6.5-8.5	7.55
20	铝	mg/L	0.2	<0.040
21	铁	mg/L	0.3	<0.0045
22	锰	mg/L	0.1	<0.0005
23	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
24	铜	mg/L	1.0	<0.009
25	锌	mg/L	1.0	0.001
26	氯化物	mg/L	250	54
27	硫酸盐	mg/L	250	109
28	溶解性总固体	mg/L	1000	538
29	总硬度（以$CaCO_3$计）	mg/L	450	423

30	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.35
31	氨	mg/L	0.5	0.14
32	总α放射性	Bq/L	0.5	0.12
33	总β放射性	Bq/L	1	0.14
34	砷	mg/L	0.01	<0.0010
35	游离氯	mg/L	0.05≤末梢水≤2	0.17
36	总氯	mg/L	0.05	/
37	臭氧	mg/L	0.02	/
38	二氧化氯	mg/L	0.02	/
39	镉	mg/L	0.005	<0.004
40	铬	mg/L	0.05	<0.004
41	铅	mg/L	0.01	<0.0025
42	汞	mg/L	0.001	<0.0001
43	氰化物	mg/L	0.05	<0.002

检 验 报 告

检测地点：重机股份有限公司(大正路　报告编号：　2-20250107-009

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	氟化物	mg/L	1.0	0.18
3	硝酸盐（以N计）	mg/L	10	9.26
4	三氯甲烷	mg/L	0.06	0.00017
5	一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	0.0026
6	二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	0.00020
7	三溴甲烷	mg/L	0.1	0.00091
8	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	mg/L	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	<1
9	二氯乙酸	mg/L	0.05	<0.0081
10	三氯乙酸	mg/L	0.1	<0.0100
11	溴酸盐	mg/L	0.01	/
12	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不应检出	未检出
13	亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	/
14	氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	0.042
15	色度	度	15	<5
16	浑浊度	NTU	1	0.3
17	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
18	肉眼可见物	/	无	无
19	pH	无量纲	6.5-8.5	8.10
20	铝	mg/L	0.2	<0.040
21	铁	mg/L	0.3	<0.0045
22	锰	mg/L	0.1	<0.0005
23	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
24	铜	mg/L	1.0	<0.009
25	锌	mg/L	1.0	0.001
26	氯化物	mg/L	250	53
27	硫酸盐	mg/L	250	110
28	溶解性总固体	mg/L	1000	540
29	总硬度(以$CaCO_3$计)	mg/L	450	412

30	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.28
31	氨	mg/L	0.5	0.02
32	总α放射性	Bq/L	0.5	0.06
33	总β放射性	Bq/L	1	<0.03
34	砷	mg/L	0.01	<0.0010
35	游离氯	mg/L	0.05≤末梢水≤2	0.19
36	总氯	mg/L	0.05	/
37	臭氧	mg/L	0.02	/
38	二氧化氯	mg/L	0.02	/
39	镉	mg/L	0.005	<0.004
40	铬	mg/L	0.05	<0.004
41	铅	mg/L	0.01	<0.0025
42	汞	mg/L	0.001	<0.0001
43	氰化物	mg/L	0.05	<0.002

检 验 报 告

检测地点： 省实验 报告编号： 2-20250107-010

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	氟化物	mg/L	1.0	0.41
3	硝酸盐（以N计）	mg/L	10	2.31
4	三氯甲烷	mg/L	0.06	0.00014
5	一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	<0.000016
6	二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	0.0066
7	三溴甲烷	mg/L	0.1	0.0022
8	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	mg/L	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	<1
9	二氯乙酸	mg/L	0.05	<0.0081
10	三氯乙酸	mg/L	0.1	<0.0100
11	溴酸盐	mg/L	0.01	/
12	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不应检出	未检出
13	亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	/
14	氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	0.029
15	色度	度	15	<5
16	浑浊度	NTU	1	0.2
17	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
18	肉眼可见物	/	无	无
19	pH	无量纲	6.5-8.5	8.13
20	铝	mg/L	0.2	0.044
21	铁	mg/L	0.3	0.0049
22	锰	mg/L	0.1	0.001
23	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
24	铜	mg/L	1.0	<0.009
25	锌	mg/L	1.0	0.002
26	氯化物	mg/L	250	94
27	硫酸盐	mg/L	250	170
28	溶解性总固体	mg/L	1000	566
29	总硬度（以$CaCO_3$计）	mg/L	450	286

30	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.92
31	氨	mg/L	0.5	0.06
32	总α放射性	Bq/L	0.5	0.32
33	总β放射性	Bq/L	1	0.21
34	砷	mg/L	0.01	0.0010
35	游离氯	mg/L	0.05≤末梢水≤2	0.10
36	总氯	mg/L	0.05	/
37	臭氧	mg/L	0.02	/
38	二氧化氯	mg/L	0.02	/
39	镉	mg/L	0.005	<0.004
40	铬	mg/L	0.05	<0.004
41	铅	mg/L	0.01	<0.0025
42	汞	mg/L	0.001	<0.0001
43	氰化物	mg/L	0.05	<0.002

检 验 报 告

检测地点： 中联花园 报告编号： 2-20250108-034

序号	项目	单位	标准值	检验结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	氟化物	mg/L	1.0	0.34
3	硝酸盐（以N计）	mg/L	10	3.26
4	三氯甲烷	mg/L	0.06	0.00038
5	一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	<0.000016
6	二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	0.015
7	三溴甲烷	mg/L	0.1	0.0040
8	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	mg/L	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	<1
9	二氯乙酸	mg/L	0.05	<0.0081
10	三氯乙酸	mg/L	0.1	<0.0100
11	溴酸盐	mg/L	0.01	/
12	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不应检出	未检出
13	亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	/
14	氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	mg/L	0.7	0.215
15	色度	度	15	<5
16	浑浊度	NTU	1	0.4
17	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
18	肉眼可见物	/	无	无
19	pH	无量纲	6.5-8.5	8.15
20	铝	mg/L	0.2	0.040
21	铁	mg/L	0.3	<0.0045
22	锰	mg/L	0.1	0.003
23	菌落总数	CFU/mL	100	2
24	铜	mg/L	1.0	<0.009
25	锌	mg/L	1.0	<0.001
26	氯化物	mg/L	250	77
27	硫酸盐	mg/L	250	143
28	溶解性总固体	mg/L	1000	514
29	总硬度（以$CaCO_3$计）	mg/L	450	276

30	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.56
31	氨	mg/L	0.5	0.08
32	总α放射性	Bq/L	0.5	0.10
33	总β放射性	Bq/L	1	0.14
34	砷	mg/L	0.01	<0.0010
35	游离氯	mg/L	0.05≤末梢水≤2	0.14
36	总氯	mg/L	0.05	/
37	臭氧	mg/L	0.02	/
38	二氧化氯	mg/L	0.02	/
39	镉	mg/L	0.005	<0.004
40	铬	mg/L	0.05	<0.004
41	铅	mg/L	0.01	<0.0025
42	汞	mg/L	0.001	<0.0001
43	氰化物	mg/L	0.05	<0.002